

整備項目表(小規模建築物)

整備箇所等	整備項目	整備状況	摘要
1 出入口	ア 幅は、80cm以上か。	適・否	
	イ 通行の際に支障となる段を設けていないか。ただし、当該建築物を管理する者の介助等により高齢者、障害者等が通行することが可能となる場合を除く。	適・否	
2 敷地内の通路	ア 幅は、1.2m以上か。	適・否	
	イ 通行の際に支障となる段を設けていないか。ただし、傾斜路若しくは昇降機を併設する場合又は当該建築物を管理する者の介助等により高齢者、障害者等が通行することが可能となる場合を除く。	適・否	
3 便所	便所を設ける場合には、別表第1第1号子(2)に定める基準に適合しているか。	適・否	該当・ 非該当 *

注意 「摘要」欄の\*印は、その整備項目が努力項目であることを示す。