

整備項目表(路外駐車場)

整備箇所等	整備項目	整備状況	摘要
路外駐車場	ア 1以上の車いす使用者用駐車施設		
	(ア) 幅は、3.5m以上か。	適・否	
	(イ) 車両への乗降の用に供する部分の表面は、できるだけ水平としているか。	適・否	
	(ウ) 車いす使用者用駐車施設又はその付近に、車いす使用者用駐車施設である旨を見やすい方法により表示しているか。	適・否	
	イ 車いす使用者用駐車施設は、路外駐車場の出入口から車いす使用者用駐車施設までの経路の距離ができるだけ短くなる位置に設けているか。	適・否	
	ウ 路外駐車場の出入口付近に、車いす使用者用駐車施設が設けられている旨を見やすい方法により表示しているか。	適・否	
	エ 車いす使用者用駐車施設から路外駐車場の出入口までの通路の構造は、車いす使用者の円滑な通行に配慮したもののか。	適・否	