

添付資料7 現排水処理施設の使用電力消費量一覧

1 プラント電力消費量 (KWh/日)

測定日	1日電力量
平成15年8月26日(火)	877
平成15年8月27日(水)	845
平成15年8月28日(木)	923
平成15年8月29日(金)	944
平成15年8月30日(土)	340
平成15年8月31日(日)	313

4 プラント電力消費量 (KWh/日)

測定日	1日電力量
平成15年9月19日(金)	1,862
平成15年9月20日(土)	761
平成15年9月21日(日)	713
平成15年9月22日(月)	1,698
平成15年9月23日(火)	740
平成15年9月24日(水)	1,538

(2, 3 プラントは1プラントと同規模)

汚泥調整池電力消費量 (KWh/日)

測定日	1日電力量
平成15年9月26日(金)	318
平成15年9月27日(土)	179
平成15年9月28日(日)	174
平成15年9月29日(月)	331
平成15年9月30日(火)	354
平成15年10月1日(水)	372
平成15年10月4日(土)	172
平成15年10月5日(日)	165
平成15年10月6日(月)	348
平成15年10月7日(火)	356
平成15年10月8日(水)	340

添付資料7 現排水処理施設の使用電力消費量一覧

【電力測定日の汚泥処理施設稼働状況】

(乾ケーキ重量 t / 日)

年 月 日	1 プラント 脱水汚泥量	2 プラント 脱水汚泥量	3 プラント 脱水汚泥量	4 プラント 脱水汚泥量
平成 15 年 8 月 26 日(火)	18.6	21.1	21.2	44.0
平成 15 年 8 月 27 日(水)	16.2	16.9	20.8	49.0
平成 15 年 8 月 28 日(木)	17.2	15.8	22.5	50.0
平成 15 年 8 月 29 日(金)	17.8	18.2	22.9	49.9
平成 15 年 8 月 30 日(土)				
平成 15 年 8 月 31 日(日)				
平成 15 年 9 月 2 日(火)	14.1	22.1	23.0	50.5
平成 15 年 9 月 3 日(水)	14.4	21.6	23.1	51.7
平成 15 年 9 月 4 日(木)	14.2	17.6	21.8	48.5
平成 15 年 9 月 5 日(金)	15.6	17.9	21.4	55.9
平成 15 年 9 月 6 日(土)				
平成 15 年 9 月 7 日(日)				
平成 15 年 9 月 19 日(金)	15.1	18.7	20.3	48.44
平成 15 年 9 月 20 日(土)				
平成 15 年 9 月 21 日(日)				
平成 15 年 9 月 22 日(月)	16.5	22.0	26.323	49.314
平成 15 年 9 月 23 日(火)				
平成 15 年 9 月 24 日(水)	17.1	23.0	24.6	44.6
平成 15 年 9 月 26 日(金)	17.2	19.3	17.5	41.3
平成 15 年 9 月 27 日(土)				
平成 15 年 9 月 28 日(日)				
平成 15 年 9 月 29 日(月)	11.6	19.1	20.7	33.6
平成 15 年 9 月 30 日(火)	5.0	20.3	18.7	34.9
平成 15 年 10 月 1 日(水)	8.6	18.4	18.0	50.5
平成 15 年 10 月 4 日(土)				
平成 15 年 10 月 5 日(日)				
平成 15 年 10 月 6 日(月)		17.8	17.8	33.2
平成 15 年 10 月 7 日(火)		16.6	17.0	29.7
平成 15 年 10 月 8 日(水)		16.9	17.9	31.0

* 脱水汚泥量は消石灰を含まず。