

客席

基本的な考え方

- ・利用者の利用に供する客席及び舞台を設ける場合は、高齢者、障害者等が円滑に利用できる客席を一定数以上整備するとともに、舞台、楽屋への移動経路を確保する。
- ・客席の計画に当たっては、高齢者や障害者等がその友人や家族とともに利用でき、かつ座席の選択が可能な限り広がるよう考慮する。
- ・聴覚障害者のための集団補聴装置、字幕、要約筆記者のスペース等について配慮する。



11

●整備基準


○望ましい基準

解説


	観覧場、公会堂、集会場、劇場、映画館又は演芸場の客席の部分は、次に定める基準に適合するものとする。	<ul style="list-style-type: none"> ・高齢者、障害者等が容易に舞台上に上がれるよう、円滑な経路を確保する。 ・客席から舞台までの経路に段が設けられている場合は、段差解消機や傾斜路の設置等を行う。 ・乳幼児等を連れた利用者が、安心して観覧するために利用できる区画された部屋を設ける。 											
(1)車いす使用者用客席	奥行きを1.2m以上、幅を90cm以上とする車いす使用者用の客席が設けられていること。	<ul style="list-style-type: none"> ・車いす使用者用客席数は規模により可能な限り多く設ける。 ・車いす使用者用客席の配置は、固定したものとせず、座席の選択が可能となるよう計画する。 ・車いす使用者用客席の中又は近くに、可動式の客席など、車いす使用者以外の者(介護者を含む)も利用できる客席を整備する。 ・通路側の座席の肘掛けは、高齢者、障害者等が利用しやすいようはね上げ式とする。 											
(2)経路	客席の部分の利用円滑化経路を構成する出入口から(1)に定める客席までの経路は、次に定める構造とすること。 (一)幅は、1.2m以上とすること。 (二)高低差がある場合においては、4(1)(一)並びに5(2)(一)及び(二)に定める構造の傾斜路を設けること。												
(3)設置数	客席の総数が200以下の場合にあっては当該客席の総数に1/50を乗じて得た数以上、客席の総数が200を超える場合にあっては当該客席の総数に1/100を乗じて得た数に2を加えた数以上の(1)に定める基準に適合する客席を設けるよう努めること。	<p>[設置数]</p> <table border="1"> <tr><td>1~50席</td><td>1席以上</td></tr> <tr><td>51~100席</td><td>2席以上</td></tr> <tr><td>101~150席</td><td>3席以上</td></tr> <tr><td>151~200席</td><td>4席以上</td></tr> <tr><td>201~1000席</td><td>総数1%+2席以上</td></tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> ・「総客席数」「車いす使用者用客席数」には、固定式客席数のほか可動式客席数を含む。 ・客席数計算において小数が生じた場合は、整数に切り上げて得た客席数以上を整備するものとする。 ・車いす使用者用客席前後に、車いすが容易に出入り及び転回可能なスペースを設ける。 	1~50席	1席以上	51~100席	2席以上	101~150席	3席以上	151~200席	4席以上	201~1000席	総数1%+2席以上	
1~50席	1席以上												
51~100席	2席以上												
101~150席	3席以上												
151~200席	4席以上												
201~1000席	総数1%+2席以上												
(4)難聴者用客席	客席の総数が200以下の場合にあっては当該客席の総数に1/50を乗じて得た数以上、客席の総数が200を超える場合にあっては当該客席の総数に1/100を乗じて得た数に2を加えた数以上の客席に、難聴者の聴力を補うための装置を設けるよう努めること。	<ul style="list-style-type: none"> ・聴覚障害者のための手話もしくは文字情報装置を設ける。 ・磁気ループやFM補聴装置等を設ける。 											



○通路側の座席の肘掛けははね上げ式とする



車いす使用者用客席の広さと介助者用客席の確保



コラム

・劇場や映画館などでは車いす使用者用の観客席が出入口のそばに固定されていることが多く、決まった場所ではしか観ることができない。観る場所を自由に選べるような設計がのぞましい。