

<報道発表資料>

令和3年 9月 6日

県施工工事による停電事故について

本日、埼玉県施工の工事により、以下のとおり停電事故が発生しました。関係者の皆様に多大なご迷惑をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます。

今後、工事請負者、東京電力及び埼玉県で事故発生原因を詳細に分析するとともに、同種の工事での再発を防止するため、県として適切に工事請負業者を指導してまいります。

1 工事の概要

(1) 工事名

2 1 熊谷高等技術専門校管理棟内部・外壁等改修工事

(2) 工事発注者

埼玉県営繕・公園事務所長

(3) 工事請負者

小沢工業株式会社

2 停電について

(1) 停電発生日時

令和3年9月6日（月）午前5時頃

(2) 停電発生区域

熊谷市の一部、深谷市の一部（約2190軒）

※なお、停電については、本日7時39分頃復旧致しました。

（東京電力パワーグリッド(株)ホームページ内「停電情報7：50分更新」による）

3 事故の原因

熊谷高等技術専門校（熊谷市新堀新田522）の外壁の改修工事現場において、工事中の外部足場に近接していた架空線の防護管と足場が接触してしまったことにより漏電したものとみられる。