

鴨田農業集落排水処理施設

ジクロロメタン検出状況
12/14現在

環境基準 0.02mg/リットル

市調査

12/5	0.13 mg/リットル
12/6	0.065 mg/リットル
12/7	0.029 mg/リットル
12/8	0.004 mg/リットル
12/9	0.0037 mg/リットル
12/10	0.003 mg/リットル
12/11	0.004 mg/リットル
12/12	0.003 mg/リットル
12/13	不検出
12/14	不検出

(古谷樋管 川越市古谷本郷地内)

県調査
12/5以降 不検出

県調査
12/5以降 不検出

大久保
浄水場

鴨田農業集落排水処理施設

ジクロロメタン検出状況
12/14現在

汚泥搬出・
活性炭吸着措置

活性炭吸着措置

活性炭吸着措置

環境基準 0.02mg/リットル

市調査		
12/5	1.3	mg/リットル
12/6	0.58	mg/リットル
12/7	0.35	mg/リットル
12/8	0.025	mg/リットル
12/9	0.030	mg/リットル
12/10	0.026	mg/リットル
12/11	0.036	mg/リットル
12/12	0.029	mg/リットル
12/13	0.017	mg/リットル
12/14	0.017	mg/リットル

麦生川

八幡川

笹原門樋

麦生橋