

CASBEE®-建築(新築)

評価結果

■使用評価マニュアル: CASBEE-建築(新築)2016年版 使用評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)

1-1 建物概要		1-2 外観	
建物名称	(仮称)イオンスタイル武蔵狭山新築工事	階数	地上2F
建設地	〒345-0201 埼玉県狭山市狭山1-1-1	構造	S造
用途地域	第二種住居地域、準住居地域	平均居住人員	5,400 人
地域区分	6地域	年間使用時間	5,840 時間/年(想定値)
建物用途	物販店,飲食店,工場,	評価の段階	実施設計段階評価
竣工年	2023年9月 予定	評価の実施日	2022年9月6日
敷地面積	18,457 m ²	作成者	原田 時生
建築面積	8,042 m ²	確認日	2022年9月6日
延床面積	9,907 m ²	確認者	原田 時生



2-1 建築物の環境効率(BEEランク&チャート)

BEE = 1.0

S: ★★★★★ A: ★★★★★ B+: ★★★★★ B: ★★★★★ C: ★

2-2 ライフサイクルCO₂(温暖化影響チャート)

標準計算

①参照値 ②建築物の取組み ③上記+②以外の ④上記+

このグラフは、LR3中の「地球温暖化への配慮」の内容を、一般的な建物(参照値)と比べたライフサイクルCO₂排出量の目安で示したものです

2-3 大項目の評価(レーダーチャート)

2-4 中項目の評価(バーチャート)

Q 環境品質 Qのスコア = 3.0

Q1 室内環境

Q1のスコア = 2.9

Q2 サービス性能

Q2のスコア = 3.1

Q3 室外環境 (敷地内)

Q3のスコア = 2.9

LR 環境負荷低減性 LRのスコア = 2.9

LR1 エネルギー

LR1のスコア = 2.5

LR2 資源・マテリアル

LR2のスコア = 3.4

LR3 敷地外環境

LR3のスコア = 3.1

3 設計上の配慮事項		
総合	室内環境は、空気質や天井高の確保など、利用者にとって快適な空間となるよう配慮した。建物は、色味を抑え、敷地周辺には緑化を施すなど周辺景観への配慮を行った計画とした。	その他 特になし。
Q1 室内環境	☆☆☆をほぼ全面的に採用するとともに、換気量を十分確保し、快適な室内空気環境となるよう配慮した。	Q3 室外環境 (敷地内) 景観の届け出を行い、周辺の街並みや形態との調和、建物外観の色彩に十分配慮した計画とした。
Q2 サービス性能	天井高や階高を十分確保することで、室内快適性を向上させつつ設備の更新性にも配慮した設計とした。	LR3 敷地外環境 敷地内には適切な量の駐車場や駐輪場を確保し、周辺地域への交通負荷抑制を図った。
LR1 エネルギー	LED照明等高効率の設備を用い設備システムの高効率化を図った。	
LR2 資源・マテリアル	リサイクル資材を積極的に採用し、躯体と仕上げ材も容易に分別可能な構造とすることで、資源の使用量削減に配慮した。	

■CASBEE: Comprehensive Assessment System for Built Environment Efficiency (建築環境総合性能評価システム)
 ■Q: Quality (建築物の環境品質)、L: Load (建築物の環境負荷)、LR: Load Reduction (建築物の環境負荷低減性)、BEE: Built Environment Efficiency (建築物の環境効率)
 ■「ライフサイクルCO₂」とは、建築物の部材生産・建設から運用、改修、解体廃棄に至る一生の間の二酸化炭素排出量を、建築物の寿命年数で除した年間二酸化炭素排出量のこと
 ■評価対象のライフサイクルCO₂排出量は、Q2、LR1、LR2中の建築物の寿命、省エネルギー、省資源などの項目の評価結果から自動的に算出される

CASBEE-建築(新築)2016年版
(仮称)イオンスタイル武蔵狭山新築工事

■使用評価マニュアル CASBEE-建築(新築)2016年版
 ■評価ソフト: CASBEE-BD_NC_2016(v3.0)

欄に数値またはコメントを記入

スコアシート 実施設計段階							
配慮項目	環境配慮設計の概要記入欄	評価点	重み係数	評価点	重み係数	全体	
Q 建築物の環境品質							3.0
Q1 室内環境			0.39				2.9
1 音環境		1.8	0.15				1.8
1.1 室内騒音レベル		3.0	0.40				
1.2 遮音		1.1	0.40				
1 開口部遮音性能		1.0	0.94				
2 界壁遮音性能		3.0	0.06				
3 界床遮音性能(軽量衝撃源)							
4 界床遮音性能(重量衝撃源)							
1.3 吸音		1.0	0.20				
2 温熱環境		2.6	0.35				2.6
2.1 室温制御		3.0	0.50				
1 室温		3.0	0.49				
2 外皮性能		3.0	0.17				
3 ゾーン別制御性		3.0	0.34				
2.2 湿度制御		1.0	0.20				
2.3 空調方式		3.0	0.30				
3 光・視環境		3.0	0.25				3.0
3.1 昼光利用		3.0	0.53				
1 昼光率							
2 方位別開口							
3 昼光利用設備		3.0	1.00				
3.2 グレア対策							
1 昼光制御							
3.3 照度							
3.4 照明制御		3.0	0.47				
4 空気質環境		4.1	0.25				4.1
4.1 発生源対策		4.0	0.50				
1 化学汚染物質	F☆☆☆☆をほぼ全面的に使用	4.0	1.00				
4.2 換気		4.5	0.30				
1 換気量	基準の1.4倍以上の換気量を確保	5.0	0.50				
2 自然換気性能							
3 取り入れ外気への配慮	汚染源のない方向に設けかつ各種排気口と6m以上離れている	4.0	0.50				
4.3 運用管理		4.0	0.20				
1 CO ₂ の監視		3.0	0.50				
2 喫煙の制御	喫煙ブースなど非喫煙者が煙にさらされないような対策が十分に取	5.0	0.50				
Q2 サービス性能			0.30				3.1
1 機能性		3.0	0.40				3.0
1.1 機能性・使いやすさ		3.0	0.40				
1 広さ・収納性							
2 高度情報通信設備対応							
3 バリアフリー計画		3.0	1.00				
1.2 心理性・快適性		3.0	0.30				
1 広さ感・景観	天井高3.3m以上	4.0	0.34				
2 リフレッシュスペース		2.0	0.31				
3 内装計画		3.0	0.34				
1.3 維持管理		3.0	0.30				
1 維持管理に配慮した設計		3.0	0.50				
2 維持管理用機能の確保		3.0	0.50				
2 耐用性・信頼性		2.9	0.30				2.9
2.1 耐震・免震・制震・制振		3.0	0.50				
1 耐震性(建物のこわれにくさ)		3.0	0.80				
2 免震・制震・制振性能		3.0	0.20				
2.2 部品・部材の耐用年数		3.0	0.30				
1 躯体材料の耐用年数		3.0	0.20				
2 外壁仕上げ材の補修必要間隔		3.0	0.20				
3 主要内装仕上げ材の更新必要間隔	主要内装仕上げ材の必要更新間隔20年以上	5.0	0.10				
4 空調換気ダクトの更新必要間隔		3.0	0.10				
5 空調・給排水配管の更新必要間隔		3.0	0.20				
6 主要設備機器の更新必要間隔		2.0	0.20				
2.4 信頼性		2.6	0.20				
1 空調・換気設備		3.0	0.20				
2 給排水・衛生設備		2.0	0.20				
3 電気設備		3.0	0.20				
4 機械・配管支持方法		3.0	0.20				
5 通信・情報設備		2.0	0.20				

3 対応性・更新性			3.5	0.30	-	-	3.5
3.1 空間のゆとり			4.9	0.30	-	-	
1	階高のゆとり	階高3.9m以上	5.0	0.60	-	-	
2	空間の形状・自由さ	壁長さ比率0.1未満	4.9	0.40	-	-	
3.2 荷重のゆとり			3.0	0.30	-	-	
3.3 設備の更新性			3.0	0.40	-	-	
1	空調配管の更新性		3.0	0.20	-	-	
2	給排水管の更新性		3.0	0.20	-	-	
3	電気配線の更新性		3.0	0.10	-	-	
4	通信配線の更新性		3.0	0.10	-	-	
5	設備機器の更新性		3.0	0.20	-	-	
6	バックアップスペースの確保		3.0	0.20	-	-	
Q3 室外環境(敷地内)			-	0.31	-	-	2.9
1 生物環境の保全と創出			2.0	0.30	-	-	2.0
2 まちなみ・景観への配慮		周辺のまちなみや景観に対して標準以上の配慮を行っている	4.0	0.40	-	-	4.0
3 地域性・アメニティへの配慮			2.5	0.30	-	-	2.5
3.1 地域性への配慮、快適性の向上			3.0	0.50	-	-	
3.2 敷地内温熱環境の向上			2.0	0.50	-	-	
LR 建築物の環境負荷低減性			-	-	-	-	2.9
LR1 エネルギー			-	0.40	-	-	2.5
1 建物外皮の熱負荷抑制			1.0	0.20	-	-	1.0
2 自然エネルギー利用			3.0	0.10	-	-	3.0
3 設備システムの高効率化		[BEI][BEIm] = 0.84	2.8	0.50	-	-	2.8
4 効率的運用			3.0	0.20	-	-	3.0
集合住宅以外の評価			3.0	1.00	-	-	
4.1	モニタリング		3.0	0.50	-	-	
4.2	運用管理体制		3.0	0.50	-	-	
集合住宅の評価			-	-	-	-	
4.1	モニタリング		-	-	-	-	
4.2	運用管理体制		-	-	-	-	
LR2 資源・マテリアル			-	0.30	-	-	3.4
1 水資源保護			3.4	0.20	-	-	3.4
1.1 節水		省水型機器等を採用している	4.0	0.40	-	-	
1.2 雨水利用・雑排水等の利用			3.0	0.60	-	-	
1	雨水利用システム導入の有無		3.0	0.70	-	-	
2	雑排水等利用システム導入の有無		3.0	0.30	-	-	
2 非再生性資源の使用量削減			3.6	0.60	-	-	3.6
2.1 材料使用量の削減			3.0	0.11	-	-	
2.2 既存建築躯体等の継続使用			3.0	0.22	-	-	
2.3 躯体材料におけるリサイクル材の使用		-	3.0	0.22	-	-	
2.4 躯体材料以外におけるリサイクル材の使用		リサイクル資材を2品目用いている	4.0	0.22	-	-	
2.5 持続可能な森林から産出された木材			-	-	-	-	
2.6 部材の再利用可能性向上への取組み		躯体+軽鉄+仕上材とし容易に分別可能としている	5.0	0.22	-	-	
3 汚染物質含有材料の使用回避			3.0	0.20	-	-	3.0
3.1 有害物質を含まない材料の使用			3.0	0.30	-	-	
3.2 フロン・ハロンの回避			3.0	0.70	-	-	
1	消火剤		-	-	-	-	
2	発泡剤(断熱材等)		3.0	0.50	-	-	
3	冷媒		3.0	0.50	-	-	
LR3 敷地外環境			-	0.30	-	-	3.1
1 地球温暖化への配慮		ライフサイクルCO2排出率:85%	3.5	0.33	-	-	3.5
2 地域環境への配慮			3.0	0.33	-	-	3.0
2.1 大気汚染防止			3.0	0.25	-	-	
2.2 温熱環境悪化の改善			3.0	0.50	-	-	
2.3 地域インフラへの負荷抑制			3.0	0.25	-	-	
1	雨水排水負荷低減		3.0	0.25	-	-	
2	汚水処理負荷抑制		3.0	0.25	-	-	
3	交通負荷抑制	適切な量の駐車場や駐輪場を確保	4.0	0.25	-	-	
4	廃棄物処理負荷抑制		2.0	0.25	-	-	
3 周辺環境への配慮			3.0	0.33	-	-	3.0
3.1 騒音・振動・悪臭の防止			3.0	0.40	-	-	
1	騒音		3.0	0.33	-	-	
2	振動		3.0	0.33	-	-	
3	悪臭		3.0	0.33	-	-	
3.2 風害、砂塵、日照阻害の抑制			3.0	0.40	-	-	
1	風害の抑制		3.0	0.70	-	-	
2	砂塵の抑制		-	-	-	-	
3	日照阻害の抑制		3.0	0.30	-	-	
3.3 光害の抑制			3.0	0.20	-	-	
1	屋外照明及び屋内照明のうち外に漏れる光への対策		3.0	0.70	-	-	
2	屋外の建物外壁による反射光(グレア)への対策		3.0	0.30	-	-	

CASBEE埼玉県

重点項目シート

■使用評価ソフトバージョン

CASBEE埼玉県2016年版

1 建物概要

建物名称	(仮称)イオンスタイル武蔵狭山新	BEE	1.0	BEEランク	★★★
------	------------------	-----	-----	--------	-----

2 重点項目の評価

ライフサイクルCO2の削減のスコア		緑の保全・創出のスコア			
3.5	+	2.3	=	5.8	
重点項目の各スコアの合計点					
がんばろう 6.0未満 	良い 6.0以上  	非常によい 6.8以上   	すばらしい 8.0以上    		

3 重点項目についての環境配慮概要

(1) ライフサイクルCO2の削減		スコア平均	3.5
<CASBEE埼玉県の対応する配慮項目とスコア>			
LR3 敷地外環境対策	1. 地球温暖化への配慮	スコア	3.5
<配慮した内容を記述>			
(2) 緑の保全・創出		スコア平均	2.3
<CASBEE埼玉県の対応する配慮項目とスコア>			
Q3 室外環境(敷地内)	1. 生物環境の保全と創出	スコア	2.0
Q3 室外環境(敷地内)	3. 2 敷地内温熱環境の向上	スコア	2.0
LR3 敷地外環境	2. 2 温熱環境悪化の改善	スコア	3.0
<配慮した内容を記述>			

 : 入力欄