平 成 １１ 年 度 観 測 井 戸 検 査 結 果

検査項目	単位	NO. 1 H11/12/01	NO. 2 H11/12/01	NO. 3 H11/12/01	NO. 4 H11/12/01	NO. 5 H11/12/01	NO. 6 H11/12/01	NO. 7 H11/12/01	NO. 8 H11/12/01
硝酸性及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	0.33	0.29	0.22	0.86	0.31	3.55	2.19	0.56
塩素イオン	mg/ℓ	2.3	1.2	1.5	5	5.7	10.1	5.3	16.3
有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）	mg/ℓ	56.3	8.2	12	12.9	11.3	0.7	1.3	2.5
一般細菌	個/mℓ	>300	>300	21	86	54	7	96	49
大腸菌群	MPN/100m/ℓ	7	220	<2	23	4	12	49	<2
シアン	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
水銀	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
有機りん	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
銅	mg/ℓ	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
鉄	mg/ℓ	14.7	2	1.29	2.48	8.08	0.04	<0.03	0.03
マンガン	mg/ℓ	0.314	0.096	0.039	0.061	0.081	<0.005	<0.005	0.133
亜鉛	mg/ℓ	0.02	<0.01	0.01	<0.01	0.02	<0.01	<0.01	<0.01
鉛	mg/ℓ	0.034	0.007	0.004	0.002	0.007	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
カドミウム	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ヒ素	mg/ℓ	0.01	0.001	0.001	0.002	0.001	<0.001	<0.001	<0.001
フッ素	mg/ℓ	6.1	0.05	2.8	0.14	0.08	<0.05	0.05	0.07
カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/ℓ	46	12.2	8	47	61	49	48	206
蒸発残留物	mg/ℓ	2430	66	421	159	252	158	148	317
フェノール類	mg/ℓ	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
陰イオン界面活性剤	mg/ℓ	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02
pH値	——	8.8	6.3	9.3	6.8	6	5.9	6.1	6.8
臭気	——	異常なし	異常なし	異常なし	異常	異常	異常なし	異常なし	異常なし
味	——	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	120	30	15	40	2	2	2	2
濁度	度	39	6	12	3	1	<1	<1	<1
ポリ塩化ビフェニル	mg/ℓ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ノルマルヘキサン抽出物質	mg/ℓ	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
トリクロロエチレン	mg/ℓ	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1，1，1－トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10	<0.10
水温	℃	14.7	15.5	13.7	13.6	14.6	14.9	14.9	17
四塩化炭素	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1，1，2－トリクロロエタン	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
1，2－ジクロロエタン	mg/ℓ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1，1－ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス1，2－ジクロロエチレン	mg/ℓ	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
ベンゼン	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
総トリハロメタン	mg/ℓ	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03	<0.03
クロロホルム	mg/ℓ	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
ジブロモクロロメタン	mg/ℓ	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
ブロモジクロロメタン	mg/ℓ	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
ブロモホルム	mg/ℓ	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009	<0.009
チウラム	mg/ℓ	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	mg/ℓ	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	mg/ℓ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
1，3－ジクロロプロペン	mg/ℓ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ナトリウム	mg/ℓ	74.2	0.9	89.2	17	8.3	8.4	11.6	21.3
セレン	mg/ℓ	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
ホウ素	mg/ℓ								