令 和 6 年 度 浸 出 水 （ 各 埋 立 地 ） 検 査 結 果

検査項目	単位	1号埋立地		2号埋立地		3号埋立地		5号埋立地		6号埋立地		7号埋立地		13号埋立地	
		R6.6.17	R6.12.18	R6.6.17	R6.12.18	R6.6.17	R6.12.18	R6.6.17	R6.12.18	R6.6.17	R6.12.18	R6.6.17	R6.12.18	R6.6.17	R6.12.18
水素イオン濃度	－	7.9	8.2	7.7	7.9	7.8	8.1	8.2	8.4	8.0	8.2	7.7	8.0	7.9	8.1
生物化学的酸素要求量	mg/L	2.2	16	20	44	1.4	0.8	1.0	0.7	1.1	0.7	20	44	1.2	0.7
化学的酸素要求量	mg/L	37	46	47	68	35	49	7.2	7.6	6.1	6.9	36	59	11	11
浮遊物質量	mg/L	2	5	6	50	4	4	<1	<1	<1	<1	18	14	<1	1
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱油類含有量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3
ノルマルヘキサン抽出物質含有量（動植物油脂類含有量）	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	0.7	<0.3	<0.3
フェノール類含有量	mg/L	0.01	0.11	0.04	0.03	0.02	0.03	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	2.0	4.9	<0.01	0.02
銅含有量	mg/L	0.04	0.04	0.01	0.02	0.21	0.29	0.02	0.02	0.01	0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.01
亜鉛含有量	mg/L	<0.05	<0.05	0.07	0.10	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
溶解性鉄含有量	mg/L	<0.1	0.6	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	0.9	<0.1	<0.1
溶解性マンガン含有量	mg/L	<0.1	0.5	0.8	0.6	0.2	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1.1	1.2	<0.1	<0.1
クロム含有量	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
ふっ素及びその化合物	mg/L	0.38	0.68	0.43	0.53	0.92	1.2	0.22	0.24	1.0	1.2	0.40	0.58	0.58	0.64
大腸菌群数	個/cm^3	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30	<30
窒素含有量	mg/L	25	26	75	71	59	71	9.6	9.3	17	23	10	14	12	11
燐含有量	mg/L	0.37	0.28	0.075	0.080	0.43	0.73	0.16	0.13	0.022	0.025	0.16	0.18	0.43	0.44
カドミウム及びその化合物	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
シアン化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
有機燐化合物	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
鉛及びその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	0.001	0.009	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
六価クロム化合物	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
砒素及びその化合物	mg/L	0.004	0.004	0.003	0.005	0.007	0.008	0.003	0.003	<0.001	<0.001	0.003	0.005	0.003	0.003
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
アルキル水銀化合物	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
トリクロロエチレン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
テトラクロロエチレン	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
水温	℃	19.7	9.0	22.2	18.0	26.2	23.4	20.0	14.5	20.8	14.0	21.2	18.0	25.0	9.1
透視度	度	93	58	54	48	92	68	100 以上	100 以上	100 以上	100 以上	36	45	100 以上	100 以上
水色	－	淡黄色濁	淡黄色濁	淡黄色濁	淡灰黄色濁	淡黄色透	淡黄色透	無色透明	無色透明	無色透明	無色透明	淡灰色濁	淡灰黄色濁	無色透明	無色透明
溶存酸素量	mg/L	7.3	4.4	5.8	4.9	7.4	6.6	9.0	9.5	8.8	9.1	5.6	3.1	7.4	11
ほう素及びその化合物	mg/L	2.6	4.1	1.0	1.3	9.2	12	1.4	1.6	0.4	0.4	1.7	2.3	2.9	2.9
ｱﾝﾓﾆｳﾑ化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物	mg/L	21	18	40	26	57	68	8.8	8.9	17	23	1.6	2.7	12	10
四塩化炭素	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
1，1，1－トリクロロエタン	mg/L	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
1，1，2－トリクロロエタン	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
1，2－ジクロロエタン	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004
1，1－ジクロロエチレン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
シス－1，2－ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
ジクロロメタン	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
1，3－ジクロロプロペン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
ベンゼン	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
チウラム	mg/L	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006
シマジン	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003
チオベンカルブ	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
セレン又はその化合物	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
1，4－ジオキサン	mg/L	<0.005	<0.005	0.007	0.007	0.005	0.006	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
1，2－ジクロロエチレン	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
クロロエチレン	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002