

平成21年度ダイオキシン類調査結果

検査内容	検査試料	分析結果	基準値
水質	浸出水	0.0078 pg-TEQ/L	—
	放流水(第1処理施設)	0.00012 pg-TEQ/L	10
	放流水(第2処理施設)	0.00077 pg-TEQ/L	
	埋立地地下水	0.019 pg-TEQ/L	1
	河川水	0.22 pg-TEQ/L	1
底質	塩沢川底質(上流側)	3.0 pg-TEQ/g	150
	塩沢川底質(下流側)	1.1 pg-TEQ/g	
土壌	3号埋立地周辺	1.4 pg-TEQ/g	1,000
大気	3号埋立地周辺	0.024 pg-TEQ/m ³	0.6
	管理棟屋上	0.021 pg-TEQ/m ³	