

浄化槽保守点検カード

(分離接触ばっ気・嫌気ろ床接触ばっ気)

合併処理 (～50人槽)

浄化槽管理者	氏名		住所	TEL					
施設	名称		所在地	TEL					
建築物用途	住宅・共同住宅・事務所・店舗・その他 ()			製造メーカー		形式			
槽の容量	人槽・	m ³	実使用人員	人	放流先	側溝・河川・その他 ()			
保守点検業者	名称		登録番号		住所	TEL			
清掃業者	名称		住所	TEL					
施工業者	名称		住所	TEL					
設置年月日	年	月	日	使用開始年月日	年	月	日	備考	
保守点検実施日時				年	月	日	:	～	:
保守点検実施者名 (浄化槽管理士名)				()					
保守点検項目				結果		備考			
共通項目	1	槽の状況 (水平保持等)		良	不良				
	2	流入・接続・放流管等の状況		良	不良				
	3	マンホール蓋の状況		良	不良				
	4	異常な悪臭		無	有				
	5	点検・機能に使用を及ぼす構造物		無	有				
	6	衛生害虫の発生状況		無	有				
	7	異物・薬物・雨水等の混入		無	有				
	8	電気設備の状況 (ポンプ・ブロー等)		良	不良				
沈殿分離室	9	スカム・汚泥の状況		良	不良				
	嫌気ろ床槽	10	ろ材の目づまり	無	有	二室	良	不良	
		11	ろ材への汚泥の付着状況	良	不良		良	不良	
		12	異常な水位の上昇	無	有		無	有	
接触ばっ気室	13	接触材の目づまり		良	不良				
	14	生物相の状況		良	不良				
	15	ばっ気装置の状況		良	不良				
	16	槽底部汚泥の堆積状況		良	不良				
	17	溶存酸素量の調整		良	不良				
沈殿槽	18	移送装置の状況		良	不良				
	19	スカム・浮上物の発生		無	有				
	20	越流せきへの異物等の付着		無	有				
消毒槽	21	消毒薬の補給		(錠・l・g)					
	22	消毒薬の接水・滴下状況		良	不良				
	23	流出物の有無		無	有				
	24	残留塩素		+	-				
処理水の水質	25	水温		℃					
	26	透視度		度					
	27	pH							
	28	亜硝酸反応 (GR法)		+	-				
管理者への報告事項	29	水質等の判定		良	不良				
	30	使用上の状況		良	不良				
	31	清掃の必要性		無	有				
	32	破損若しくは詰りがあった場合その箇所							
	33	浄化槽法に基づく水質検査 (11条検査) の実施年月日		未実施	実施 (年 月 日)				
	34	浄化槽法に基づく清掃の実施年月日		未実施	実施 (年 月 日)				
<p>浄化槽法に基づく水質検査の受検について浄化槽管理者の委託を受け、上欄に記載する保守点検業者が申込を代行します。 検査の種類 [設置後等の水質検査 (7条検査) 定期検査 (11条検査)] ※どちらかに○をつける</p> <p>上記のとおり検査の申込を委託します。 (浄化槽管理者サイン)</p>									

浄化槽保守点検カード (脱窒ろ床接触ばっ気方式)

合併処理 (～50人槽)

浄化槽管理者	氏名		住所	TEL		
施設	名称		所在地	TEL		
建築物用途	住宅・共同住宅・事務所・店舗・その他 ()			製造メーカー	形式	
槽の容量	人槽・ m ³	実使用人員 人	放流先	側溝・河川・その他 ()		
保守点検業者	名称	登録番号	住所	TEL		
清掃業者	名称		住所	TEL		
施工業者	名称		住所	TEL		
設置年月日	年 月 日	使用開始年月日	年 月 日	備考		
保守点検実施日時			年 月 日	:	~	:
保守点検実施者名 (浄化槽管理士名)			()			
保守点検項目			結果	備考		
共通項目	1	槽の状況 (水平保持等)	良 不良			
	2	流入・接続・放流管等の状況	良 不良			
	3	マンホール蓋の状況	良 不良			
	4	異常な悪臭	無 有			
	5	点検・機能に使用を及ぼす構造物	無 有			
	6	衛生害虫の発生状況	無 有			
	7	異物・薬物・雨水等の混入	無 有			
	8	電気設備の状況 (ポンプ・ブロー等)	良 不良			
脱窒ろ床槽	9	槽内の水位上昇及びその形跡	無 有			
	10	スカム及び堆積汚泥の生成状況	良 不良			
接触ばっ気槽	接触ばっ気槽	11	溶存酸素及び透視度	良 不良		
		12	生物膜の付着状況	良 不良		
		13	剥離汚泥及び堆積汚泥の生成状況	良 不良		
	ばっ気装置	14	ばっ気装置の運転状況	良 不良		
		15	散気管の目づまり	良 不良		
		16	散気管の水平保持	良 不良		
循環装置	17	循環流量	良 不良			
	18	装置内に付着堆積した汚泥等	無 有			
沈殿槽	越流ぜき	19	異物等の付着状況	良 不良		
		20	処理水の越流状況	良 不良		
	スロット型/γ ^γ -型沈殿槽	21	スカム及び堆積汚泥の生成状況	良 不良		
消毒槽	22	消毒薬の補給	(錠・l・g)			
	23	消毒薬の接水・滴下状況	良 不良			
	24	流出物の有無	無 有			
	25	残留塩素	+	・	-	
処理水の水質	26	水温		℃		
	27	透視度		度		
	28	pH				
	29	亜硝酸反応 (GR法)	+	・	-	
管理者への報告事項	30	水質等の判定	良 不良			
	31	使用上の状況	良 不良			
	32	清掃の必要性	無 有			
	33	破損若しくは詰りがあった場合その箇所				
	34	浄化槽法に基づく水質検査 (11条検査) の実施年月日	未実施	実施 (年 月 日)		
	35	浄化槽法に基づく清掃の実施年月日	未実施	実施 (年 月 日)		
<p>浄化槽法に基づく水質検査の受検について浄化槽管理者の委託を受け、上欄に記載する保守点検業者が申込を代行します。 検査の種類 [設置後等の水質検査 (7条検査) 定期検査 (11条検査)] ※どちらかに○をつける</p> <p>上記のとおり検査の申込を委託します。</p> <p>(浄化槽管理者サイン)</p>						