

令和4年度PFOS及びPFOA測定結果（測定単位：ng/L）

定量下限：1ng/L

	大久保浄水場			庄和浄水場		行田浄水場		新三郷浄水場		吉見浄水場	
	原水	中央浄水	西部浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水
4月						0	0				
5月	3	2	2	2	0						
6月								1	1	2	1
7月						2	0				
8月	3	0	1	2	2						
9月								2	1	1	1
10月						2	2				
11月	3	2	2	2	2						
12月								1	1	2	0
1月						2	1				
2月	1	1	1	1	2						
3月								2	2	1	1

暫定目標値：PFOS及びPFOAの合算値として50ng/L以下

定量下限値（1ng/L）未満は0と表記する。