

令和6年度PFOS及びPFOA測定結果（測定単位：ng/L）

定量下限：1ng/L

	大久保浄水場			庄和浄水場		行田浄水場		新三郷浄水場		吉見浄水場	
	原水	中央浄水	西部浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水
4月						<1	<1				
5月	2	1	1	1	<1						
6月								1	3	1	<1
7月						3	2				
8月	2	2	2	3	2						
9月								4	3	2	<1
10月						4	3				
11月	1	1	1	1	3						
12月								2	3	<1	1
1月						1	1				
2月	2	1	1	<1	1						
3月								2	3	2	<1

暫定目標値：PFOS及びPFOAの合算値として50ng/L以下

定量下限値（1ng/L）未満は<1と表記する。