令和８年度PFOS及びPFOA測定結果（測定単位：ng/L）

定量下限値：1ng/L

	大久保浄水場			庄和浄水場		行田浄水場		新三郷浄水場		吉見浄水場	
	原水	中央浄水	西部浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水	原水	浄水
４月	4	5	5	2	2	2	2	2	2	2	3
５月	3	5	4	1	1	1	1	1	1	1	<1
６月	3	4	4	2	3	3	3	2	3	2	<1
７月	6	5	6	4	2	3	4	4	4	3	2
８月	5	5	4	5	5	5	5	6	5	5	1
９月	5	5	5	4	2	6	3	6	4	4	1
１０月	5	6	6	7	8	8	10	8	6	5	6
１１月											
１２月											
１月											
２月											
３月											

基準値：PFOS及びPFOAの合算値として50ng/L以下

定量下限値（1ng/L）未満は＜1と表記する。