令和８年度PFOS及びPFOA測定結果（測定単位：ng/L）

定量下限値：1ng/L

	さいたま市 東部配水場	蕨市 中央浄水場	入間市 豊岡配水場	和光市 南浄水場	さいたま市 相野原 配水場	宮代町 宮東配水場	鴻巣市 馬室浄水場	久喜市 吉羽浄水場	熊谷市 妻沼新第2 浄水場	神川町 中央浄水場	吉川市 会野谷 浄水場	越谷・松伏 （企） 西部配水場	滑川町 配水場	ときがわ町 和田受水場
４月		2	5	3			3					4		3
５月					2			1		1	3			
６月	4					3			3				1	
７月		5	6	5			3					5		1
８月					5			3		3	4			
９月	4					2			5				1	
１０月		6	5	7			7					5		8
１１月														
１２月														
１月														
２月														
３月														

基準値：PFOS及びPFOAの合算値として50ng/L以下

定量下限値（1ng/L）未満は＜1と表記する。

※令和８年４月より、ときがわ町における採水地点を和田受水場に変更（変更前：本郷受水場）。