

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1	秩父地方庁舎	事務所	管財課	秩父市	1969	旧基準	RC	3+B1	2,668.21	A-①	0.61	I b	
2	熊谷地方庁舎	事務所	管財課	熊谷市	1971	旧基準	RC	4+B1	4,107.55	A-①	0.70	I b	
3	行田地方庁舎	本棟	管財課	行田市	1970	旧基準	RC	3+B1	2,135.15	A-①	0.78	I b	
4	春日部地方庁舎	本棟	管財課	春日部市	1978	旧基準	RC	3	4,998.28	A-①	0.61	I b	
5	所沢地方庁舎	事務所	管財課	所沢市	1979	旧基準	RC	3	1,045.92	A-①	0.81	I b	
6	県庁	本庁舎	管財課	さいたま市	1951	旧基準	RC	5+B1	22,835.76	A-①	0.75	I b	
7	県庁	第2庁舎	管財課	さいたま市	1974	旧基準	SRC	10+B2	33,513.66	A-①	0.80	I b	
8	県庁	第3庁舎	管財課	さいたま市	1963	旧基準	RC	4+B1	6,358.23	A-①	0.75	I b	
9	県庁	別館	管財課	さいたま市	1967	旧基準	RC	3+B1	2,783.84	A-①	0.75	I b	
10	県庁	衛生会館	管財課	さいたま市	1961	旧基準	RC	3+B1	3,090.77	A-①	0.75	I b	
11	県庁	職員会館	管財課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5+B1	6,458.00	A-①	0.80	I b	
12	川口地方庁舎	南部地域振興センター・川口県税事務所	管財課	川口市	1965	旧基準	RC	2	1,514.89	A-①	0.90	I b	
13	朝霞地方庁舎	南西部地域振興センター・朝霞県税事務所	管財課	朝霞市	1972	旧基準	RC	2	1,100.99	A-①	0.96	I b	
14	東松山地方庁舎	庁舎棟	管財課	東松山市	1976	旧基準	RC	3	3,024.96	A-①	0.80	I b	
15	本庄地方庁舎	本館	管財課	本庄市	1964	旧基準	RC	3+B1	2,013.24	A-①	0.76	I b	
16	浦和合同庁舎	別館	管財課	さいたま市	1985	新基準	RC	2+B1	2,194.91	A-①	-	I b	
17	越谷合同庁舎	越谷県税事務所棟	管財課	越谷市	1969	旧基準	RC	3+B1	2,043.68	A-①	0.64	I b	
18	越谷合同庁舎	越谷建築安全センター棟	管財課	越谷市	1969	旧基準	RC	2	1,128.73	A-①	0.93	I b	
19	越谷合同庁舎	越谷県土整備事務所棟	管財課	越谷市	1969	旧基準	RC	2	1,368.25	A-③	0.76	I b	
20	飯能合同庁舎	飯能県税事務所棟	管財課	飯能市	1973	旧基準	RC	3	2,404.38	A-①	0.75	I b	
21	別所沼会館		職員健康支援課	さいたま市	1981	旧基準	RC	3	2,034.00	B	0.62	I b	
22	埼玉会館		文化振興課	さいたま市	1966	旧基準	SRC	7	18,414.54	A-④	0.70	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
23	彩の国さいたま芸術劇場		文化振興課	さいたま市	1994	新基準	SRC	4	23,855.81	A-④	-	I b	
24	平和資料館	本館	県民広聴課	東松山市	1993	新基準	RC	3	2,930.50	B	-	I b	
25	武道館	本館	スポーツ振興課	上尾市	2003	新基準	RC	2	11,050.92	A-④	-	I b	
26	男女共同参画推進センター支所	管理棟	人権・男女共同参画課	さいたま市	1986	新基準	RC	1	234.00	A-⑤	-	I b	
27	男女共同参画推進センター支所	居住棟	人権・男女共同参画課	さいたま市	1986	新基準	RC	3	1,332.27	A-⑤	-	I b	
28	防災学習センター		危機管理課	鴻巣市	1994	新基準	RC	3	2,410.34	B	-	I b	
29	消防学校	宿泊棟	消防課	鴻巣市	1977	旧基準	RC	3	2,806.00	A-③	0.92	I b	
30	消防学校	校舎棟	消防課	鴻巣市	1977	旧基準	RC	3	1,916.00	A-③	0.85	I b	
31	消防学校	訓練塔	消防課	鴻巣市	1980	旧基準	SRC	8+B1	589.00	A-③	0.75	I b	
32	消防学校	屋内訓練場	消防課	鴻巣市	1979	旧基準	S+RC	2	1,495.58	A-③	0.90	I b	
33	自然学習センター		みどり自然課	北本市	1992	新基準	RC	2	1,320.80	B	-	I b	
34	狭山丘陵いきものふれあいの里センター		みどり自然課	所沢市	1994	新基準	RC	1	452.00	B	-	I b	
35	長瀬射撃場	小口径ライフル射撃場	みどり自然課	長瀬町	1993	新基準	RC	2	3,854.34	B	-	I b	
36	長瀬射撃場	大口径ライフル射撃場	みどり自然課	長瀬町	1993	新基準	RC	1	511.35	B	-	I b	
37	長瀬射撃場	クラブハウス	みどり自然課	長瀬町	1993	新基準	S	2	930.76	B	-	I b	
38	いわつき	管理棟	社会福祉課	さいたま市	1982	新基準	RC	2	935.14	A-⑤	-	I b	
39	いわつき	居住棟(東)	社会福祉課	さいたま市	1982	新基準	RC	1	489.89	A-⑤	-	I b	
40	いわつき	居住棟(西)	社会福祉課	さいたま市	1982	新基準	RC	1	470.00	A-⑤	-	I b	
41	いわつき	居住棟(南)	社会福祉課	さいたま市	1982	新基準	RC	1	470.00	A-⑤	-	I b	
42	いわつき	居住棟(北)	社会福祉課	さいたま市	1982	新基準	RC	1	489.89	A-⑤	-	I b	
43	おお里	管理棟	社会福祉課	熊谷市	1977	旧基準	RC	2	747.64	A-⑤	1.11	I b	
44	おお里	児童棟(A)	社会福祉課	熊谷市	1977	旧基準	RC	2	923.41	A-⑤	1.27	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
45	おお里	児童棟(B)	社会福祉課	熊谷市	1977	旧基準	RC	2	901.48	A-⑤	1.27	I b	
46	おお里	旧保育棟	社会福祉課	熊谷市	1977	旧基準	RC	1	273.94	A-⑤	1.72	I b	
47	おお里	旧職員棟	社会福祉課	熊谷市	1977	旧基準	RC	1	273.51	A-⑤	3.18	I b	
48	障害者交流センター	本館	障害者福祉推進課	さいたま市	1989	新基準	SRC	2	7,774.29	A-⑤	-	I b	
49	上里学園	幼児棟	社会福祉課	上里町	1972	旧基準	RC	3	1,886.98	A-⑤	0.86	I b	
50	上里学園	管理棟	社会福祉課	上里町	1973	旧基準	RC	3	1,264.90	A-⑤	0.95	I b	
51	上里学園	児童棟	社会福祉課	上里町	1974	旧基準	RC	3	2,217.36	A-⑤	1.02	I b	
52	嵐山郷	管理棟	社会福祉課	嵐山町	1975	旧基準	RC	3	2,712.00	A-⑤	0.77	I b	
53	嵐山郷	重心棟	社会福祉課	嵐山町	1975	旧基準	RC	1	1,693.14	A-⑤	1.65	I b	
54	嵐山郷	診療棟	社会福祉課	嵐山町	1975	旧基準	RC	1	1,158.00	A-⑤	1.81	I b	
55	嵐山郷	重度棟1	社会福祉課	嵐山町	1975	旧基準	RC	1	736.95	A-⑤	0.83	I b	
56	嵐山郷	重度棟2	社会福祉課	嵐山町	1975	旧基準	RC	1	736.95	A-⑤	0.83	I b	
57	嵐山郷	重度棟3	社会福祉課	嵐山町	1975	旧基準	RC	1	736.95	A-⑤	0.83	I b	
58	嵐山郷	重度棟4	社会福祉課	嵐山町	1975	旧基準	RC	1	736.95	A-⑤	0.83	I b	
59	嵐山郷	重度棟5	社会福祉課	嵐山町	1978	旧基準	RC	1	736.95	A-⑤	0.83	I b	
60	嵐山郷	重度棟6	社会福祉課	嵐山町	1978	旧基準	RC	1	736.95	A-⑤	0.83	I b	
61	嵐山郷	重度棟7	社会福祉課	嵐山町	1978	旧基準	RC	1	736.95	A-⑤	0.83	I b	
62	嵐山郷	重度棟8	社会福祉課	嵐山町	1978	旧基準	RC	1	736.95	A-⑤	0.83	I b	
63	嵐山郷	重度棟9	社会福祉課	嵐山町	1977	旧基準	RC	1	736.95	A-⑤	0.83	I b	
64	嵐山郷	重度棟10	社会福祉課	嵐山町	1977	旧基準	RC	1	793.56	A-⑤	0.83	I b	
65	嵐山郷	重度棟11	社会福祉課	嵐山町	1977	旧基準	RC	1	793.56	A-⑤	0.83	I b	
66	嵐山郷	重度棟12	社会福祉課	嵐山町	1977	旧基準	RC	1	793.56	A-⑤	0.83	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
67	嵐山郷	機能訓練棟	社会福祉課	嵐山町	1977	旧基準	RC	1	1,497.00	A-⑤	2.12	I b	
68	嵐山郷	ゲストハウス	社会福祉課	嵐山町	1976	旧基準	RC	2	981.70	A-⑤	0.86	I b	
69	嵐山郷	洗濯棟	社会福祉課	嵐山町	1975	旧基準	RC	1	369.00	A-⑤	1.69	I b	
70	嵐山郷	給食棟	社会福祉課	嵐山町	1975	旧基準	RC	1	515.00	A-⑤	1.33	I b	
71	伊豆潮風館	本館	障害者福祉推進課	静岡県伊東市	1987	新基準	RC	3	3,662.11	A-⑤	-	I b	
72	中央児童相談所	本館	こども安全課	上尾市	1979	旧基準	RC	2	1,326.59	A-⑤	0.81	I b	
73	中央児童相談所	一時保護所棟	こども安全課	上尾市	1979	旧基準	RC	2	1,021.95	A-⑤	0.79	I b	
74	中央児童相談所	治療棟	こども安全課	上尾市	2003	新基準	S	2	377.29	A-⑤	-	I b	
75	川越児童相談所	本館	こども安全課	川越市	1978	旧基準	RC	2	1,032.11	A-⑤	1.11	I b	
76	所沢児童相談所	本館	こども安全課	所沢市	1987	新基準	RC	3	1,385.10	A-⑤	-	I b	
77	所沢児童相談所	一時保護所棟	こども安全課	所沢市	1989	新基準	RC	2	1,102.99	A-⑤	-	I b	
78	旧熊谷児童相談所	本館	こども安全課	熊谷市	1965	旧基準	RC	2	931.31	A-⑤	0.79	I b	
79	越谷児童相談所	本館	こども安全課	越谷市	1973	旧基準	RC	2	1,071.00	A-⑤	0.97	I b	
80	越谷児童相談所	事務室棟	こども安全課	越谷市	2020	新基準	S	2	204.00	A-⑤	-	I b	
81	草加児童相談所	庁舎	こども安全課	草加市	1967	旧基準	RC	2	1,193.11	A-⑤	0.71	I b	
82	埼玉学園	体育館	こども安全課	上尾市	1986	新基準	RC	1	797.45	A-⑤	-	I b	
83	埼玉学園	本館	こども安全課	上尾市	1962	旧基準	RC	2	985.68	A-⑤	0.84	I b	
84	埼玉学園	新館	こども安全課	上尾市	1990	新基準	RC	2	591.10	A-⑤	-	I b	
85	埼玉学園	新教育棟	こども安全課	上尾市	2002	新基準	RC	2	689.68	A-⑤	-	I b	
86	埼玉学園	調理棟	こども安全課	上尾市	1996	新基準	RC	1	371.28	A-⑤	-	I b	
87	埼玉学園	第1寮	こども安全課	上尾市	1970	旧基準	RC	2	236.82	A-⑤	0.87	I b	
88	埼玉学園	第2寮	こども安全課	上尾市	1969	旧基準	RC	2	236.82	A-⑤	0.83	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
89	埼玉学園	第3寮	こども安全課	上尾市	1969	旧基準	RC	2	236.82	A-⑤	0.83	I b	
90	埼玉学園	第4寮	こども安全課	上尾市	1969	旧基準	RC	2	236.82	A-⑤	0.88	I b	
91	埼玉学園	第5寮	こども安全課	上尾市	1969	旧基準	RC	2	236.82	A-⑤	0.87	I b	
92	埼玉学園	第6寮	こども安全課	上尾市	1970	旧基準	RC	2	236.82	A-⑤	0.87	I b	
93	埼玉学園	第8寮	こども安全課	上尾市	1983	新基準	RC	1	321.97	A-⑤	-	I b	
94	埼玉学園	第9寮	こども安全課	上尾市	1984	新基準	RC	1	373.95	A-⑤	-	I b	
95	埼玉学園	第10寮	こども安全課	上尾市	1985	新基準	RC	1	373.95	A-⑤	-	I b	
96	総合リハビリテーションセンター	A棟	総合リハビリテーションセンター	上尾市	1981	旧基準	RC	5+B1	9,493.73	B	0.77	I b	
97	総合リハビリテーションセンター	B棟	総合リハビリテーションセンター	上尾市	1981	旧基準	RC	3	4,079.69	B	0.80	I b	
98	総合リハビリテーションセンター	C棟	総合リハビリテーションセンター	上尾市	1981	旧基準	RC	1+B1	2,600.13	B	0.82	I b	
99	総合リハビリテーションセンター	D棟	総合リハビリテーションセンター	上尾市	1984	新基準	RC	2+B1	2,305.12	B	-	I b	
100	総合リハビリテーションセンター	E棟	総合リハビリテーションセンター	上尾市	1984	新基準	RC	2	1,463.48	B	-	I b	
101	総合リハビリテーションセンター	スロープ棟	総合リハビリテーションセンター	上尾市	1981	旧基準	RC	5+B1	1,549.86	B	0.94	I b	
102	南部保健所	本館	保健医療政策課	川口市	1995	新基準	RC	2	1,800.64	A-②	-	I b	
103	鴻巣保健所	A棟	保健医療政策課	鴻巣市	1993	新基準	RC	2	1,662.36	A-②	-	I b	
104	鴻巣保健所	B棟	保健医療政策課	鴻巣市	1993	新基準	RC	2	597.41	A-②	-	I b	
105	坂戸保健所	事務所増築	保健医療政策課	坂戸市	1991	新基準	RC	2	498.66	A-②	-	I b	
106	本庄保健所	エレベーター棟	保健医療政策課	本庄市	1994	新基準	RC	2	36.90	A-②	-	I b	
107	加須保健所	事務所	保健医療政策課	加須市	1985	新基準	RC	2	1,449.94	A-②	-	I b	
108	狭山保健所	庁舎	保健医療政策課	狭山市	1987	新基準	RC	2	1,681.24	A-②	-	I b	
109	坂戸保健所	事務所棟	保健医療政策課	坂戸市	1978	旧基準	RC	2	967.13	A-②	0.61	I b	
110	東松山保健所	事務所	保健医療政策課	東松山市	1965	旧基準	RC	2+B1	1,213.87	A-②	1.32	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
111	秩父保健所	事務所	保健医療政策課	秩父市	1969	旧基準	RC	2	1,302.28	A-②	0.85	I b	
112	本庄保健所	本館	保健医療政策課	本庄市	1971	旧基準	RC	2	1,289.73	A-②	1.06	I b	
113	幸手保健所	庁舎	保健医療政策課	幸手市	1972	旧基準	RC	3	1,494.95	A-②	0.82	I b	
114	衛生研究所	本館	保健医療政策課	吉見町	1978	旧基準	RC	5	7,885.00	A-②	1.09	I b	
115	県民健康福祉村	ときめき元気館	健康長寿課	越谷市	1996	新基準	SRC	2	3,522.60	B	-	I b	
116	秩父農林振興センター	事務所	秩父農林振興センター	秩父市	1979	旧基準	RC	3	2,431.54	A-①	0.81	I b	
117	加須農林振興センター	事務所	加須農林振興センター	加須市	1992	新基準	RC	3	1,926.46	A-①	-	I b	
118	農林公園	農林センター	農業政策課	深谷市	1988	新基準	RC	2	1,496.87	B	-	I b	
119	農林公園	木材文化館	農業政策課	深谷市	1989	新基準	W	1	832.03	B	-	I b	
120	彩の国ふれあいの森	森林科学館	森づくり課	秩父市	1993	新基準	W+RC	2	998.59	B	-	I b	
121	秩父高原牧場	モーモーハウス	畜産安全課	東秩父村	1997	新基準	W+RC	1	599.02	B	-	I b	
122	農業大学校		農業支援課	熊谷市	2013	新基準	W一部RC、S	2	7,314.81	A-④	-	I b	
123	農業大学校	施設栽培実習作業棟1	農業支援課	熊谷市	2014	新基準	RC一部S	1	362.88	A-④	-	I b	
124	農業大学校	施設栽培実習作業棟2	農業支援課	熊谷市	2014	新基準	RC一部S	2	627.70	A-④	-	I b	
125	農業大学校	露地栽培実習作業棟1	農業支援課	熊谷市	2014	新基準	RC一部S	1	349.92	A-④	-	I b	
126	農業大学校	露地栽培実習作業棟2	農業支援課	熊谷市	2014	新基準	RC一部S	1	262.44	A-④	-	I b	
127	農業大学校	野菜堆肥置場	農業支援課	熊谷市	2014	新基準	S	1	512.46	A-④	-	I b	
128	農業大学校	水田複合実習作業棟	農業支援課	熊谷市	2014	新基準	RC一部S	1	692.64	A-④	-	I b	
129	農業大学校	花き実習作業棟	農業支援課	熊谷市	2014	新基準	RC一部S	2	488.34	A-④	-	I b	
130	農業大学校	有機農業実習作業棟	農業支援課	熊谷市	2014	新基準	RC一部S	1	660.96	A-④	-	I b	
131	農業大学校	短期野菜実習作業棟	農業支援課	熊谷市	2014	新基準	RC一部S	2	354.67	A-④	-	I b	
132	農業大学校	機械研修棟	農業支援課	熊谷市	2014	新基準	RC一部S	1	405.00	A-④	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
133	農業大学校	資材機材格納庫	農業支援課	熊谷市	2014	新基準	RC一部S	1	380.70	A-④	-	I b	
134	農業大学校	酪農専攻教室	農業支援課	熊谷市	2014	新基準	RC一部S	1	223.56	A-④	-	I b	
135	農業大学校	分娩・育成牛舎	農業支援課	熊谷市	2014	新基準	RC一部S	1	242.19	A-④	-	I b	
136	農業大学校	搾乳牛舎	農業支援課	熊谷市	2014	新基準	RC一部S	1	546.00	A-④	-	I b	
137	農業大学校	酪農堆肥置場	農業支援課	熊谷市	2014	新基準	S	1	216.00	A-④	-	I b	
138	農業大学校	酪農機械格納庫	農業支援課	熊谷市	2016	新基準	S	1	524.16	A-④	-	I b	
139	農業大学校	農産物販売等施設	農業支援課	熊谷市	2017	新基準	S	1	156.13	A-④	-	I b	
140	さいたま県土整備事務所	事務所棟	県土整備政策課	さいたま市	1971	旧基準	RC	2	1,460.58	A-③	0.75	I b	
141	さいたま県土整備事務所	旧試験所棟	県土整備政策課	さいたま市	1974	旧基準	RC	2	862.10	A-③	1.00	I b	
142	さいたま県土整備事務所	会議室棟	県土整備政策課	さいたま市	1991	新基準	S	2	397.48	A-③	-	I b	
143	行田県土整備事務所	事務所棟	県土整備政策課	行田市	1973	旧基準	RC	2	1,068.18	A-③	0.73	I b	
144	三領排水機場		河川環境課	川口市	1968	旧基準	SRC	2	1,260.89	A-③	0.81	I b	
145	笹目川排水機場		河川環境課	戸田市	1975	旧基準	SRC	3	1,199.55	A-③	0.81	I b	
146	鴨川排水機場		河川環境課	さいたま市	1974	旧基準	RC	4	1,660.56	A-③	0.84	I b	
147	芝川排水機場		河川環境課	川口市	1971	旧基準	SRC	3	1,406.63	A-③	0.75	I b	
148	北本県土整備事務所	事務所棟	県土整備政策課	北本市	1974	旧基準	W	1	599.45	A-③	1.52	I b	
149	川越県土整備事務所	事務所棟	県土整備政策課	川越市	1969	旧基準	RC	2	1,461.99	A-③	0.67	I b	
150	飯能県土整備事務所	事務所A棟	県土整備政策課	飯能市	1974	旧基準	RC	2	591.10	A-③	0.60	I b	
151	東松山県土整備事務所	本館	県土整備政策課	東松山市	1979	旧基準	RC	2	1,367.11	A-③	0.90	I b	
152	東松山県土整備事務所	別館	県土整備政策課	東松山市	1995	新基準	S	2	498.18	A-③	-	I b	
153	秩父県土整備事務所	事務所棟	県土整備政策課	秩父市	1978	旧基準	RC	2	1,429.36	A-③	0.80	I b	
154	本庄県土整備事務所	事務所棟	県土整備政策課	本庄市	1980	旧基準	RC	2	1,485.04	A-③	1.09	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
155	杉戸県土整備事務所	事務所棟	県土整備政策課	杉戸町	1980	旧基準	RC	2	1,483.99	A-③	0.97	I b	
156	清水川排水機場		河川環境課	深谷市	1968	旧基準	S	2	219.96	A-③	0.76	I b	
157	神明排水機場		河川環境課	草加市	1981	旧基準	RC	2+B1	1,124.97	A-③	0.70	I b	
158	大場川下流排水機場		河川環境課	三郷市	1980	旧基準	SRC	2+B2	1,815.00	A-③	1.36	I b	
159	圀川排水機場		河川環境課	八潮市	1979	旧基準	SRC	2+B1	875.19	A-③	0.76	I b	
160	朝霞県土整備事務所	事務所棟	県土整備政策課	朝霞市	1998	新基準	S	1	920.24	A-③	-	I b	
161	熊谷県土整備事務所	事務所棟	県土整備政策課	熊谷市	1992	新基準	RC	2	2,127.09	A-③	-	I b	
162	西関東連絡道路建設事務所	事務所棟	道路街路課	皆野町	1994	新基準	S	2	404.74	A-③	-	I b	
163	総合治水事務所	事務所棟	河川砂防課	春日部市	1982	新基準	RC	2	782.99	A-③	-	I b	
164	大峰トンネル	電気室	道路環境課	秩父市	1998	新基準	RC	2	233.35	A-③	-	I b	
165	岡排水機場		河川環境課	東松山市	1987	新基準	SRC	3	645.20	A-③	-	I b	
166	花崎排水機場		河川環境課	加須市	2000	新基準	RC	1	280.34	A-③	-	I b	
167	大場川上流排水機場		河川環境課	三郷市	1997	新基準	RC	3+B1	3,374.00	A-③	-	I b	
168	大吉排水機場		河川環境課	越谷市	1991	新基準	RC	3	354.58	A-③	-	I b	
169	辰井川排水機場		河川環境課	草加市	2001	新基準	RC	3	2,761.40	A-③	-	I b	
170	合角ダム	管理棟	河川環境課	秩父市	1997	新基準	RC	3	512.93	A-③	-	I b	
171	有間ダム	管理棟	河川環境課	飯能市	1983	新基準	RC	2	517.01	A-③	-	I b	
172	荒川左岸北部下水道事務所	事務所棟	県土整備政策課	行田市	1973	旧基準	RC	2	1,232.26	A-③	0.78	I b	
173	荒川左岸北部下水道事務所	事務所EV棟	県土整備政策課	行田市	1994	新基準	RC	2	44.70	A-③	-	I b	
174	戸田公園	第一艇庫	公園スタジアム課	戸田市	1975	旧基準	RC	2	1,142.18	A-④	0.77	I b	
175	大宮公園	第2公園 屋根付き運動広場	公園スタジアム課	さいたま市	1997	新基準	S	1	380.00	A-④	-	I b	
176	戸田公園	管理棟	公園スタジアム課	戸田市	2004	新基準	RC	2	1,055.00	A-④	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
177	和光樹林公園	屋根付広場	公園スタジアム課	和光市	1996	新基準	S	1	765.04	A-④	-	I b	
178	彩の森入間公園	休憩舎(避難施設)	公園スタジアム課	入間市	1997	新基準	S	2	460.30	A-④	-	I b	
179	久喜菖蒲公園	屋根付広場	公園スタジアム課	久喜市	1997	新基準	RC	1	392.80	A-④	-	I b	
180	羽生水郷公園	休憩舎(事務所)	公園スタジアム課	羽生市	1993	新基準	S	1	375.00	A-④	-	I b	
181	みさと公園	屋根付広場	公園スタジアム課	三郷市	1996	新基準	S	1	494.45	A-④	-	I b	
182	熊谷スポーツ文化公園	休憩所	公園スタジアム課	熊谷市	1995	新基準	S	1	327.50	A-④	-	I b	
183	熊谷スポーツ文化公園	休憩所(セラピー北)	公園スタジアム課	熊谷市	2003	新基準	S・RC	1	225.00	A-④	-	I b	
184	秩父ミュージアムパーク	パルテノン	公園スタジアム課	秩父市	1997	新基準	S	1	342.00	A-④	-	I b	
185	大宮公園	弓道場 本館	公園スタジアム課	さいたま市	1980	旧基準	RC	1	639.00	B	1.24	I b	
186	大宮公園	双輪場 3号スタンド	公園スタジアム課	さいたま市	1965	旧基準	RC	2	2,989.80	B	0.81	I b	
187	大宮公園	双輪場 4号スタンド	公園スタジアム課	さいたま市	1959	旧基準	RC	2	1,742.20	B	0.75	I b	
188	大宮公園	双輪場 5号スタンド	公園スタジアム課	さいたま市	1979	旧基準	RC	3	2,191.40	B	0.85	I b	
189	大宮公園	第2公園 管理棟	公園スタジアム課	さいたま市	1980	旧基準	RC	2	461.90	B	0.9	I b	
190	戸田公園	観覧席	公園スタジアム課	戸田市	1969	旧基準	S	1	439.60	B	0.82	I b	
191	上尾運動公園	陸上競技場(メインスタンド)	公園スタジアム課	上尾市	1967	旧基準	RC	3	6,808.73	B	0.79	I b	
192	上尾運動公園	体育館	公園スタジアム課	上尾市	1967	旧基準	S・RC	3	7,905.98	A-④	0.75	I b	
193	所沢航空記念公園	野外ステージ	公園スタジアム課	所沢市	1980	旧基準	S・RC	1	1,546.20	B	1.48	I b	
194	こども動物自然公園	国際児童年記念館	公園スタジアム課	東松山市	1981	旧基準	SRC	3	1,398.32	B	0.74	I b	
195	こども動物自然公園	管理棟・事務所	公園スタジアム課	東松山市	1980	旧基準	RC	2	1,382.60	B	0.74	I b	
196	しらこぼと公園	レストラン	公園スタジアム課	越谷市	1979	旧基準	S	1	326.50	B	1.75	I b	
197	大宮公園	硬式野球場	公園スタジアム課	さいたま市	1992	新基準	RC	3	9,398.60	B	-	I b	
198	大宮公園	水泳場	公園スタジアム課	さいたま市	1983	新基準	S・RC	1	1,624.80	B	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
199	大宮公園	双輪場 1号スタンド	公園スタジアム課	さいたま市	1993	新基準	S・RC	5	6,420.50	B	-	I b	
200	大宮公園	双輪場 メインスタンド	公園スタジアム課	さいたま市	1990	新基準	S・RC	6	6,981.30	B	-	I b	
201	大宮公園	双輪場 バックスタンド	公園スタジアム課	さいたま市	1982	新基準	RC	3	9,037.80	B	-	I b	
202	大宮公園	双輪場 特設サービスセンター	公園スタジアム課	さいたま市	1986	新基準	S	2	3,005.10	B	-	I b	
203	大宮公園	双輪場 東門入場券売場	公園スタジアム課	さいたま市	1993	新基準	S	2	210.00	B	-	I b	
204	大宮公園	双輪場 客用通路	公園スタジアム課	さいたま市	1984	新基準	S	1	276.00	B	-	I b	
205	大宮公園	双輪場 西門入場券売場	公園スタジアム課	さいたま市	1983	新基準	S	1	201.80	B	-	I b	
206	大宮公園	第2公園 公園ギャラリー	公園スタジアム課	さいたま市	1987	新基準	S	2	821.20	B	-	I b	
207	大宮公園	大宮公園事務所	公園スタジアム課	さいたま市	1990	新基準	RC	2	987.10	B	-	I b	
208	大宮公園	大宮公園事務所分室	公園スタジアム課	さいたま市	1972	旧基準	RC	2	836.00	B	-	I b	
209	所沢航空記念公園	所沢航空発祥記念館	公園スタジアム課	所沢市	1993	新基準	S・RC	3	5,260.70	B	-	I b	
210	所沢航空記念公園	茶室	公園スタジアム課	所沢市	1998	新基準	W	1	548.26	B	-	I b	
211	こども動物自然公園	休憩舎(ガゼボ)	公園スタジアム課	東松山市	1985	新基準	S・RC	1	491.69	B	-	I b	
212	こども動物自然公園	なかよしコーナー 管理事務所	公園スタジアム課	東松山市	1996	新基準	S	2	280.50	B	-	I b	
213	川越公園	事務所(管理棟)	公園スタジアム課	川越市	1988	新基準	S	2	907.20	B	-	I b	
214	川越公園	事務所(ロッカー棟)	公園スタジアム課	川越市	1988	新基準	S	1	1,752.59	B	-	I b	
215	川越公園	フットサル場	公園スタジアム課	川越市	1988	新基準	S	1	2,905.00	B	-	I b	
216	川越公園	レストハウス	公園スタジアム課	川越市	1988	新基準	S	1	785.22	B	-	I b	
217	川越公園	プラザシェルター	公園スタジアム課	川越市	1988	新基準	S	1	886.60	B	-	I b	
218	しらこぼと公園	管理棟	公園スタジアム課	越谷市	1994	新基準	S	2	1,018.48	B	-	I b	
219	しらこぼと公園	脱衣棟	公園スタジアム課	越谷市	1994	新基準	S	2	1,996.76	B	-	I b	
220	しらこぼと公園	待合所(1)	公園スタジアム課	越谷市	1994	新基準	RC	1	400.00	B	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
221	しらこぼと公園	ロックマウンテン	公園スタジアム課	越谷市	1995	新基準	RC	1	224.50	B	-	I b	
222	しらこぼと公園	休憩舎	公園スタジアム課	越谷市	2017	新基準	S	1	386.10	B	-	I b	
223	羽生水郷公園	水族館(事務所)	公園スタジアム課	羽生市	1983	新基準	RC	2	1,767.07	B	-	I b	
224	羽生水郷公園	大型休憩舎	公園スタジアム課	羽生市	2011	新基準	S	1	336.00	B	-	I b	
225	羽生水郷公園	エントランス棟	公園スタジアム課	羽生市	2015	新基準	RC	1	464.79	B	-	I b	
226	羽生水郷公園	特別展示棟	公園スタジアム課	羽生市	2015	新基準	S	1	259.84	B	-	I b	
227	加須はなさき公園	管理棟(事務所)	公園スタジアム課	加須市	1992	新基準	S	2	782.06	B	-	I b	
228	加須はなさき公園	レストラン棟(事務所)	公園スタジアム課	加須市	1992	新基準	S	1	394.02	B	-	I b	
229	加須はなさき公園	ロッカー棟(事務所)	公園スタジアム課	加須市	1992	新基準	S	1	928.21	B	-	I b	
230	加須はなさき公園	プラザシェルター	公園スタジアム課	加須市	1992	新基準	S	1	225.00	B	-	I b	
231	熊谷スポーツ文化公園	ラグビー場バックスタンド	公園スタジアム課	熊谷市	1991	新基準	RC	3	11,103.23	B	-	I b	
232	熊谷スポーツ文化公園	ラグビー場メインスタンド	公園スタジアム課	熊谷市	2018	新基準	S・RC	4	29,221.09	B	-	I b	
233	熊谷スポーツ文化公園	便所(スタンド南)	公園スタジアム課	熊谷市	1991	新基準	S	1	236.19	B	-	I b	
234	熊谷スポーツ文化公園	便所(スタンド北)	公園スタジアム課	熊谷市	1991	新基準	S	1	236.19	B	-	I b	
235	秩父ミュージックパーク	休憩所(ステンドハウス)	公園スタジアム課	秩父市	1993	新基準	S	1	540.00	B	-	I b	
236	秩父ミュージックパーク	野外ステージ	公園スタジアム課	秩父市	1991	新基準	RC	1	560.70	B	-	I b	
237	秩父ミュージックパーク	音楽堂	公園スタジアム課	秩父市	1991	新基準	SRC	2	1,841.00	B	-	I b	
238	川越月吉町団地	1号棟	住宅課	川越市	1981	旧基準	RC	4	1,467.00	C	0.86	I b	
239	熊谷赤城団地	1号棟	住宅課	熊谷市	1979	旧基準	RC	5	2,662.40	C	0.86	I b	
240	熊谷伊勢町団地	RA号棟	住宅課	熊谷市	1952	旧基準	RC	4	952.07	C	0.65	I b	
241	熊谷伊勢町団地	RB号棟	住宅課	熊谷市	1964	旧基準	RC	4	340.32	C	0.68	I b	
242	熊谷玉井団地	1号棟	住宅課	熊谷市	1972	旧基準	RC	4	777.60	C	0.86	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
243	熊谷玉井団地	2号棟	住宅課	熊谷市	1968	旧基準	RC	4	1,020.96	C	0.60	I b	
244	熊谷玉井団地	6号棟	住宅課	熊谷市	1966	旧基準	RC	4	661.44	C	0.60	I b	
245	熊谷玉井団地	21号棟	住宅課	熊谷市	1972	旧基準	RC	5	1,532.10	C	0.86	I b	
246	熊谷玉井団地	22号棟	住宅課	熊谷市	1972	旧基準	RC	5	1,532.10	C	0.86	I b	
247	熊谷玉井団地	24号棟	住宅課	熊谷市	1980	旧基準	RC	5	1,331.20	C	0.86	I b	
248	熊谷玉井団地	25号棟	住宅課	熊谷市	1981	旧基準	RC	5	2,662.40	C	0.86	I b	
249	熊谷石原団地	1号棟	住宅課	熊谷市	1975	旧基準	RC	5	1,798.48	C	0.86	I b	
250	熊谷石原団地	2号棟	住宅課	熊谷市	1975	旧基準	SRC	10	5,018.09	C	0.64	I b	
251	川口神根団地	1号棟	住宅課	川口市	1978	旧基準	SRC	8	8,861.31	C	0.70	I b	補強工事済み
252	川口東本郷団地	1号棟	住宅課	川口市	1981	旧基準	RC	3	1,198.08	C	0.86	I b	
253	川口柳崎団地	1号棟	住宅課	川口市	1977	旧基準	RC	5	1,286.00	C	0.86	I b	
254	川口柳崎団地	2号棟	住宅課	川口市	1977	旧基準	RC	5	2,572.00	C	0.86	I b	
255	川口柳崎団地	3号棟	住宅課	川口市	1978	旧基準	RC	5	2,720.00	C	0.86	I b	
256	川口安行原団地	1号棟	住宅課	川口市	1976	旧基準	SRC	12	12,373.53	C	0.64	I b	補強工事済み
257	浦和瀬ヶ崎団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1977	旧基準	RC	3	1,189.80	C	0.86	I b	
258	浦和瀬ヶ崎団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1977	旧基準	RC	4	1,586.40	C	0.86	I b	
259	浦和瀬ヶ崎団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1978	旧基準	RC	4	2,115.20	C	0.86	I b	
260	浦和瀬ヶ崎団地	4号棟	住宅課	さいたま市	1978	旧基準	RC	4	2,115.20	C	0.86	I b	
261	浦和瀬ヶ崎団地	5号棟	住宅課	さいたま市	1979	旧基準	RC	3	1,511.37	C	0.86	I b	
262	浦和瀬ヶ崎団地	6号棟	住宅課	さいたま市	1979	旧基準	RC	3	815.36	C	0.86	I b	
263	浦和辻団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1976	旧基準	RC	4	1,029.28	C	0.86	I b	
264	浦和辻団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1977	旧基準	RC	3	771.60	C	0.86	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
265	浦和辻団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1977	旧基準	RC	3	771.60	C	0.86	I b	
266	浦和領家立野団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1977	旧基準	RC	3	793.20	C	0.86	I b	
267	浦和領家立野団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1978	旧基準	RC	3	1,189.80	C	0.86	I b	
268	浦和細野団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1977	旧基準	RC	5	1,286.00	C	0.86	I b	
269	浦和細野団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1977	旧基準	RC	5	1,286.00	C	0.86	I b	
270	浦和細野団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1978	旧基準	RC	5	3,305.00	C	0.86	I b	
271	浦和井沼方団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1976	旧基準	RC	4	1,543.92	C	0.86	I b	
272	浦和井沼方団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1976	旧基準	RC	5	1,929.90	C	0.86	I b	
273	浦和井沼方団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1977	旧基準	RC	5	3,305.00	C	0.86	I b	
274	浦和高層団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	SRC	14	11,603.17	C	0.63	I b	
275	浦和高層団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	SRC	14	11,736.68	C	0.63	I b	
276	浦和第2高層団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	SRC	14	12,675.62	C	0.68	I b	
277	浦和大久保団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	967.70	C	0.86	I b	
278	浦和大久保団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	967.70	C	0.86	I b	
279	浦和大久保団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	967.70	C	0.86	I b	
280	浦和大久保団地	4号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	967.70	C	0.86	I b	
281	浦和大久保団地	5号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	967.70	C	0.86	I b	
282	浦和大久保団地	6号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,521.90	C	0.86	I b	
283	浦和大久保団地	7号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,521.90	C	0.86	I b	
284	浦和大久保団地	8号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,521.90	C	0.86	I b	
285	浦和大久保団地	9号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,015.00	C	0.86	I b	
286	浦和大久保団地	10号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,015.00	C	0.86	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
287	浦和大久保団地	11号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,015.00	C	0.86	I b	
288	浦和大久保団地	12号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,521.90	C	0.86	I b	
289	浦和大久保団地	13号棟	住宅課	さいたま市	1973	旧基準	RC	5	1,578.90	C	0.86	I b	
290	浦和大久保団地	14号棟	住宅課	さいたま市	1973	旧基準	RC	5	1,578.90	C	0.86	I b	
291	浦和大久保団地	15号棟	住宅課	さいたま市	1973	旧基準	RC	5	2,105.20	C	0.86	I b	
292	浦和大久保団地	16号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,015.00	C	0.86	I b	
293	浦和大久保団地	17号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,521.90	C	0.86	I b	
294	浦和大久保団地	18号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,521.90	C	0.86	I b	
295	浦和大久保団地	19号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,521.90	C	0.86	I b	
296	浦和大久保団地	20号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,521.90	C	0.86	I b	
297	浦和大久保団地	21号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,521.90	C	0.86	I b	
298	浦和大久保団地	22号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,015.00	C	0.86	I b	
299	大宮寿能団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	1,994.00	C	0.60	I b	
300	大宮寿能団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	1,478.70	C	0.61	I b	
301	大宮寿能団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	1,933.20	C	0.63	I b	
302	大宮寿能団地	4号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	1,449.90	C	0.61	I b	
303	大宮寿能団地	5号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	2,324.08	C	0.62	I b	
304	大宮寿能団地	6号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	1,354.50	C	0.60	I b	
305	大宮寿能団地	7号棟	住宅課	さいたま市	1978	旧基準	SRC	8	9,390.60	C	0.68	I b	
306	大宮寿能団地	8号棟	住宅課	さいたま市	1978	旧基準	SRC	8	7,792.20	C	0.66	I b	
307	大宮寿能団地	集会室	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	S+RC	1	300.23	C	0.62	I b	
308	大宮植竹団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1966	旧基準	RC	4	1,024.80	C	0.73	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
309	大宮植竹団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1966	旧基準	RC	4	1,024.80	C	0.73	I b	
310	大宮植竹団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1967	旧基準	RC	4	1,395.30	C	0.73	I b	
311	大宮土手町団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1976	旧基準	RC	3	771.96	C	0.86	I b	
312	大宮土手町団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1977	旧基準	RC	4	1,028.80	C	0.86	I b	
313	大宮土手町団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1977	旧基準	RC	3	771.60	C	0.86	I b	
314	大宮日進あかしや団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1979	旧基準	RC	3	760.17	C	0.86	I b	
315	大宮加茂宮団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1978	旧基準	RC	2	252.80	C	-	I b	保有耐力計算実施
316	大宮加茂宮団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1978	旧基準	RC	2	316.00	C	-	I b	保有耐力計算実施
317	大宮加茂宮団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1978	旧基準	RC	2	252.80	C	-	I b	保有耐力計算実施
318	大宮稲荷下団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1977	旧基準	RC	4	1,586.40	C	0.86	I b	
319	大宮稲荷下団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1978	旧基準	RC	5	1,322.00	C	0.86	I b	
320	大宮稲荷下団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1978	旧基準	RC	4	1,586.40	C	0.86	I b	
321	大宮櫛引団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1977	旧基準	RC	4	1,057.60	C	0.86	I b	
322	大宮櫛引団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1978	旧基準	RC	3	1,189.80	C	0.86	I b	
323	大宮砂団地	19号棟	住宅課	さいたま市	1965	旧基準	RC	4	1,953.68	C	0.60	I b	
324	大宮砂団地	20号棟	住宅課	さいたま市	1965	旧基準	RC	4	1,279.26	C	0.60	I b	
325	大宮砂団地	21号棟	住宅課	さいたま市	1965	旧基準	RC	4	852.84	C	0.60	I b	
326	大宮東宮下団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1969	旧基準	RC	5	1,195.80	C	0.69	I b	
327	大宮東宮下団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1968	旧基準	RC	5	1,195.80	C	0.69	I b	
328	大宮東宮下団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	1,393.50	C	0.60	I b	
329	大宮東宮下団地	4号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	2,183.00	C	0.64	I b	
330	大宮東宮下団地	5号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	436.60	C	0.75	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
331	大宮東宮下団地	7号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	1,746.40	C	0.62	I b	
332	大宮東宮下団地	8号棟	住宅課	さいたま市	1969	旧基準	RC	5	1,746.40	C	0.62	I b	
333	大宮東宮下団地	9号棟	住宅課	さいたま市	1969	旧基準	RC	5	1,195.80	C	0.69	I b	
334	大宮東宮下団地	10号棟	住宅課	さいたま市	1967	旧基準	RC	5	1,197.00	C	0.61	I b	
335	大宮東宮下団地	11号棟	住宅課	さいたま市	1967	旧基準	RC	5	1,197.00	C	0.6	I b	
336	大宮東宮下団地	12号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	1,858.00	C	0.62	I b	
337	大宮東宮下団地	13号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	436.60	C	0.75	I b	
338	大宮東宮下団地	14号棟	住宅課	さいたま市	1968	旧基準	RC	5	1,276.20	C	0.69	I b	
339	大宮東宮下団地	15号棟	住宅課	さいたま市	1968	旧基準	RC	5	1,276.20	C	0.6	I b	
340	大宮東宮下団地	16号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	3	541.99	C	0.95	I b	
341	大宮東宮下団地	17号棟	住宅課	さいたま市	1968	旧基準	RC	5	1,276.20	C	0.6	I b	
342	大宮東宮下団地	18号棟	住宅課	さいたま市	1968	旧基準	RC	5	1,276.20	C	0.69	I b	
343	大宮東宮下団地	19号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	1,858.00	C	0.62	I b	
344	大宮東宮下団地	20号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	2,322.50	C	0.64	I b	
345	大宮東宮下団地	21号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	2,430.00	C	0.62	I b	
346	大宮東宮下団地	22号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	1,944.00	C	0.60	I b	
347	大宮東宮下団地	23号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	1,806.64	C	0.62	I b	
348	大宮東宮下団地	24号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	1,458.00	C	0.66	I b	
349	大宮東宮下団地	25号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	1,458.00	C	0.61	I b	
350	大宮東宮下団地	26号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	1,944.00	C	0.6	I b	
351	大宮東宮下団地	27号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	1,354.98	C	0.60	I b	
352	大宮東宮下団地	28号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	2,430.00	C	0.62	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
353	大宮東宮下団地	29号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	2,430.00	C	0.62	I b	
354	大宮東宮下団地	30号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,431.30	C	0.86	I b	
355	大宮東宮下団地	31号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,908.40	C	0.86	I b	
356	大宮宝来団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1976	旧基準	RC	5	2,573.20	C	0.86	I b	
357	大宮宝来団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1976	旧基準	RC	5	1,929.90	C	0.86	I b	
358	大宮日進さつき団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1979	旧基準	RC	3	815.36	C	0.86	I b	
359	秩父中宮地団地	4号棟	住宅課	秩父市	1974	旧基準	RC	5	1,052.60	C	0.86	I b	
360	秩父永田団地	1号棟	住宅課	秩父市	1974	旧基準	RC	5	1,966.80	C	0.86	I b	
361	秩父永田団地	2号棟	住宅課	秩父市	1974	旧基準	RC	5	1,042.00	C	0.86	I b	
362	秩父阿保団地	1号棟	住宅課	秩父市	1975	旧基準	RC	5	1,103.33	C	0.86	I b	
363	秩父阿保団地	2号棟	住宅課	秩父市	1975	旧基準	RC	5	1,216.23	C	0.86	I b	
364	秩父こぶし団地	1号棟	住宅課	秩父市	1980	旧基準	RC	5	3,328.00	C	0.86	I b	
365	秩父大野原団地	1号棟	住宅課	秩父市	1981	旧基準	RC	5	1,996.80	C	0.86	I b	
366	秩父大野原団地	2号棟	住宅課	秩父市	1981	旧基準	RC	5	1,996.80	C	0.86	I b	
367	所沢パークタウン武蔵野団地	1号棟	住宅課	所沢市	1980	旧基準	SRC	10	7,186.80	C	0.60	I b	
368	所沢パークタウン武蔵野団地	2号棟	住宅課	所沢市	1979	旧基準	SRC	10	7,186.80	C	0.60	I b	
369	所沢パークタウン武蔵野団地	3号棟	住宅課	所沢市	1979	旧基準	SRC	14	9,617.86	C	0.68	I b	
370	所沢パークタウン武蔵野団地	4号棟	住宅課	所沢市	1979	旧基準	SRC	14	9,617.86	C	0.68	I b	
371	所沢パークタウン武蔵野団地	5号棟	住宅課	所沢市	1980	旧基準	SRC	14	9,617.86	C	0.68	I b	
372	所沢パークタウン武蔵野団地	6号棟	住宅課	所沢市	1980	旧基準	SRC	14	9,617.86	C	0.68	I b	
373	飯能中山団地	1号棟	住宅課	飯能市	1981	旧基準	RC	3	848.91	C	0.86	I b	
374	飯能中山団地	2号棟	住宅課	飯能市	1981	旧基準	RC	3	848.91	C	0.86	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
375	飯能中山団地	3号棟	住宅課	飯能市	1981	旧基準	RC	3	424.45	C	0.86	I b	
376	加須北小浜団地	1号棟	住宅課	加須市	1973	旧基準	RC	4	817.12	C	0.86	I b	
377	加須北小浜団地	2号棟	住宅課	加須市	1972	旧基準	RC	4	817.12	C	0.86	I b	
378	加須北小浜団地	6号棟	住宅課	加須市	1981	旧基準	RC	3	798.72	C	0.86	I b	
379	加須北小浜団地	7号棟	住宅課	加須市	1981	旧基準	RC	4	1,064.96	C	0.86	I b	
380	加須久下団地	1号棟	住宅課	加須市	1981	旧基準	RC	4	1,291.86	C	0.86	I b	
381	加須久下団地	2号棟	住宅課	加須市	1981	旧基準	RC	4	1,291.86	C	0.86	I b	
382	本庄諏訪団地	1号棟	住宅課	本庄市	1980	旧基準	RC	3	583.80	C	0.86	I b	
383	本庄諏訪団地	2号棟	住宅課	本庄市	1980	旧基準	RC	3	755.01	C	0.86	I b	
384	本庄南本町団地	1号棟	住宅課	本庄市	1981	旧基準	RC	4	1,597.44	C	0.86	I b	
385	東松山前山団地	1号棟	住宅課	東松山市	1981	旧基準	RC	5	1,996.80	C	0.86	I b	
386	東松山前山団地	2号棟	住宅課	東松山市	1981	旧基準	RC	5	1,996.80	C	0.86	I b	
387	東松山前山団地	3号棟	住宅課	東松山市	1981	旧基準	RC	5	1,331.20	C	0.86	I b	
388	岩槻金重団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1979	旧基準	RC	3	626.56	C	0.86	I b	
389	岩槻金重団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1979	旧基準	RC	3	626.57	C	0.86	I b	
390	岩槻金重団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1979	旧基準	RC	3	922.95	C	0.86	I b	
391	岩槻金重団地	4号棟	住宅課	さいたま市	1980	旧基準	RC	3	769.71	C	0.86	I b	
392	岩槻金重団地	5号棟	住宅課	さいたま市	1980	旧基準	RC	3	1,230.54	C	0.86	I b	
393	岩槻諏訪山下団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	1,458.00	C	0.61	I b	
394	岩槻諏訪山下団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	1,746.40	C	0.62	I b	
395	岩槻諏訪山下団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	1,746.40	C	0.62	I b	
396	岩槻諏訪山下団地	4号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	1,458.00	C	0.61	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
397	岩槻諏訪山下団地	5号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	2,183.00	C	0.64	I b	
398	岩槻諏訪山下団地	6号棟	住宅課	さいたま市	1969	旧基準	RC	5	1,195.80	C	0.6	I b	
399	岩槻諏訪山下団地	7号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	1,944.00	C	0.6	I b	
400	岩槻諏訪山下団地	8号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	1,393.50	C	0.67	I b	
401	岩槻諏訪山下団地	9号棟	住宅課	さいたま市	1969	旧基準	RC	5	1,195.80	C	0.69	I b	
402	岩槻諏訪山下団地	10号棟	住宅課	さいたま市	1969	旧基準	RC	5	1,746.40	C	0.62	I b	
403	岩槻諏訪山下団地	11号棟	住宅課	さいたま市	1969	旧基準	RC	5	1,746.40	C	0.62	I b	
404	岩槻諏訪山下団地	12号棟	住宅課	さいたま市	1969	旧基準	RC	5	1,195.80	C	0.69	I b	
405	岩槻諏訪山下団地	13号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	1,393.50	C	0.67	I b	
406	岩槻諏訪山下団地	14号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	1,858.00	C	0.62	I b	
407	岩槻諏訪山下団地	15号棟	住宅課	さいたま市	1969	旧基準	RC	5	1,309.80	C	0.67	I b	
408	岩槻諏訪山下団地	16号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	1,393.50	C	0.67	I b	
409	岩槻諏訪山下団地	17号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	1,858.00	C	0.62	I b	
410	岩槻諏訪山下団地	18号棟	住宅課	さいたま市	1970	旧基準	RC	5	1,393.50	C	0.67	I b	
411	岩槻諏訪山下団地	19号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	1,944.00	C	0.6	I b	
412	岩槻諏訪山下団地	20号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	1,944.00	C	0.6	I b	
413	岩槻諏訪山下団地	21号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	1,944.00	C	0.6	I b	
414	岩槻諏訪山下団地	22号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	1,944.00	C	0.6	I b	
415	岩槻諏訪山下団地	23号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,532.10	C	0.86	I b	
416	岩槻諏訪山下団地	24号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	4	1,634.24	C	0.86	I b	
417	岩槻諏訪山下団地	25号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	4	2,042.80	C	0.86	I b	
418	岩槻諏訪山下団地	26号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,532.10	C	0.86	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
419	岩槻諏訪山下団地	27号棟	住宅課	さいたま市	1971	旧基準	RC	5	1,944.00	C	0.60	I b	
420	岩槻諏訪山下団地	28号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,532.10	C	0.86	I b	
421	岩槻諏訪山下団地	29号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	4	1,634.24	C	0.86	I b	
422	岩槻諏訪山下団地	30号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	4	1,634.24	C	0.86	I b	
423	岩槻諏訪山下団地	31号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	1,532.10	C	0.86	I b	
424	岩槻諏訪山下団地	32号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	2,553.50	C	0.86	I b	
425	岩槻諏訪山下団地	33号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	5	2,042.80	C	0.86	I b	
426	岩槻諏訪山下団地	34号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	4	1,634.24	C	0.86	I b	
427	岩槻諏訪山下団地	35号棟	住宅課	さいたま市	1972	旧基準	RC	4	2,042.80	C	0.86	I b	
428	岩槻愛宕団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1974	旧基準	RC	4	1,048.96	C	0.86	I b	
429	岩槻愛宕団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1974	旧基準	RC	3	786.72	C	0.86	I b	
430	岩槻府内団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1975	旧基準	RC	5	1,798.48	C	0.86	I b	
431	岩槻府内団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1975	旧基準	RC	5	1,798.48	C	0.86	I b	
432	岩槻府内団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1975	旧基準	RC	5	1,216.23	C	0.86	I b	
433	狭山笹井団地	1号棟	住宅課	狭山市	1978	旧基準	RC	5	2,644.00	C	0.86	I b	
434	狭山笹井団地	2号棟	住宅課	狭山市	1978	旧基準	RC	5	1,322.00	C	0.86	I b	
435	狭山鶯ノ木団地	1号棟	住宅課	狭山市	1979	旧基準	RC	5	3,327.95	C	0.86	I b	
436	狭山鶯ノ木団地	2号棟	住宅課	狭山市	1979	旧基準	RC	5	3,327.95	C	0.86	I b	
437	羽生北袋団地	1号棟	住宅課	羽生市	1981	旧基準	RC	5	1,996.80	C	0.86	I b	
438	羽生城沼団地	1号棟	住宅課	羽生市	1978	旧基準	RC	5	2,040.00	C	0.86	I b	
439	羽生城沼団地	2号棟	住宅課	羽生市	1978	旧基準	RC	5	2,040.00	C	0.86	I b	
440	羽生城沼団地	3号棟	住宅課	羽生市	1979	旧基準	RC	5	1,930.60	C	0.86	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
441	羽生城沼団地	4号棟	住宅課	羽生市	1979	旧基準	RC	5	1,930.60	C	0.86	I b	
442	鴻巣箕田団地	1号棟	住宅課	鴻巣市	1974	旧基準	RC	5	2,915.00	C	0.86	I b	
443	鴻巣箕田団地	2号棟	住宅課	鴻巣市	1974	旧基準	RC	5	2,332.00	C	0.86	I b	
444	鴻巣箕田団地	3号棟	住宅課	鴻巣市	1974	旧基準	RC	5	2,915.00	C	0.86	I b	
445	鴻巣箕田団地	4号棟	住宅課	鴻巣市	1974	旧基準	RC	5	2,332.00	C	0.86	I b	
446	鴻巣人形町団地	1号棟	住宅課	鴻巣市	1978	旧基準	RC	5	2,644.00	C	0.86	I b	
447	鴻巣人形町団地	2号棟	住宅課	鴻巣市	1978	旧基準	RC	5	2,644.00	C	0.86	I b	
448	深谷緑ヶ丘団地	1号棟	住宅課	深谷市	1981	旧基準	RC	3	1,065.52	C	0.86	I b	
449	深谷緑ヶ丘団地	2号棟	住宅課	深谷市	1981	旧基準	RC	3	639.31	C	0.86	I b	
450	深谷上柴団地	1号棟	住宅課	深谷市	1980	旧基準	RC	4	2,129.92	C	0.86	I b	
451	深谷上柴団地	2号棟	住宅課	深谷市	1980	旧基準	RC	4	1,597.44	C	0.86	I b	
452	深谷上柴団地	3号棟	住宅課	深谷市	1980	旧基準	RC	4	1,597.44	C	0.86	I b	
453	上尾シラコバト団地	1号棟	住宅課	上尾市	1968	旧基準	RC	5	1,040.21	C	0.82	I b	
454	上尾シラコバト団地	2号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	1,026.75	C	0.82	I b	
455	上尾シラコバト団地	3号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	1,219.35	C	0.82	I b	
456	上尾シラコバト団地	4号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	1,540.10	C	0.82	I b	
457	上尾シラコバト団地	5号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	1,540.10	C	0.82	I b	
458	上尾シラコバト団地	6号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	1,026.75	C	0.82	I b	
459	上尾シラコバト団地	7号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	1,540.10	C	0.82	I b	
460	上尾シラコバト団地	8号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	1,540.10	C	0.82	I b	
461	上尾シラコバト団地	9号棟	住宅課	上尾市	1968	旧基準	RC	5	1,560.23	C	0.82	I b	
462	上尾シラコバト団地	10号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	1,400.45	C	0.82	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
463	上尾シラコバト団地	11号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	1,026.75	C	0.82	I b	
464	上尾シラコバト団地	12号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	1,026.75	C	0.82	I b	
465	上尾シラコバト団地	13号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	1,026.75	C	0.82	I b	
466	上尾シラコバト団地	14号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	1,026.75	C	0.82	I b	
467	上尾シラコバト団地	15号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	1,540.10	C	0.82	I b	
468	上尾シラコバト団地	16号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	1,540.10	C	0.82	I b	
469	上尾シラコバト団地	17号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	1,026.75	C	0.82	I b	
470	上尾シラコバト団地	18号棟	住宅課	上尾市	1968	旧基準	RC	5	1,560.23	C	0.82	I b	
471	上尾シラコバト団地	19号棟	住宅課	上尾市	1968	旧基準	RC	5	1,560.23	C	0.82	I b	
472	上尾シラコバト団地	25号棟	住宅課	上尾市	1968	旧基準	RC	5	1,040.21	C	0.82	I b	
473	上尾シラコバト団地	26号棟	住宅課	上尾市	1968	旧基準	RC	5	1,040.21	C	0.82	I b	
474	上尾シラコバト団地	27号棟	住宅課	上尾市	1968	旧基準	RC	5	1,040.21	C	0.82	I b	
475	上尾シラコバト団地	28号棟	住宅課	上尾市	1968	旧基準	RC	5	1,040.21	C	0.82	I b	
476	上尾シラコバト団地	29号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	1,867.30	C	0.82	I b	
477	上尾シラコバト団地	30号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	1,540.10	C	0.82	I b	
478	上尾シラコバト団地	31号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	933.65	C	0.82	I b	
479	上尾シラコバト団地	32号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	812.90	C	0.82	I b	
480	上尾シラコバト団地	33号棟	住宅課	上尾市	1967	旧基準	RC	5	812.90	C	0.82	I b	
481	与野上落合団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1976	旧基準	RC	5	1,608.25	C	0.86	I b	
482	与野上落合団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1976	旧基準	RC	3	1,157.94	C	0.86	I b	
483	与野高層団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1967	旧基準	SRC	11	11,023.29	C	0.60	I b	補強工事済み
484	与野大戸団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1981	旧基準	RC	3	543.74	C	0.86	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
485	草加花栗団地	1号棟	住宅課	草加市	1974	旧基準	SRC	10	8,347.78	C	0.60	I b	
486	草加青柳団地	1号棟	住宅課	草加市	1981	旧基準	RC	5	2,357.75	C	0.86	I b	
487	草加青柳団地	2号棟	住宅課	草加市	1981	旧基準	RC	5	3,023.35	C	0.86	I b	
488	越谷蒲生団地	1号棟	住宅課	越谷市	1974	旧基準	RC	3	1,180.08	C	0.86	I b	
489	越谷蒲生団地	2号棟	住宅課	越谷市	1978	旧基準	RC	5	1,983.00	C	0.86	I b	
490	越谷大袋団地	1号棟	住宅課	越谷市	1980	旧基準	RC	3	772.26	C	0.86	I b	
491	戸田河岸団地	1号棟	住宅課	戸田市	1963	旧基準	RC	4	1,383.54	C	0.67	I b	
492	入間東久保団地	1号棟	住宅課	入間市	1979	旧基準	RC	5	2,662.40	C	0.86	I b	
493	入間東久保団地	2号棟	住宅課	入間市	1980	旧基準	RC	5	2,662.40	C	0.86	I b	
494	入間霞川団地	15号棟	住宅課	入間市	1972	旧基準	RC	5	1,021.40	C	0.86	I b	
495	入間霞川団地	16号棟	住宅課	入間市	1972	旧基準	RC	5	2,385.52	C	0.86	I b	
496	入間霞川団地	17号棟	住宅課	入間市	1972	旧基準	RC	5	2,385.52	C	0.86	I b	
497	入間霞川団地	18号棟	住宅課	入間市	1972	旧基準	RC	5	3,351.00	C	0.86	I b	
498	入間霞川団地	19号棟	住宅課	入間市	1977	旧基準	RC	3	1,189.80	C	0.86	I b	
499	志木柳瀬川団地	1号棟	住宅課	志木市	1979	旧基準	RC	5	2,662.40	C	0.86	I b	
500	新座野火止団地	1号棟	住宅課	新座市	1978	旧基準	簡易耐火	2	189.60	C	-	I b	保有耐力計算実施
501	新座野火止団地	2号棟	住宅課	新座市	1978	旧基準	簡易耐火	2	189.60	C	-	I b	保有耐力計算実施
502	新座野火止団地	3号棟	住宅課	新座市	1978	旧基準	簡易耐火	2	189.60	C	-	I b	保有耐力計算実施
503	新座野火止団地	4号棟	住宅課	新座市	1978	旧基準	簡易耐火	2	189.60	C	-	I b	保有耐力計算実施
504	桶川けやき団地	1号棟	住宅課	桶川市	1978	旧基準	RC	3	1,224.00	C	0.86	I b	
505	桶川けやき団地	2号棟	住宅課	桶川市	1978	旧基準	RC	3	1,224.00	C	0.86	I b	
506	桶川けやき団地	3号棟	住宅課	桶川市	1978	旧基準	RC	3	1,632.00	C	0.86	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
507	桶川けやき団地	4号棟	住宅課	桶川市	1978	旧基準	RC	3	1,224.00	C	0.86	I b	
508	桶川けやき団地	5号棟	住宅課	桶川市	1978	旧基準	RC	3	816.00	C	0.86	I b	
509	久喜青葉団地	1号棟	住宅課	久喜市	1973	旧基準	RC	5	2,862.04	C	0.86	I b	
510	久喜青葉団地	2号棟	住宅課	久喜市	1973	旧基準	RC	4	2,826.04	C	0.86	I b	
511	久喜青葉団地	3号棟	住宅課	久喜市	1973	旧基準	RC	5	2,826.04	C	0.86	I b	
512	久喜青葉団地	10号棟	住宅課	久喜市	1974	旧基準	RC	5	2,622.40	C	0.86	I b	
513	久喜青葉団地	11号棟	住宅課	久喜市	1974	旧基準	SRC	12	1,688.40	C	0.60	I b	
514	久喜青葉団地	集会室	住宅課	久喜市	1976	旧基準	RC	1	204.91	C	1.88	I b	
515	北本二ツ家団地	1号棟	住宅課	北本市	1975	旧基準	RC	4	1,438.78	C	0.86	I b	
516	北本二ツ家団地	2号棟	住宅課	北本市	1975	旧基準	RC	4	1,438.78	C	0.86	I b	
517	北本二ツ家団地	3号棟	住宅課	北本市	1975	旧基準	RC	5	1,798.48	C	0.86	I b	
518	北本二ツ家団地	4号棟	住宅課	北本市	1975	旧基準	RC	4	972.96	C	0.86	I b	
519	北本二ツ家団地	5号棟	住宅課	北本市	1979	旧基準	RC	5	2,040.00	C	0.86	I b	
520	八潮大原団地	1号棟	住宅課	八潮市	1981	旧基準	RC	5	1,996.80	C	0.86	I b	
521	八潮大原団地	2号棟	住宅課	八潮市	1981	旧基準	RC	4	1,536.51	C	0.86	I b	
522	上福岡にいやま東団地	1号棟	住宅課	ふじみ野市	1981	旧基準	RC	3	913.50	C	0.86	I b	
523	蓮田山ノ内団地	1号棟	住宅課	蓮田市	1977	旧基準	RC	5	3,305.00	C	0.86	I b	
524	坂戸東坂戸団地	38号棟	住宅課	坂戸市	1975	旧基準	RC	5	2,478.75	C	0.86	I b	
525	坂戸東坂戸団地	39号棟	住宅課	坂戸市	1975	旧基準	RC	5	2,478.75	C	0.86	I b	
526	坂戸東坂戸団地	40号棟	住宅課	坂戸市	1975	旧基準	RC	5	2,478.75	C	0.86	I b	
527	坂戸東坂戸団地	41号棟	住宅課	坂戸市	1975	旧基準	RC	5	1,872.00	C	0.86	I b	
528	坂戸東坂戸団地	42号棟	住宅課	坂戸市	1975	旧基準	RC	5	1,872.00	C	0.86	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
529	坂戸東坂戸団地	43号棟	住宅課	坂戸市	1975	旧基準	RC	5	2,478.75	C	0.86	I b	
530	坂戸東坂戸団地	44号棟	住宅課	坂戸市	1975	旧基準	RC	5	1,872.00	C	0.86	I b	
531	鶴ヶ島富士見団地	1号棟	住宅課	鶴ヶ島市	1976	旧基準	RC	5	2,380.73	C	0.86	I b	
532	鶴ヶ島富士見団地	2号棟	住宅課	鶴ヶ島市	1976	旧基準	RC	5	1,798.48	C	0.86	I b	
533	鶴ヶ島富士見団地	3号棟	住宅課	鶴ヶ島市	1976	旧基準	RC	5	2,380.73	C	0.86	I b	
534	鶴ヶ島富士見団地	4号棟	住宅課	鶴ヶ島市	1976	旧基準	RC	5	1,798.48	C	0.86	I b	
535	日高鹿山団地	1号棟	住宅課	日高市	1981	旧基準	RC	5	2,357.75	C	0.86	I b	
536	日高鹿山団地	2号棟	住宅課	日高市	1981	旧基準	RC	5	1,692.15	C	0.86	I b	
537	日高鹿山団地	3号棟	住宅課	日高市	1981	旧基準	RC	5	1,331.20	C	0.86	I b	
538	毛呂本郷団地	1号棟	住宅課	毛呂山町	1968	旧基準	RC	5	330.04	C	0.71	I b	
539	毛呂山いわい団地	1号棟	住宅課	毛呂山町	1980	旧基準	RC	4	1,064.96	C	0.86	I b	
540	毛呂山いわい団地	2号棟	住宅課	毛呂山町	1980	旧基準	RC	5	1,331.20	C	0.86	I b	
541	毛呂山いわい団地	3号棟	住宅課	毛呂山町	1980	旧基準	RC	5	1,331.20	C	0.86	I b	
542	嵐山小梅団地	1号棟	住宅課	嵐山町	1980	旧基準	RC	3	385.47	C	0.86	I b	
543	都幾川明覚団地	1号棟	住宅課	ときがわ町	1980	旧基準	RC	4	1,520.40	C	0.86	I b	
544	皆野団地	1号棟	住宅課	皆野町	1979	旧基準	簡易耐火	2	316.00	C	-	I b	保有耐力計算実施
545	皆野団地	2号棟	住宅課	皆野町	1979	旧基準	簡易耐火	2	316.00	C	-	I b	保有耐力計算実施
546	長瀬団地	A棟	住宅課	長瀬町	1979	旧基準	簡易耐火	2	189.60	C	-	I b	保有耐力計算実施
547	長瀬団地	B棟	住宅課	長瀬町	1979	旧基準	簡易耐火	2	379.20	C	-	I b	保有耐力計算実施
548	長瀬団地	C棟	住宅課	長瀬町	1979	旧基準	簡易耐火	2	379.20	C	-	I b	保有耐力計算実施
549	長瀬団地	D棟	住宅課	長瀬町	1980	旧基準	簡易耐火	2	379.18	C	-	I b	保有耐力 計算実施
550	長瀬白鳥団地	1号棟	住宅課	長瀬町	1980	旧基準	RC	3	382.05	C	0.86	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
551	長瀬白鳥団地	2号棟	住宅課	長瀬町	1980	旧基準	RC	3	382.05	C	0.86	I b	
552	長瀬白鳥団地	3号棟	住宅課	長瀬町	1980	旧基準	RC	3	764.10	C	0.86	I b	
553	吉田塚越団地	1号棟	住宅課	秩父市	1981	旧基準	RC	4	1,082.00	C	0.86	I b	
554	小鹿野高田団地	1号棟	住宅課	小鹿野町	1981	旧基準	RC	3	426.00	C	0.86	I b	
555	小鹿野高田団地	2号棟	住宅課	小鹿野町	1981	旧基準	RC	3	426.00	C	0.86	I b	
556	小鹿野高田団地	3号棟	住宅課	小鹿野町	1981	旧基準	RC	3	426.00	C	0.86	I b	
557	小鹿野高田団地	4号棟	住宅課	小鹿野町	1981	旧基準	RC	3	426.00	C	0.86	I b	
558	小鹿野高田団地	5号棟	住宅課	小鹿野町	1981	旧基準	RC	3	888.00	C	0.86	I b	
559	荒川上田野団地	1号棟	住宅課	秩父市	1981	旧基準	RC	4	1,638.00	C	0.86	I b	
560	神泉阿久原団地	1号棟	住宅課	神川町	1980	旧基準	RC	3	764.10	C	0.86	I b	
561	神泉阿久原団地	2号棟	住宅課	神川町	1980	旧基準	RC	3	382.11	C	0.86	I b	
562	妻沼長井団地	1号棟	住宅課	熊谷市	1981	旧基準	RC	4	1,064.96	C	0.86	I b	
563	妻沼長井団地	2号棟	住宅課	熊谷市	1981	旧基準	RC	4	1,064.96	C	0.86	I b	
564	白岡つつじヶ丘団地	1号棟	住宅課	白岡市	1978	旧基準	RC	5	1,360.00	C	0.86	I b	
565	白岡つつじヶ丘団地	2号棟	住宅課	白岡市	1978	旧基準	RC	4	1,088.00	C	0.86	I b	
566	白岡つつじヶ丘団地	3号棟	住宅課	白岡市	1978	旧基準	RC	4	1,088.00	C	0.86	I b	
567	菖蒲寺田団地	1号棟	住宅課	久喜市	1977	旧基準	RC	4	2,115.20	C	0.86	I b	
568	菖蒲寺田団地	2号棟	住宅課	久喜市	1977	旧基準	RC	4	1,586.40	C	0.86	I b	
569	栗橋しづか団地	1号棟	住宅課	久喜市	1978	旧基準	RC	4	2,644.00	C	0.86	I b	
570	栗橋しづか団地	2号棟	住宅課	久喜市	1978	旧基準	RC	4	2,115.20	C	0.86	I b	
571	栗橋しづか団地	3号棟	住宅課	久喜市	1978	旧基準	RC	4	2,115.20	C	0.86	I b	
572	栗橋道上団地	1号棟	住宅課	久喜市	1981	旧基準	RC	3	1,198.08	C	0.86	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
573	栗橋道上団地	2号棟	住宅課	久喜市	1981	旧基準	RC	3	1,137.15	C	0.86	I b	
574	鷺宮くずめ団地	1号棟	住宅課	久喜市	1979	旧基準	RC	5	1,331.20	C	0.86	I b	
575	鷺宮くずめ団地	2号棟	住宅課	久喜市	1979	旧基準	RC	5	1,996.80	C	0.86	I b	
576	鷺宮くずめ団地	3号棟	住宅課	久喜市	1980	旧基準	RC	5	1,996.80	C	0.86	I b	
577	庄和西金野井団地	1号棟	住宅課	春日部市	1980	旧基準	RC	3	550.17	C	0.86	I b	
578	庄和西金野井団地	2号棟	住宅課	春日部市	1980	旧基準	RC	3	550.17	C	0.86	I b	
579	庄和西金野井団地	3号棟	住宅課	春日部市	1980	旧基準	RC	3	550.17	C	0.86	I b	
580	庄和尾ヶ崎団地	1号棟	住宅課	春日部市	1981	旧基準	RC	3	798.72	C	0.86	I b	
581	庄和尾ヶ崎団地	2号棟	住宅課	春日部市	1981	旧基準	RC	4	532.48	C	0.86	I b	
582	庄和尾ヶ崎団地	3号棟	住宅課	春日部市	1981	旧基準	RC	3	798.72	C	0.86	I b	
583	庄和南桜井団地	1号棟	住宅課	春日部市	1975	旧基準	RC	4	1,941.48	C	0.86	I b	
584	庄和南桜井団地	2号棟	住宅課	春日部市	1974	旧基準	RC	4	1,573.44	C	0.86	I b	
585	川越北谷団地	A棟	住宅課	川越市	2006	新基準	RC	5	1,669.12	C	—	I b	
586	川越北谷団地	B棟	住宅課	川越市	2006	新基準	RC	5	1,585.73	C	—	I b	
587	浦和高層団地	A号棟	住宅課	さいたま市	2012	新基準	RC	14	5,518.60	C	-	I b	
588	大宮植竹団地	D棟	住宅課	さいたま市	2011	新基準	RC	8	6,995.34	C	-	I b	
589	大宮長山団地	6号棟	住宅課	さいたま市	2005	新基準	RC	7	2,408.72	C	-	I b	
590	大宮長山団地	5号棟	住宅課	さいたま市	2007	新基準	RC	10	7,803.40	C	-	I b	
591	大宮長山団地	3号棟	住宅課	さいたま市	2011	新基準	RC	7	2,694.73	C	-	I b	
592	大宮長山団地	4号棟	住宅課	さいたま市	2011	新基準	RC	7	3,057.48	C	-	I b	
593	大宮東宮下団地	4号棟	住宅課	さいたま市	2007	新基準	RC	14	4,641.04	C	-	I b	
594	大宮東宮下団地	5号棟	住宅課	さいたま市	2008	新基準	RC	6	5,611.28	C	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
595	岩槻諏訪山下団地	集会室	住宅課	さいたま市	2005	新基準	RC	1	390.60	C	-	I b	
596	岩槻諏訪山下団地	高層1号棟	住宅課	さいたま市	2008	新基準	RC	10	10,227.56	C	-	I b	
597	岩槻諏訪山下団地	A棟	住宅課	さいたま市	2008	新基準	RC	3	1,461.80	C	-	I b	
598	岩槻諏訪山下団地	B棟	住宅課	さいたま市	2008	新基準	RC	3	1,517.17	C	-	I b	
599	岩槻諏訪山下団地	C棟	住宅課	さいたま市	2008	新基準	RC	3	3,656.30	C	-	I b	
600	入間霞川団地	A号棟	住宅課	入間市	2011	新基準	RC	7	3,457.42	C	-	I b	
601	久喜青葉団地	集会所	住宅課	久喜市	1984	新基準	S	1	201.50	C	-	I b	
602	朝霞根岸台団地	1号棟	住宅課	朝霞市	2004	新基準	RC	5	2,313.34	C	-	I b	
603	川越東坂上団地	1号棟	住宅課	川越市	1984	新基準	RC	3	1,731.36	C	-	I b	
604	川越東坂上団地	2号棟	住宅課	川越市	1984	新基準	RC	3	865.68	C	-	I b	
605	川越月吉町団地	2号棟	住宅課	川越市	1982	新基準	RC	4	1,467.00	C	-	I b	
606	川越月吉町団地	3号棟	住宅課	川越市	1982	新基準	RC	4	978.00	C	-	I b	
607	川越月吉町団地	4号棟	住宅課	川越市	1983	新基準	RC	3	1,065.45	C	-	I b	
608	川越月吉町団地	5号棟	住宅課	川越市	1983	新基準	RC	3	1,278.54	C	-	I b	
609	川越月吉町団地	6号棟	住宅課	川越市	1985	新基準	RC	4	828.48	C	-	I b	
610	川越月吉町団地	7号棟	住宅課	川越市	1985	新基準	RC	4	828.48	C	-	I b	
611	川越月吉町団地	8号棟	住宅課	川越市	1985	新基準	RC	4	828.48	C	-	I b	
612	川越月吉町団地	9号棟	住宅課	川越市	1985	新基準	RC	3	621.36	C	-	I b	
613	川越月吉町団地	10号棟	住宅課	川越市	1985	新基準	RC	3	621.36	C	-	I b	
614	川越今福団地	1号棟	住宅課	川越市	1985	新基準	RC	5	2,686.70	C	-	I b	
615	川越今福団地	2号棟	住宅課	川越市	1985	新基準	RC	5	1,343.35	C	-	I b	
616	川越岸町やまぶき団地	1号棟	住宅課	川越市	1985	新基準	RC	5	1,343.35	C	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
617	川越小堤団地	1号棟	住宅課	川越市	1987	新基準	RC	5	2,145.70	C	-	I b	
618	川越小堤団地	2号棟	住宅課	川越市	1987	新基準	RC	5	2,145.70	C	-	I b	
619	川越小堤団地	3号棟	住宅課	川越市	1987	新基準	RC	5	2,145.70	C	-	I b	
620	川越南大塚団地	1号棟	住宅課	川越市	1987	新基準	RC	3	1,254.63	C	-	I b	
621	川越南大塚団地	2号棟	住宅課	川越市	1987	新基準	RC	3	1,254.63	C	-	I b	
622	川越南大塚団地	3号棟	住宅課	川越市	1987	新基準	RC	3	1,061.91	C	-	I b	
623	川越西山団地	1号棟	住宅課	川越市	1989	新基準	RC	5	2,162.55	C	-	I b	
624	川越西山団地	2号棟	住宅課	川越市	1989	新基準	RC	5	1,427.80	C	-	I b	
625	川越今泉団地	1号棟	住宅課	川越市	1990	新基準	RC	4	1,686.37	C	-	I b	
626	川越今泉団地	2号棟	住宅課	川越市	1990	新基準	RC	4	1,429.41	C	-	I b	
627	川越今泉団地	3号棟	住宅課	川越市	1990	新基準	RC	4	1,686.37	C	-	I b	
628	川越今泉団地	4号棟	住宅課	川越市	1990	新基準	RC	4	1,158.96	C	-	I b	
629	川越今泉団地	5号棟	住宅課	川越市	1990	新基準	RC	4	1,686.37	C	-	I b	
630	川越今泉団地	6号棟	住宅課	川越市	1990	新基準	RC	4	1,686.37	C	-	I b	
631	川越今泉団地	7号棟	住宅課	川越市	1990	新基準	RC	4	1,686.37	C	-	I b	
632	川越今泉団地	8号棟	住宅課	川越市	1990	新基準	RC	4	1,686.37	C	-	I b	
633	川越今泉団地	9号棟	住宅課	川越市	1990	新基準	RC	4	1,686.37	C	-	I b	
634	川越今泉団地	10号棟	住宅課	川越市	1992	新基準	RC	4	1,437.75	C	-	I b	
635	川越今泉団地	11号棟	住宅課	川越市	1992	新基準	RC	4	1,173.51	C	-	I b	
636	川越今泉団地	12号棟	住宅課	川越市	1992	新基準	RC	4	1,173.51	C	-	I b	
637	川越いせはら団地	1号棟	住宅課	川越市	1992	新基準	RC	3	880.98	C	-	I b	
638	川越いせはら団地	2号棟	住宅課	川越市	1992	新基準	RC	5	2,710.05	C	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
639	川越いせはら団地	3号棟	住宅課	川越市	1992	新基準	SRC	11	4,386.95	C	-	I b	
640	川越いせはら団地	集会室	住宅課	川越市	1994	新基準	S	2	194.00	C	-	I b	
641	川越神明町団地	1号棟	住宅課	川越市	1993	新基準	RC	5	2,885.40	C	-	I b	
642	川越神明町団地	2号棟	住宅課	川越市	1993	新基準	RC	5	2,077.00	C	-	I b	
643	川越神明町団地	3号棟	住宅課	川越市	1993	新基準	RC	5	1,930.53	C	-	I b	
644	川越神明町団地	4号棟	住宅課	川越市	1993	新基準	RC	5	1,929.74	C	-	I b	
645	川越神明町団地	5号棟	住宅課	川越市	1993	新基準	RC	5	1,930.53	C	-	I b	
646	川越山田団地	1号棟	住宅課	川越市	1995	新基準	RC	5	2,066.83	C	-	I b	
647	川越の場団地	1号棟	住宅課	川越市	1997	新基準	RC	5	2,710.01	C	-	I b	
648	川越小中居団地	1号棟	住宅課	川越市	2000	新基準	RC	5	1,664.33	C	-	I b	
649	川越小中居団地	2号棟	住宅課	川越市	2000	新基準	RC	5	1,664.33	C	-	I b	
650	川越小中居団地	3号棟	住宅課	川越市	2000	新基準	RC	5	1,670.08	C	-	I b	
651	川越久下戸団地	1号棟	住宅課	川越市	2001	新基準	RC	5	2,557.44	C	-	I b	
652	川越久下戸団地	2号棟	住宅課	川越市	2001	新基準	RC	5	1,865.80	C	-	I b	
653	川越久下戸団地	3号棟	住宅課	川越市	2002	新基準	RC	7	4,460.64	C	-	I b	
654	川越久下戸団地	4号棟	住宅課	川越市	2004	新基準	RC	8	4,645.47	C	-	I b	
655	熊谷下奈良団地	1号棟	住宅課	熊谷市	2002	新基準	RC	5	3,474.67	C	-	I b	
656	熊谷下奈良団地	2号棟	住宅課	熊谷市	2004	新基準	RC	5	2,049.86	C	-	I b	
657	熊谷下奈良団地	3号棟	住宅課	熊谷市	2004	新基準	RC	4	1,299.08	C	-	I b	
658	熊谷玉井団地	26号棟	住宅課	熊谷市	1982	新基準	RC	5	2,662.40	C	-	I b	
659	熊谷玉井団地	27号棟	住宅課	熊谷市	1986	新基準	RC	4	1,612.00	C	-	I b	
660	熊谷玉井団地	28号棟	住宅課	熊谷市	1987	新基準	RC	4	1,074.68	C	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
661	熊谷玉井団地	29号棟	住宅課	熊谷市	1988	新基準	RC	4	1,074.68	C	-	I b	
662	熊谷玉井団地	A号棟	住宅課	熊谷市	2012	新基準	RC	10	4,967.06	C	-	I b	
663	熊谷玉井団地	B号棟	住宅課	熊谷市	2013	新基準	RC	10	5,149.55	C	-	I b	
664	熊谷肥塚団地	1号棟	住宅課	熊谷市	1991	新基準	RC	4	2,008.43	C	-	I b	
665	熊谷肥塚団地	2号棟	住宅課	熊谷市	1991	新基準	RC	4	1,697.02	C	-	I b	
666	熊谷肥塚団地	3号棟	住宅課	熊谷市	1991	新基準	RC	4	1,131.34	C	-	I b	
667	熊谷肥塚団地	4号棟	住宅課	熊谷市	1991	新基準	RC	4	1,697.02	C	-	I b	
668	熊谷末広団地	1号棟	住宅課	熊谷市	1995	新基準	RC	5	4,980.19	C	-	I b	
669	熊谷銀座団地	北棟	住宅課	熊谷市	1996	新基準	RC	5	2,326.86	C	-	I b	
670	熊谷銀座団地	南棟	住宅課	熊谷市	1996	新基準	RC	5	2,509.14	C	-	I b	
671	熊谷曙町団地	1号棟	住宅課	熊谷市	1999	新基準	RC	7	4,293.60	C	-	I b	
672	熊谷曙町団地	2号棟	住宅課	熊谷市	1999	新基準	RC	6	1,735.59	C	-	I b	
673	川口東本郷団地	2号棟	住宅課	川口市	1982	新基準	RC	3	1,198.08	C	-	I b	
674	川口行衛団地	1号棟	住宅課	川口市	1983	新基準	RC	5	1,529.20	C	-	I b	
675	川口行衛団地	2号棟	住宅課	川口市	1983	新基準	RC	5	764.60	C	-	I b	
676	川口安行吉岡団地	1号棟	住宅課	川口市	1984	新基準	RC	3	1,830.38	C	-	I b	
677	川口安行吉岡団地	2号棟	住宅課	川口市	1984	新基準	RC	3	806.01	C	-	I b	
678	川口芝下団地	1号棟	住宅課	川口市	1985	新基準	RC	4	1,612.00	C	-	I b	
679	川口飯原団地	1号棟	住宅課	川口市	1987	新基準	RC	4	1,706.64	C	-	I b	
680	川口道合団地	1号棟	住宅課	川口市	1988	新基準	RC	3	1,361.67	C	-	I b	
681	川口道合団地	2号棟	住宅課	川口市	1988	新基準	RC	3	836.43	C	-	I b	
682	川口道合団地	3号棟	住宅課	川口市	1988	新基準	RC	3	836.43	C	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
683	川口道合団地	4号棟	住宅課	川口市	1988	新基準	RC	3	1,490.28	C	-	I b	
684	川口赤山団地	1号棟	住宅課	川口市	1989	新基準	RC	4	1,702.30	C	-	I b	
685	川口赤山団地	2号棟	住宅課	川口市	1989	新基準	RC	4	1,702.30	C	-	I b	
686	川口赤山団地	3号棟	住宅課	川口市	1989	新基準	RC	4	1,702.30	C	-	I b	
687	川口柳崎第二団地	1号棟	住宅課	川口市	1993	新基準	RC	5	2,314.73	C	-	I b	
688	川口根岸団地	1号棟	住宅課	川口市	1997	新基準	RC	5	1,757.20	C	-	I b	
689	川口赤山みどりの丘団地	1号棟	住宅課	川口市	1998	新基準	RC	3	3,491.95	C	-	I b	
690	川口赤山みどりの丘団地	2号棟	住宅課	川口市	1998	新基準	RC	3	2,396.36	C	-	I b	
691	浦和北浦和団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1994	新基準	RC	5	3,844.36	C	-	I b	
692	浦和さいど坂の上団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1985	新基準	RC	5	2,686.70	C	-	I b	
693	浦和さいど坂の上団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1985	新基準	RC	4	1,074.88	C	-	I b	
694	浦和常盤団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1988	新基準	RC	5	2,128.52	C	-	I b	
695	浦和常盤団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1988	新基準	RC	5	1,419.01	C	-	I b	
696	浦和大谷口団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1991	新基準	RC	4	1,131.34	C	-	I b	
697	浦和原山団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1991	新基準	RC	5	3,124.68	C	-	I b	
698	浦和原山団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1992	新基準	RC	5	1,442.70	C	-	I b	
699	浦和原山団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1992	新基準	RC	5	1,776.30	C	-	I b	
700	浦和原山団地	4号棟	住宅課	さいたま市	1992	新基準	RC	5	2,109.90	C	-	I b	
701	浦和南元宿団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1995	新基準	RC	5	2,036.48	C	-	I b	
702	浦和南元宿団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1995	新基準	RC	5	2,036.48	C	-	I b	
703	浦和しらくわ団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1996	新基準	RC	5	2,144.44	C	-	I b	
704	浦和しらくわ団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1996	新基準	RC	5	1,334.46	C	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
705	大宮本村団地	1号棟	住宅課	さいたま市	2001	新基準	RC	3	1,154.50	C	-	I b	
706	大宮本村団地	2号棟	住宅課	さいたま市	2003	新基準	RC	4	723.01	C	-	I b	
707	大宮七里団地	RF棟	住宅課	さいたま市	1987	新基準	RC	4	1,128.72	C	-	I b	
708	大宮七里団地	RG棟	住宅課	さいたま市	1987	新基準	RC	4	1,128.72	C	-	I b	
709	大宮七里団地	RH棟	住宅課	さいたま市	1987	新基準	RC	4	871.76	C	-	I b	
710	大宮七里団地	RI棟	住宅課	さいたま市	1991	新基準	RC	4	1,144.84	C	-	I b	
711	大宮七里団地	RJ棟	住宅課	さいたま市	1991	新基準	RC	4	1,144.84	C	-	I b	
712	大宮七里団地	RK棟	住宅課	さいたま市	1991	新基準	RC	4	1,201.99	C	-	I b	
713	大宮七里団地	RL棟	住宅課	さいたま市	1991	新基準	RC	4	1,767.67	C	-	I b	
714	大宮七里団地	1号棟	住宅課	さいたま市	2011	新基準	RC	8	1,898.75	C	-	I b	
715	大宮七里団地	2号棟	住宅課	さいたま市	2011	新基準	RC	8	3,173.93	C	-	I b	
716	大宮七里団地	3号棟	住宅課	さいたま市	2013	新基準	RC	4	1,285.20	C	-	I b	
717	大宮砂団地	22号棟	住宅課	さいたま市	1988	新基準	RC	4	1,699.87	C	-	I b	
718	大宮砂団地	23号棟	住宅課	さいたま市	1988	新基準	RC	4	1,128.74	C	-	I b	
719	大宮砂団地	24号棟	住宅課	さいたま市	1988	新基準	RC	4	1,128.74	C	-	I b	
720	大宮砂団地	25号棟	住宅課	さいたま市	1990	新基準	RC	4	1,128.72	C	-	I b	
721	大宮砂団地	26号棟	住宅課	さいたま市	1990	新基準	RC	4	1,128.72	C	-	I b	
722	大宮砂団地	27号棟	住宅課	さいたま市	1990	新基準	RC	4	1,128.72	C	-	I b	
723	大宮砂団地	28号棟	住宅課	さいたま市	1990	新基準	RC	4	1,128.72	C	-	I b	
724	大宮砂団地	29号棟	住宅課	さいたま市	1990	新基準	RC	4	871.76	C	-	I b	
725	大宮砂団地	30号棟	住宅課	さいたま市	1999	新基準	SRC	14	9,480.34	C	-	I b	
726	大宮砂団地	A号棟	住宅課	さいたま市	2011	新基準	RC	10	4,959.29	C	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
727	大宮東宮下団地	集会所	住宅課	さいたま市	1982	新基準	S	1	203.14	C	-	I b	
728	大宮東宮下団地	1号棟	住宅課	さいたま市	2004	新基準	RC	10	4,630.68	C	-	I b	
729	大宮東宮下団地	2・3号棟	住宅課	さいたま市	2005	新基準	RC	14	7,237.51	C	-	I b	
730	大宮二ツ宮団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1983	新基準	RC	4	1,548.88	C	-	I b	
731	大宮三橋団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1987	新基準	RC	5	1,716.60	C	-	I b	
732	大宮三橋団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1986	新基準	RC	5	2,179.45	C	-	I b	
733	大宮三橋団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1986	新基準	RC	5	2,145.70	C	-	I b	
734	大宮三橋団地	4号棟	住宅課	さいたま市	1986	新基準	RC	5	2,145.70	C	-	I b	
735	大宮三橋団地	5号棟	住宅課	さいたま市	1987	新基準	RC	5	1,158.96	C	-	I b	
736	大宮三橋団地	6号棟	住宅課	さいたま市	1987	新基準	RC	4	2,287.68	C	-	I b	
737	大宮三橋団地	7号棟	住宅課	さいたま市	1986	新基準	RC	4	1,448.70	C	-	I b	
738	大宮三橋団地	8号棟	住宅課	さいたま市	1986	新基準	RC	4	2,162.60	C	-	I b	
739	大宮三橋西団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1987	新基準	RC	5	2,179.45	C	-	I b	
740	大宮三橋西団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1987	新基準	RC	5	2,179.45	C	-	I b	
741	大宮三橋西団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1987	新基準	RC	5	2,179.45	C	-	I b	
742	大宮三橋西団地	4号棟	住宅課	さいたま市	1988	新基準	RC	5	2,179.45	C	-	I b	
743	大宮三橋西団地	5号棟	住宅課	さいたま市	1988	新基準	RC	5	1,465.55	C	-	I b	
744	大宮東五番街団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1989	新基準	RC	5	2,091.05	C	-	I b	
745	大宮東五番街団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1989	新基準	RC	5	1,769.85	C	-	I b	
746	大宮東五番街団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1990	新基準	RC	7	2,632.06	C	-	I b	
747	大宮東五番街団地	4号棟	住宅課	さいたま市	1990	新基準	SRC	11	7,783.94	C	-	I b	
748	大宮東五番街団地	5号棟	住宅課	さいたま市	2002	新基準	RC	8	2,037.33	C	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
749	大宮指扇団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1992	新基準	RC	5	1,560.14	C	-	I b	
750	大宮指扇団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1992	新基準	RC	7	3,203.10	C	-	I b	
751	大宮指扇団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1992	新基準	RC	3	920.42	C	-	I b	
752	大宮指扇団地	4号棟	住宅課	さいたま市	1992	新基準	RC	3	920.42	C	-	I b	
753	大宮七里第二団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1993	新基準	RC	4	1,726.17	C	-	I b	
754	大宮七里第二団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1993	新基準	RC	4	1,158.27	C	-	I b	
755	大宮七里第二団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1993	新基準	RC	4	1,158.27	C	-	I b	
756	大宮今羽団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1993	新基準	RC	7	2,324.59	C	-	I b	
757	大宮今羽団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1993	新基準	RC	7	2,324.59	C	-	I b	
758	大宮今羽団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1993	新基準	RC	7	2,259.69	C	-	I b	
759	大宮東門前団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1997	新基準	RC	5	2,071.28	C	-	I b	
760	大宮小深作はるさと団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1998	新基準	RC	7	8,026.71	C	-	I b	
761	大宮小深作はるさと団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1998	新基準	RC	4	2,516.32	C	-	I b	
762	大宮西本郷団地	1号棟	住宅課	さいたま市	2000	新基準	RC	9	4,609.36	C	-	I b	
763	大宮中釘団地	1号棟	住宅課	さいたま市	2000	新基準	RC	6	6,351.57	C	-	I b	
764	行田佐間団地	1号棟	住宅課	行田市	1983	新基準	RC	5	1,442.80	C	-	I b	
765	行田佐間団地	2号棟	住宅課	行田市	1983	新基準	RC	5	1,442.80	C	-	I b	
766	行田持田団地	1号棟	住宅課	行田市	1988	新基準	RC	4	1,716.56	C	-	I b	
767	行田持田団地	2号棟	住宅課	行田市	1988	新基準	RC	4	1,158.96	C	-	I b	
768	行田下忍団地	1号棟	住宅課	行田市	1989	新基準	RC	5	1,769.85	C	-	I b	
769	行田下忍団地	2号棟	住宅課	行田市	1989	新基準	RC	5	1,394.05	C	-	I b	
770	行田下忍団地	3号棟	住宅課	行田市	1989	新基準	RC	5	2,107.95	C	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
771	行田下忍団地	4号棟	住宅課	行田市	1989	新基準	RC	4	1,713.36	C	-	I b	
772	秩父つばきの森団地	1号棟	住宅課	秩父市	1986	新基準	RC	3	1,082.16	C	-	I b	
773	秩父つばきの森団地	2号棟	住宅課	秩父市	1986	新基準	RC	3	1,510.53	C	-	I b	
774	秩父久那団地	1号棟	住宅課	秩父市	1996	新基準	RC	5	2,819.04	C	-	I b	
775	所沢パークタウン武蔵野団地	集会室	住宅課	所沢市	1982	新基準	S	2	342.00	C	-	I b	
776	所沢新郷団地	1号棟	住宅課	所沢市	1985	新基準	RC	5	2,189.50	C	-	I b	
777	所沢新郷団地	2号棟	住宅課	所沢市	1985	新基準	RC	5	2,189.50	C	-	I b	
778	所沢新郷団地	3号棟	住宅課	所沢市	1985	新基準	RC	5	1,459.65	C	-	I b	
779	所沢新郷団地	4号棟	住宅課	所沢市	1985	新基準	RC	5	2,189.50	C	-	I b	
780	所沢松郷団地	1号棟	住宅課	所沢市	1997	新基準	RC	5	2,042.03	C	-	I b	
781	所沢松郷団地	2号棟	住宅課	所沢市	1997	新基準	RC	5	1,837.88	C	-	I b	
782	新所沢けやき通り団地	1号棟	住宅課	所沢市	1999	新基準	RC	9	5,001.35	C	-	I b	
783	飯能川寺団地	1号棟	住宅課	飯能市	1996	新基準	RC	4	1,634.14	C	-	I b	
784	加須北小浜団地	8号棟	住宅課	加須市	1982	新基準	RC	4	1,064.96	C	-	I b	
785	加須北小浜団地	9号棟	住宅課	加須市	1992	新基準	RC	4	1,186.35	C	-	I b	
786	加須北小浜団地	10号棟	住宅課	加須市	1992	新基準	RC	4	1,772.46	C	-	I b	
787	加須北小浜団地	11号棟	住宅課	加須市	1994	新基準	RC	4	1,759.62	C	-	I b	
788	加須北小浜団地	12号棟	住宅課	加須市	1996	新基準	RC	4	1,772.46	C	-	I b	
789	加須北小浜団地	13号棟	住宅課	加須市	1996	新基準	RC	4	1,186.35	C	-	I b	
790	加須南大桑団地	1号棟	住宅課	加須市	1992	新基準	RC	4	2,567.72	C	-	I b	
791	本庄朝日町団地	1号棟	住宅課	本庄市	1992	新基準	RC	3	1,079.16	C	-	I b	
792	本庄朝日町団地	2号棟	住宅課	本庄市	1993	新基準	RC	3	1,320.83	C	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
793	本庄北諏訪団地	1号棟	住宅課	本庄市	1993	新基準	RC	4	2,324.16	C	-	I b	
794	本庄北諏訪団地	2号棟	住宅課	本庄市	1993	新基準	RC	4	2,324.16	C	-	I b	
795	本庄南本町団地	2号棟	住宅課	本庄市	1982	新基準	RC	6	2,315.84	C	-	I b	
796	本庄日の出団地	1号棟	住宅課	本庄市	1987	新基準	RC	3	1,672.86	C	-	I b	
797	本庄日の出団地	2号棟	住宅課	本庄市	1987	新基準	RC	3	643.71	C	-	I b	
798	東松山滝の本団地	1号棟	住宅課	東松山市	1987	新基準	RC	3	1,254.63	C	-	I b	
799	東松山岩花団地	1号棟	住宅課	東松山市	1983	新基準	RC	5	2,293.80	C	-	I b	
800	東松山岩花団地	2号棟	住宅課	東松山市	1983	新基準	RC	5	1,529.20	C	-	I b	
801	東松山岩花団地	3号棟	住宅課	東松山市	1984	新基準	RC	5	1,455.98	C	-	I b	
802	東松山岩花団地	4号棟	住宅課	東松山市	1984	新基準	RC	5	1,455.98	C	-	I b	
803	東松山五領団地	1号棟	住宅課	東松山市	1985	新基準	RC	5	2,015.00	C	-	I b	
804	東松山五領団地	2号棟	住宅課	東松山市	1985	新基準	RC	5	1,343.35	C	-	I b	
805	東松山五領団地	3号棟	住宅課	東松山市	1985	新基準	RC	5	2,015.00	C	-	I b	
806	東松山石橋団地	1号棟	住宅課	東松山市	2000	新基準	RC	5	2,680.74	C	-	I b	
807	東松山石橋団地	2号棟	住宅課	東松山市	2000	新基準	RC	6	2,377.44	C	-	I b	
808	岩槻西原団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1983	新基準	RC	3	927.20	C	-	I b	
809	岩槻西原団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1983	新基準	RC	3	927.20	C	-	I b	
810	岩槻西原団地	3号棟	住宅課	さいたま市	1983	新基準	RC	3	927.20	C	-	I b	
811	岩槻西原団地	4号棟	住宅課	さいたま市	1983	新基準	RC	3	1,390.80	C	-	I b	
812	岩槻慈恩寺団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1988	新基準	RC	3	869.22	C	-	I b	
813	岩槻慈恩寺団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1988	新基準	RC	3	643.71	C	-	I b	
814	岩槻表慈恩寺団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1994	新基準	RC	5	2,065.87	C	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
815	岩槻表慈恩寺団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1994	新基準	RC	5	2,063.81	C	-	I b	
816	岩槻南平野やまぶき団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1999	新基準	RC	3	2,435.46	C	-	I b	
817	春日部八木崎団地	1号棟	住宅課	春日部市	1982	新基準	RC	4	1,574.01	C	-	I b	
818	春日部八木崎団地	2号棟	住宅課	春日部市	1983	新基準	RC	3	1,298.52	C	-	I b	
819	春日部八木崎団地	3号棟	住宅課	春日部市	1983	新基準	RC	3	1,082.10	C	-	I b	
820	春日部八木崎団地	4号棟	住宅課	春日部市	1985	新基準	RC	3	806.01	C	-	I b	
821	春日部南団地	1号棟	住宅課	春日部市	1982	新基準	RC	4	1,642.44	C	-	I b	
822	春日部南団地	2号棟	住宅課	春日部市	1982	新基準	RC	3	1,231.83	C	-	I b	
823	春日部大沼団地	1号棟	住宅課	春日部市	1985	新基準	RC	5	1,343.35	C	-	I b	
824	春日部豊春団地	1号棟	住宅課	春日部市	1985	新基準	RC	3	879.33	C	-	I b	
825	春日部豊春団地	2号棟	住宅課	春日部市	1985	新基準	RC	3	1,285.02	C	-	I b	
826	春日部豊春団地	3号棟	住宅課	春日部市	1985	新基準	RC	3	879.33	C	-	I b	
827	春日部ひがし団地	1号棟	住宅課	春日部市	1986	新基準	RC	4	2,004.20	C	-	I b	
828	春日部豊春北団地	1号棟	住宅課	春日部市	1990	新基準	RC	3	1,264.77	C	-	I b	
829	春日部豊春北団地	2号棟	住宅課	春日部市	1990	新基準	RC	3	1,264.77	C	-	I b	
830	春日部豊春北団地	3号棟	住宅課	春日部市	1990	新基準	RC	3	1,061.91	C	-	I b	
831	春日部谷原新田団地	1号棟	住宅課	春日部市	1992	新基準	RC	5	2,113.62	C	-	I b	
832	春日部谷原新田団地	2号棟	住宅課	春日部市	1992	新基準	RC	5	1,780.02	C	-	I b	
833	春日部谷原新田団地	3号棟	住宅課	春日部市	1992	新基準	RC	5	1,446.42	C	-	I b	
834	春日部谷原新田団地	4号棟	住宅課	春日部市	1997	新基準	RC	5	2,414.10	C	-	I b	
835	春日部内牧団地	1号棟	住宅課	春日部市	1996	新基準	RC	5	5,736.02	C	-	I b	
836	狭山柏原団地	1号棟	住宅課	狭山市	1999	新基準	RC	4	2,022.41	C	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
837	羽生北袋団地	2号棟	住宅課	羽生市	1982	新基準	RC	5	1,996.80	C	-	I b	
838	羽生北袋団地	3号棟	住宅課	羽生市	1983	新基準	RC	5	2,105.70	C	-	I b	
839	羽生桑崎団地	1号棟	住宅課	羽生市	1982	新基準	RC	4	1,094.96	C	-	I b	
840	羽生桑崎団地	2号棟	住宅課	羽生市	1982	新基準	RC	5	1,368.70	C	-	I b	
841	羽生須影団地	1号棟	住宅課	羽生市	1994	新基準	RC	5	2,425.70	C	-	I b	
842	羽生須影団地	2号棟	住宅課	羽生市	1994	新基準	RC	5	2,423.64	C	-	I b	
843	羽生須影団地	3号棟	住宅課	羽生市	1994	新基準	RC	5	2,737.00	C	-	I b	
844	羽生須影団地	4号棟	住宅課	羽生市	1995	新基準	RC	5	1,656.18	C	-	I b	
845	鴻巣登戸団地	1号棟	住宅課	鴻巣市	1992	新基準	RC	5	2,856.16	C	-	I b	
846	鴻巣登戸団地	2号棟	住宅課	鴻巣市	1994	新基準	RC	5	2,769.00	C	-	I b	
847	鴻巣宮地団地	1号棟	住宅課	鴻巣市	1983	新基準	RC	3	1,298.52	C	-	I b	
848	鴻巣八幡田団地	1号棟	住宅課	鴻巣市	1991	新基準	RC	4	1,131.34	C	-	I b	
849	鴻巣八幡田団地	2号棟	住宅課	鴻巣市	1991	新基準	RC	4	1,456.38	C	-	I b	
850	深谷緑ヶ丘団地	3号棟	住宅課	深谷市	1986	新基準	RC	3	418.21	C	-	I b	
851	深谷緑ヶ丘団地	4号棟	住宅課	深谷市	1986	新基準	RC	3	1,254.63	C	-	I b	
852	深谷萱場団地	1号棟	住宅課	深谷市	1998	新基準	RC	3	913.40	C	-	I b	
853	深谷萱場団地	2号棟	住宅課	深谷市	1998	新基準	RC	3	759.25	C	-	I b	
854	深谷萱場団地	3号棟	住宅課	深谷市	1998	新基準	RC	3	742.10	C	-	I b	
855	深谷萱場団地	4号棟	住宅課	深谷市	1998	新基準	RC	3	759.30	C	-	I b	
856	深谷萱場団地	5号棟	住宅課	深谷市	1999	新基準	RC	3	965.09	C	-	I b	
857	深谷萱場団地	6号棟	住宅課	深谷市	1999	新基準	RC	3	779.53	C	-	I b	
858	深谷萱場団地	7号棟	住宅課	深谷市	1999	新基準	RC	3	822.92	C	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
859	深谷萱場団地	8号棟	住宅課	深谷市	1999	新基準	RC	3	787.63	C	-	I b	
860	深谷戸森団地	1号棟	住宅課	深谷市	1997	新基準	RC	5	4,126.66	C	-	I b	
861	上尾二ツ宮前団地	1号棟	住宅課	上尾市	1984	新基準	RC	5	1,448.34	C	-	I b	
862	上尾二ツ宮前団地	2号棟	住宅課	上尾市	1984	新基準	RC	5	2,206.85	C	-	I b	
863	上尾丸山団地	1号棟	住宅課	上尾市	1988	新基準	RC	5	2,179.45	C	-	I b	
864	上尾丸山団地	2号棟	住宅課	上尾市	1988	新基準	RC	5	1,465.55	C	-	I b	
865	上尾丸山団地	3号棟	住宅課	上尾市	1988	新基準	RC	5	1,465.55	C	-	I b	
866	上尾丸山団地	4号棟	住宅課	上尾市	1988	新基準	RC	5	1,465.55	C	-	I b	
867	上尾丸山団地	5号棟	住宅課	上尾市	1988	新基準	RC	5	1,465.55	C	-	I b	
868	上尾丸山団地	6号棟	住宅課	上尾市	1988	新基準	RC	5	1,465.55	C	-	I b	
869	上尾丸山団地	7号棟	住宅課	上尾市	1989	新基準	RC	4	1,415.88	C	-	I b	
870	上尾丸山団地	8号棟	住宅課	上尾市	1989	新基準	RC	5	2,091.05	C	-	I b	
871	上尾東町団地	1号棟	住宅課	上尾市	1995	新基準	RC	5	2,053.37	C	-	I b	
872	与野中里団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1994	新基準	RC	5	2,116.13	C	-	I b	
873	与野中里団地	2号棟	住宅課	さいたま市	1996	新基準	RC	6	3,915.26	C	-	I b	
874	与野上落合団地	1号棟	住宅課	さいたま市	1995	新基準	RC	6	3,556.23	C	-	I b	
875	草加遊馬団地	1号棟	住宅課	草加市	1982	新基準	RC	4	1,847.76	C	-	I b	
876	草加遊馬団地	2号棟	住宅課	草加市	1982	新基準	RC	3	821.22	C	-	I b	
877	草加遊馬団地	3号棟	住宅課	草加市	1982	新基準	RC	3	1,094.96	C	-	I b	
878	草加原町団地	1号棟	住宅課	草加市	1984	新基準	RC	3	1,612.03	C	-	I b	
879	草加柳島団地	1号棟	住宅課	草加市	1984	新基準	RC	4	1,903.16	C	-	I b	
880	草加柳島団地	2号棟	住宅課	草加市	1984	新基準	RC	5	1,612.03	C	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
881	草加新善町団地	1号棟	住宅課	草加市	1993	新基準	RC	4	1,726.17	C	-	I b	
882	草加新善町団地	2号棟	住宅課	草加市	1993	新基準	RC	3	1,087.50	C	-	I b	
883	草加原町第二団地	1号棟	住宅課	草加市	1994	新基準	RC	5	2,423.64	C	-	I b	
884	草加原町第三団地	1号棟	住宅課	草加市	1995	新基準	RC	5	1,569.88	C	-	I b	
885	草加原町第三団地	2号棟	住宅課	草加市	1995	新基準	RC	4	1,314.04	C	-	I b	
886	草加稲荷団地	1号棟	住宅課	草加市	1995	新基準	RC	4	1,646.75	C	-	I b	
887	越谷鷺高団地	1号棟	住宅課	越谷市	1983	新基準	RC	5	1,529.20	C	-	I b	
888	越谷鷺高団地	2号棟	住宅課	越谷市	1983	新基準	RC	5	1,937.06	C	-	I b	
889	越谷間久里団地	1号棟	住宅課	越谷市	1986	新基準	RC	5	2,152.26	C	-	I b	
890	越谷間久里団地	2号棟	住宅課	越谷市	1986	新基準	RC	5	2,152.26	C	-	I b	
891	越谷間久里団地	3号棟	住宅課	越谷市	1986	新基準	RC	3	1,250.40	C	-	I b	
892	越谷間久里団地	4号棟	住宅課	越谷市	1986	新基準	RC	3	1,264.05	C	-	I b	
893	越谷間久里団地	5号棟	住宅課	越谷市	1986	新基準	RC	3	833.60	C	-	I b	
894	越谷間久里団地	6号棟	住宅課	越谷市	1986	新基準	RC	3	1,264.05	C	-	I b	
895	越谷間久里団地	7号棟	住宅課	越谷市	1986	新基準	RC	3	833.60	C	-	I b	
896	越谷間久里団地	8号棟	住宅課	越谷市	1986	新基準	RC	3	843.41	C	-	I b	
897	越谷神明団地	1号棟	住宅課	越谷市	1987	新基準	RC	5	2,179.45	C	-	I b	
898	越谷神明団地	2号棟	住宅課	越谷市	1987	新基準	RC	5	2,179.45	C	-	I b	
899	越谷神明団地	3号棟	住宅課	越谷市	1987	新基準	RC	5	2,179.45	C	-	I b	
900	越谷蒲生西団地	1号棟	住宅課	越谷市	1992	新基準	RC	4	1,437.75	C	-	I b	
901	越谷南荻島団地	1号棟	住宅課	越谷市	1996	新基準	RC	4	1,056.81	C	-	I b	
902	越谷南荻島団地	2号棟	住宅課	越谷市	1996	新基準	RC	4	1,626.89	C	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
903	越谷南荻島団地	3号棟	住宅課	越谷市	1996	新基準	RC	5	2,186.84	C	-	I b	
904	越谷南荻島団地	4号棟	住宅課	越谷市	1996	新基準	RC	5	1,827.66	C	-	I b	
905	越谷大房団地	1号棟	住宅課	越谷市	1997	新基準	RC	5	1,694.25	C	-	I b	
906	越谷平方団地	1号棟	住宅課	越谷市	1998	新基準	RC	5	2,005.43	C	-	I b	
907	越谷平方団地	2号棟	住宅課	越谷市	1998	新基準	RC	5	1,733.07	C	-	I b	
908	越谷平方団地	3号棟	住宅課	越谷市	1998	新基準	RC	5	1,614.52	C	-	I b	
909	蕨錦町団地	1号棟	住宅課	蕨市	1994	新基準	RC	4	1,599.22	C	-	I b	
910	蕨ふれあい団地	1号棟	住宅課	蕨市	2000	新基準	RC	3	1,145.70	C	-	I b	
911	戸田下前団地	1号棟	住宅課	戸田市	1999	新基準	RC	8	4,576.61	C	-	I b	
912	入間向原団地	1号棟	住宅課	入間市	1999	新基準	RC	4	2,742.55	C	-	I b	
913	入間向原団地	2号棟	住宅課	入間市	1999	新基準	RC	4	3,283.46	C	-	I b	
914	入間向原団地	3号棟	住宅課	入間市	1999	新基準	RC	5	4,374.12	C	-	I b	
915	入間向原団地	4号棟	住宅課	入間市	2001	新基準	RC	4	2,321.56	C	-	I b	
916	入間向原団地	5号棟	住宅課	入間市	2001	新基準	RC	6	3,866.97	C	-	I b	
917	入間向原団地	6号棟	住宅課	入間市	2004	新基準	RC	7	4,384.31	C	-	I b	
918	入間向原団地	集会室	住宅課	入間市	2004	新基準	RC	1	228.94	C	-	I b	
919	入間向陽台団地	1号棟	住宅課	入間市	1982	新基準	RC	5	2,473.26	C	-	I b	
920	入間向陽台団地	2号棟	住宅課	入間市	1982	新基準	RC	5	2,772.39	C	-	I b	
921	入間向陽台団地	3号棟	住宅課	入間市	1982	新基準	RC	5	2,142.29	C	-	I b	
922	入間向陽台団地	4号棟	住宅課	入間市	1982	新基準	RC	5	1,437.94	C	-	I b	
923	入間向陽台団地	5号棟	住宅課	入間市	1982	新基準	RC	5	2,471.44	C	-	I b	
924	入間宮の森団地	1号棟	住宅課	入間市	1985	新基準	RC	5	2,015.00	C	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
925	入間宮の森団地	2号棟	住宅課	入間市	1985	新基準	RC	4	1,612.00	C	-	I b	
926	入間下藤沢団地	1号棟	住宅課	入間市	1988	新基準	RC	5	1,415.01	C	-	I b	
927	入間下藤沢団地	2号棟	住宅課	入間市	1988	新基準	RC	5	2,122.52	C	-	I b	
928	入間下藤沢団地	3号棟	住宅課	入間市	1988	新基準	RC	5	1,415.01	C	-	I b	
929	入間上藤沢団地	1号棟	住宅課	入間市	1992	新基準	RC	5	1,511.57	C	-	I b	
930	入間上藤沢団地	2号棟	住宅課	入間市	1992	新基準	RC	5	2,109.90	C	-	I b	
931	入間上藤沢団地	3号棟	住宅課	入間市	1992	新基準	RC	5	1,511.57	C	-	I b	
932	入間上藤沢団地	4号棟	住宅課	入間市	1992	新基準	RC	5	2,109.90	C	-	I b	
933	入間野田団地	1号棟	住宅課	入間市	1995	新基準	RC	5	2,691.48	C	-	I b	
934	入間野田団地	2号棟	住宅課	入間市	1995	新基準	RC	5	2,016.19	C	-	I b	
935	入間下藤沢みどり団地	1号棟	住宅課	入間市	1997	新基準	RC	5	2,487.70	C	-	I b	
936	朝霞幸町団地	1号棟	住宅課	朝霞市	1993	新基準	RC	6	2,756.46	C	-	I b	
937	朝霞幸町団地	2号棟	住宅課	朝霞市	1993	新基準	RC	5	2,639.91	C	-	I b	
938	朝霞幸町団地	3号棟	住宅課	朝霞市	1993	新基準	RC	5	1,449.13	C	-	I b	
939	志木中宗岡団地	1号棟	住宅課	志木市	1991	新基準	RC	5	1,442.70	C	-	I b	
940	新座本多団地	1号棟	住宅課	新座市	1983	新基準	SRC	7	5,387.77	C	-	I b	
941	新座菅沢団地	1号棟	住宅課	新座市	1986	新基準	RC	4	1,743.56	C	-	I b	
942	新座菅沢団地	2号棟	住宅課	新座市	1986	新基準	RC	4	1,743.56	C	-	I b	
943	新座菅沢団地	3号棟	住宅課	新座市	1986	新基準	RC	4	1,743.56	C	-	I b	
944	新座野火止北団地	1号棟	住宅課	新座市	1991	新基準	RC	3	1,082.07	C	-	I b	
945	新座野火止北団地	2号棟	住宅課	新座市	1991	新基準	RC	3	848.51	C	-	I b	
946	新座本多第二団地	1号棟	住宅課	新座市	1991	新基準	RC	7	2,644.92	C	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
947	新座本多第二団地	2号棟	住宅課	新座市	1991	新基準	RC	7	2,644.92	C	-	I b	
948	新座本多第二団地	3号棟	住宅課	新座市	1991	新基準	RC	7	2,644.92	C	-	I b	
949	新座大和田団地	1号棟	住宅課	新座市	1992	新基準	RC	5	2,109.90	C	-	I b	
950	新座大和田団地	2号棟	住宅課	新座市	1992	新基準	RC	5	1,442.70	C	-	I b	
951	新座野火止南団地	1号棟	住宅課	新座市	1993	新基準	RC	5	1,930.53	C	-	I b	
952	新座野火止南団地	2号棟	住宅課	新座市	1993	新基準	RC	5	2,285.40	C	-	I b	
953	新座野火止南団地	3号棟	住宅課	新座市	1993	新基準	RC	5	2,285.40	C	-	I b	
954	新座野火止南団地	4号棟	住宅課	新座市	1993	新基準	RC	5	2,285.40	C	-	I b	
955	新座野火止南団地	5号棟	住宅課	新座市	1993	新基準	RC	5	2,285.40	C	-	I b	
956	新座野火止南団地	6号棟	住宅課	新座市	1993	新基準	RC	5	1,575.67	C	-	I b	
957	新座野火止南団地	7号棟	住宅課	新座市	1993	新基準	RC	5	1,575.67	C	-	I b	
958	新座菅沢第二団地	1号棟	住宅課	新座市	1994	新基準	RC	4	1,883.40	C	-	I b	
959	新座菅沢第二団地	2号棟	住宅課	新座市	1994	新基準	RC	4	1,883.40	C	-	I b	
960	新座菅沢第二団地	3号棟	住宅課	新座市	1994	新基準	RC	4	1,883.40	C	-	I b	
961	新座馬場団地	1号棟	住宅課	新座市	1995	新基準	RC	5	2,376.20	C	-	I b	
962	新座馬場団地	2号棟	住宅課	新座市	1995	新基準	RC	5	2,376.20	C	-	I b	
963	新座馬場団地	3号棟	住宅課	新座市	1995	新基準	RC	5	2,690.70	C	-	I b	
964	新座馬場団地	4号棟	住宅課	新座市	1995	新基準	RC	5	2,691.48	C	-	I b	
965	桶川倉田団地	1号棟	住宅課	桶川市	1983	新基準	RC	5	1,529.20	C	-	I b	
966	桶川倉田団地	2号棟	住宅課	桶川市	1983	新基準	RC	5	2,294.54	C	-	I b	
967	桶川川田谷団地	1号棟	住宅課	桶川市	1991	新基準	RC	5	1,780.02	C	-	I b	
968	北本中丸団地	1号棟	住宅課	北本市	1994	新基準	RC	4	1,599.22	C	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
969	北本中丸団地	2号棟	住宅課	北本市	1994	新基準	RC	5	1,926.65	C	-	I b	
970	北本中丸団地	3号棟	住宅課	北本市	1994	新基準	RC	5	2,286.48	C	-	I b	
971	北本本宿団地	1号棟	住宅課	北本市	1997	新基準	RC	6	3,060.33	C	-	I b	
972	八潮緑町団地	1号棟	住宅課	八潮市	1993	新基準	RC	5	2,076.05	C	-	I b	
973	八潮緑町団地	2号棟	住宅課	八潮市	1993	新基準	RC	5	1,606.89	C	-	I b	
974	富士見鶴馬団地	1号棟	住宅課	富士見市	1996	新基準	RC	5	3,371.31	C	-	I b	
975	富士見鶴馬団地	2号棟	住宅課	富士見市	1996	新基準	RC	5	3,370.49	C	-	I b	
976	富士見鶴瀬団地	1号棟	住宅課	富士見市	1997	新基準	RC	7	3,505.23	C	-	I b	
977	上福岡にいやま西団地	1号棟	住宅課	ふじみ野市	1983	新基準	RC	2	695.60	C	-	I b	
978	上福岡にいやま西団地	2号棟	住宅課	ふじみ野市	1983	新基準	RC	2	695.60	C	-	I b	
979	上福岡霞ヶ丘団地	1号棟	住宅課	ふじみ野市	1998	新基準	RC	10	4,131.19	C	-	I b	
980	三郷鷹野団地	1号棟	住宅課	三郷市	1982	新基準	RC	5	2,189.50	C	-	I b	
981	三郷鷹野団地	2号棟	住宅課	三郷市	1982	新基準	RC	5	1,852.70	C	-	I b	
982	三郷彦成団地	1号棟	住宅課	三郷市	1995	新基準	RC	5	3,589.12	C	-	I b	
983	三郷彦成団地	2号棟	住宅課	三郷市	1995	新基準	RC	5	3,589.12	C	-	I b	
984	幸手上高野団地	1号棟	住宅課	幸手市	1984	新基準	RC	5	1,448.34	C	-	I b	
985	幸手北団地	1号棟	住宅課	幸手市	1994	新基準	RC	5	2,324.40	C	-	I b	
986	幸手南さくら団地	1号棟	住宅課	幸手市	1999	新基準	RC	5	2,302.44	C	-	I b	
987	鶴ヶ島南町団地	1号棟	住宅課	鶴ヶ島市	1983	新基準	RC	5	1,518.84	C	-	I b	
988	鶴ヶ島南町団地	2号棟	住宅課	鶴ヶ島市	1983	新基準	RC	5	3,037.68	C	-	I b	
989	鶴ヶ島南町団地	3号棟	住宅課	鶴ヶ島市	1983	新基準	RC	5	2,686.12	C	-	I b	
990	鶴ヶ島南町団地	4号棟	住宅課	鶴ヶ島市	1984	新基準	RC	3	673.74	C	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
991	鶴ヶ島南町団地	5号棟	住宅課	鶴ヶ島市	1984	新基準	RC	5	2,582.58	C	-	I b	
992	鶴ヶ島藤の台団地	1号棟	住宅課	鶴ヶ島市	1988	新基準	RC	5	1,465.55	C	-	I b	
993	鶴ヶ島藤の台団地	2号棟	住宅課	鶴ヶ島市	1988	新基準	RC	5	2,179.45	C	-	I b	
994	鶴ヶ島藤の台団地	3号棟	住宅課	鶴ヶ島市	1988	新基準	RC	4	1,172.44	C	-	I b	
995	鶴ヶ島藤の台団地	4号棟	住宅課	鶴ヶ島市	1988	新基準	RC	4	1,172.44	C	-	I b	
996	鶴ヶ島すねおり団地	1号棟	住宅課	鶴ヶ島市	1995	新基準	RC	5	2,067.61	C	-	I b	
997	鶴ヶ島すねおり団地	2号棟	住宅課	鶴ヶ島市	1995	新基準	RC	5	2,016.19	C	-	I b	
998	鶴ヶ島すねおり団地	3号棟	住宅課	鶴ヶ島市	1995	新基準	RC	5	1,929.67	C	-	I b	
999	吉川土場団地	1号棟	住宅課	吉川市	1992	新基準	RC	5	1,780.02	C	-	I b	
1000	大井東台団地	1号棟	住宅課	ふじみ野市	1984	新基準	RC	4	2,149.37	C	-	I b	
1001	大井鶴ヶ岡団地	1号棟	住宅課	ふじみ野市	2002	新基準	RC	4	2,350.04	C	-	I b	
1002	大井鶴ヶ岡団地	2号棟	住宅課	ふじみ野市	2002	新基準	RC	4	724.20	C	-	I b	
1003	大井鶴ヶ岡団地	3号棟	住宅課	ふじみ野市	2002	新基準	RC	5	1,517.10	C	-	I b	
1004	大井鶴ヶ岡団地	4号棟	住宅課	ふじみ野市	2002	新基準	RC	5	1,522.09	C	-	I b	
1005	大井鶴ヶ岡団地	5号棟	住宅課	ふじみ野市	2002	新基準	RC	5	1,514.60	C	-	I b	
1006	三芳北永井森の里団地	1号棟	住宅課	三芳町	1996	新基準	RC	7	3,383.10	C	-	I b	
1007	三芳北永井森の里団地	2号棟	住宅課	三芳町	1996	新基準	RC	6	2,351.24	C	-	I b	
1008	毛呂山長瀬団地	1号棟	住宅課	毛呂山町	1982	新基準	RC	5	1,368.70	C	-	I b	
1009	毛呂山長瀬団地	2号棟	住宅課	毛呂山町	1982	新基準	RC	5	1,368.70	C	-	I b	
1010	毛呂山上宿団地	1号棟	住宅課	毛呂山町	1988	新基準	RC	3	1,682.97	C	-	I b	
1011	越生南団地	1号棟	住宅課	越生町	1982	新基準	RC	3	1,026.54	C	-	I b	
1012	滑川都団地	1号棟	住宅課	滑川町	1992	新基準	RC	4	1,759.62	C	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1013	滑川都団地	2号棟	住宅課	滑川町	1992	新基準	RC	4	1,437.75	C	-	I b	
1014	滑川都団地	3号棟	住宅課	滑川町	1992	新基準	RC	4	1,173.51	C	-	I b	
1015	嵐山平沢団地	1号棟	住宅課	嵐山町	1984	新基準	RC	4	1,164.04	C	-	I b	
1016	嵐山平沢団地	2号棟	住宅課	嵐山町	1984	新基準	RC	4	1,164.04	C	-	I b	
1017	小川大豆五駄団地	1号棟	住宅課	小川町	1983	新基準	RC	5	1,926.70	C	-	I b	
1018	小川みどりが丘団地	1号棟	住宅課	小川町	1990	新基準	RC	3	1,082.16	C	-	I b	
1019	小川みどりが丘団地	2号棟	住宅課	小川町	1990	新基準	RC	3	1,693.11	C	-	I b	
1020	小川みどりが丘団地	3号棟	住宅課	小川町	1990	新基準	RC	3	1,490.28	C	-	I b	
1021	横瀬五番団地	1号棟	住宅課	横瀬町	1988	新基準	RC	3	1,736.01	C	-	I b	
1022	皆野下和田団地	1号棟	住宅課	皆野町	1983	新基準	RC	4	1,212.80	C	-	I b	
1023	長瀬小坂団地	1号棟	住宅課	長瀬町	1993	新基準	W	3	1,358.62	C	-	I b	
1024	小鹿野赤平団地	1号棟	住宅課	小鹿野町	1987	新基準	RC	3	1,500.39	C	-	I b	
1025	小鹿野赤平団地	2号棟	住宅課	小鹿野町	1987	新基準	RC	3	1,072.05	C	-	I b	
1026	荒川上田野北団地	1号棟	住宅課	秩父市	1995	新基準	RC	5	1,703.16	C	-	I b	
1027	東秩父安戸団地	1号棟	住宅課	東秩父村	1982	新基準	RC	3	435.70	C	-	I b	
1028	東秩父安戸団地	2号棟	住宅課	東秩父村	1982	新基準	RC	3	435.70	C	-	I b	
1029	東秩父安戸団地	3号棟	住宅課	東秩父村	1989	新基準	RC	3	418.20	C	-	I b	
1030	児玉久美塚団地	1号棟	住宅課	本庄市	1984	新基準	RC	3	869.00	C	-	I b	
1031	児玉久美塚団地	2号棟	住宅課	本庄市	1984	新基準	RC	3	869.00	C	-	I b	
1032	上里大御堂団地	1号棟	住宅課	上里町	1989	新基準	RC	4	1,415.88	C	-	I b	
1033	上里大御堂団地	2号棟	住宅課	上里町	1989	新基準	RC	4	1,115.24	C	-	I b	
1034	上里大御堂団地	3号棟	住宅課	上里町	1989	新基準	RC	5	1,394.05	C	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1035	妻沼長井団地	3号棟	住宅課	熊谷市	1982	新基準	RC	4	1,597.44	C	-	I b	
1036	岡部普濟寺団地	1号棟	住宅課	深谷市	1993	新基準	RC	5	2,285.40	C	-	I b	
1037	岡部普濟寺団地	2号棟	住宅課	深谷市	1993	新基準	RC	5	1,930.53	C	-	I b	
1038	花園黒田団地	1号棟	住宅課	深谷市	1995	新基準	RC	5	2,067.61	C	-	I b	
1039	花園黒田団地	2号棟	住宅課	深谷市	1995	新基準	RC	5	2,066.83	C	-	I b	
1040	寄居鉢形団地	1号棟	住宅課	寄居町	1982	新基準	RC	5	2,053.05	C	-	I b	
1041	寄居鉢形団地	2号棟	住宅課	寄居町	1982	新基準	RC	5	1,368.70	C	-	I b	
1042	川里広田団地	1号棟	住宅課	鴻巣市	1989	新基準	RC	3	1,254.63	C	-	I b	
1043	川里広田団地	2号棟	住宅課	鴻巣市	1989	新基準	RC	3	1,254.63	C	-	I b	
1044	川里広田団地	3号棟	住宅課	鴻巣市	1989	新基準	RC	4	1,115.24	C	-	I b	
1045	大利根細間団地	1号棟	住宅課	加須市	1989	新基準	RC	4	1,672.84	C	-	I b	
1046	大利根細間団地	2号棟	住宅課	加須市	1989	新基準	RC	5	1,769.85	C	-	I b	
1047	大利根細間団地	3号棟	住宅課	加須市	1989	新基準	RC	4	1,672.84	C	-	I b	
1048	大利根細間団地	4号棟	住宅課	加須市	1993	新基準	RC	4	1,173.51	C	-	I b	
1049	大利根細間団地	5号棟	住宅課	加須市	1993	新基準	RC	4	1,173.51	C	-	I b	
1050	白岡下大崎団地	1号棟	住宅課	白岡市	1991	新基準	RC	3	1,769.02	C	-	I b	
1051	白岡下大崎団地	2号棟	住宅課	白岡市	1991	新基準	RC	3	1,326.76	C	-	I b	
1052	白岡下大崎団地	3号棟	住宅課	白岡市	1991	新基準	RC	3	684.81	C	-	I b	
1053	鷺宮金山団地	1号棟	住宅課	久喜市	1986	新基準	RC	3	653.82	C	-	I b	
1054	鷺宮金山団地	2号棟	住宅課	久喜市	1986	新基準	RC	3	869.22	C	-	I b	
1055	鷺宮金山団地	3号棟	住宅課	久喜市	1986	新基準	RC	4	1,158.96	C	-	I b	
1056	鷺宮金山団地	4号棟	住宅課	久喜市	1986	新基準	RC	4	1,716.56	C	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1057	鷺宮金山団地	5号棟	住宅課	久喜市	1986	新基準	RC	4	1,716.56	C	-	I b	
1058	鷺宮金山団地	6号棟	住宅課	久喜市	1991	新基準	RC	4	1,131.34	C	-	I b	
1059	杉戸清地団地	1号棟	住宅課	杉戸町	1982	新基準	RC	3	1,231.83	C	-	I b	
1060	杉戸瀬戸団地	1号棟	住宅課	杉戸町	1983	新基準	RC	3	432.84	C	-	I b	
1061	杉戸倉松団地	1号棟	住宅課	杉戸町	1987	新基準	RC	4	1,730.08	C	-	I b	
1062	杉戸倉松団地	2号棟	住宅課	杉戸町	1987	新基準	RC	4	1,172.44	C	-	I b	
1063	杉戸下高野団地	1号棟	住宅課	杉戸町	1990	新基準	RC	4	1,115.24	C	-	I b	
1064	杉戸下野団地	1号棟	住宅課	杉戸町	1991	新基準	RC	3	667.93	C	-	I b	
1065	杉戸下野団地	2号棟	住宅課	杉戸町	1991	新基準	RC	3	1,272.76	C	-	I b	
1066	杉戸とねり団地	1号棟	住宅課	杉戸町	1994	新基準	RC	8	6,847.42	C	-	I b	
1067	杉戸とねり団地	2号棟	住宅課	杉戸町	1994	新基準	RC	8	7,080.93	C	-	I b	
1068	杉戸清地東団地	1号棟	住宅課	杉戸町	1996	新基準	RC	5	2,916.55	C	-	I b	
1069	松伏つきひじ団地	1号棟	住宅課	松伏町	1989	新基準	RC	3	1,078.65	C	-	I b	
1070	庄和尾ヶ崎団地	4号棟	住宅課	春日部市	1982	新基準	RC	3	798.72	C	-	I b	
1071	庄和尾ヶ崎団地	5号棟	住宅課	春日部市	1982	新基準	RC	3	399.36	C	-	I b	
1072	庄和尾ヶ崎団地	6号棟	住宅課	春日部市	1982	新基準	RC	3	798.72	C	-	I b	
1073	庄和金崎はなわ団地	1号棟	住宅課	春日部市	1998	新基準	RC	5	3,572.15	C	-	I b	
1074	大宮長山団地	1号棟	住宅課	さいたま市	2010	新基準	RC	4	1,304.38	C	-	I b	
1075	大宮長山団地	2号棟	住宅課	さいたま市	2010	新基準	RC	5	1,558.81	C	-	I b	
1076	大宮植竹団地	C号棟	住宅課	さいたま市	2009	新基準	RC	11	19,021.29	C	-	I b	
1077	大宮砂団地	B号棟	住宅課	さいたま市	2014	新基準	RC	10	5,540.00	C	-	I b	
1078	本庄小島団地	A号棟	住宅課	本庄市	2014	新基準	RC	7	4,480.08	C	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1079	入間霞川団地	B号棟	住宅課	入間市	2014	新基準	RC	8	5,700.00	C	-	I b	
1080	大宮東宮下団地	6号棟	住宅課	さいたま市	2010	新基準	RC	10	10,441.97	C	-	I b	
1081	熊谷玉井団地	B号棟	住宅課	熊谷市	2015	新基準	RC	10	2,410.04	C	-	I b	
1082	熊谷玉井団地	C号棟	住宅課	熊谷市	2015	新基準	RC	8	4,400.44	C	-	I b	
1083	大宮長山団地	7号棟	住宅課	さいたま市	2015	新基準	RC	6	2,644.48	C	-	I b	
1084	久喜青葉団地	A号棟	住宅課	久喜市	2016	新基準	RC	8	6,359.10	C	-	I b	
1085	本庄小島団地	A号棟	住宅課	本庄市	2017	新基準	RC	6	3,164.49	C	-	I b	
1086	入間霞川団地	C号棟	住宅課	入間市	2017	新基準	RC	8	5,437.26	C	-	I b	
1087	行田門井団地	A号棟	住宅課	行田市	2017	新基準	RC	6	2,598.54	C	-	I b	
1088	久喜青葉団地	B号棟	住宅課	久喜市	2018	新基準	RC	8	3,493.79	C	-	I b	
1089	熊谷玉井団地	D号棟	住宅課	熊谷市	2018	新基準	RC	10	3,701.49	C	-	I b	
1090	大宮植竹団地	A号棟	住宅課	さいたま市	2019	新基準	RC	6	3,700.23	C	-	I b	
1091	本庄小島団地	B号棟	住宅課	本庄市	2019	新基準	RC	5	3,316.34	C	-	I b	
1092	入間霞川団地	D号棟	住宅課	入間市	2019	新基準	RC	8	4,290.84	C	-	I b	
1093	行田門井団地	B号棟	住宅課	行田市	2020	新基準	RC	6	2,041.35	C	-	I b	
1094	大宮砂団地	C号棟	住宅課	さいたま市	2021	新基準	RC	5	2,834.10	C	-	I b	
1095	熊谷玉井団地	E号棟	住宅課	熊谷市	2022	新基準	RC	8	3,645.67	C	-	I b	
1096	久喜青葉団地	C号棟	住宅課	久喜市	2022	新基準	RC	8	3,093.10	C	-	I b	
1097	入間霞川団地	E号棟	住宅課	入間市	2022	新基準	RC	8	4,063.33	C	-	I b	
1098	加須北小浜団地	A号棟	住宅課	加須市	2023	新基準	RC	4	1,135.49	C	-	I b	
1099	加須北小浜団地	B号棟	住宅課	加須市	2023	新基準	RC	4	1,135.49	C	-	I b	
1100	上尾シラコバト団地	A号棟	住宅課	上尾市	2023	新基準	RC	6	2,400.41	C	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1101	行田門井団地	C号棟	住宅課	行田市	2023	新基準	RC	5	2,295.20	C	-	I b	
1102	大久保浄水場	中央管理本館	水道管理課	さいたま市	1967	旧基準	RC	2	1,184.04	A-③	0.90	I b	
1103	大久保浄水場	西部管理本館	水道管理課	さいたま市	1973	旧基準	RC	2	4,008.13	A-③	0.80	I b	
1104	庄和浄水場	管理本館	水道管理課	春日部市	1974	旧基準	RC	4	7,616.85	A-③	0.79	I b	
1105	行田浄水場	管理本館	水道管理課	行田市	1984	新基準	RC	3	5,791.87	A-③	-	I b	
1106	新三郷浄水場	管理本館	水道管理課	三郷市	1990	新基準	SRC	2	5,891.12	A-③	-	I b	
1107	柿木浄水場	事務所棟	水道管理課	草加市	1964	旧基準	RC	1	373.00	A-③	1.92	I b	
1108	柿木浄水場	管理棟	水道管理課	草加市	1964	旧基準	RC	1	649.94	A-③	0.75	I b	
1109	荒川水循環センター	管理本館	下水道事業課	戸田市	1971	旧基準	RC	2+B1	12,085.00	A-③	1.25	I b	
1110	荒川水循環センター	第1送風機棟	下水道事業課	戸田市	1972	旧基準	RC	3+B1	2,887.00	A-③	1.25	I b	
1111	荒川水循環センター	特高受変電所	下水道事業課	戸田市	1972	旧基準	RC	2	1,513.00	A-③	1.25	I b	
1112	荒川水循環センター	自家発電機棟	下水道事業課	戸田市	1980	旧基準	RC	3+B1	992.00	A-③	-	I b	
1113	荒川水循環センター	第1汚泥濃縮棟	下水道事業課	戸田市	1972	旧基準	RC	2+B1	1,938.00	A-③	0.84	I b	
1114	荒川水循環センター	第1汚泥脱水機棟	下水道事業課	戸田市	1980	旧基準	RC	4+B1	5,922.00	A-③	-	I b	
1115	荒川水循環センター	第1処理水再利用棟	下水道事業課	戸田市	1976	旧基準	RC	1+B1	856.00	A-③	1.25	I b	
1116	日進中継ポンプ場	日進中継ポンプ場	下水道事業課	さいたま市	1975	旧基準	RC	3+B2	2,709.00	A-③	0.91	I b	
1117	鴨川中継ポンプ場	鴨川中継ポンプ場	下水道事業課	さいたま市	1975	旧基準	RC	3+B3	4,279.00	A-③	0.72	I b	
1118	南部中継ポンプ場	ポンプ棟	下水道事業課	さいたま市	1975	旧基準	RC	1+B3	7,301.00	A-③	0.69	I b	
1119	南部中継ポンプ場	特高受変電棟	下水道事業課	さいたま市	1977	旧基準	RC	2+B2	1,748.00	A-③	2.05	I b	
1120	新河岸川水循環センター	管理棟	下水道事業課	和光市	1977	旧基準	RC	3	13,495.00	A-③	1.09	I b	
1121	新河岸川水循環センター	第1汚泥棟	下水道事業課	和光市	1981	旧基準	RC	3	4,800.00	A-③	0.60	I b	
1122	新河岸川水循環センター	汚泥濃縮棟	下水道事業課	和光市	1980	旧基準	RC	1	891.00	A-③	2.90	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1123	新河岸川水循環センター	送風機棟1	下水道事業課	和光市	1980	旧基準	RC	2	5,359.00	A-③	0.90	I b	
1124	新河岸川水循環センター	特高受変電所	下水道事業課	和光市	1981	旧基準	S	1	617.00	A-③	2.00	I b	
1125	富士見中継ポンプ場	新河岸川中継ポンプ場	下水道事業課	富士見市	1982	旧基準	SRC	2	7,792.00	A-③	1.50	I b	
1126	新河岸川上流水循環センター	管理棟	下水道事業課	川越市	1977	旧基準	RC	3	2,534.00	A-③	0.64	I b	
1127	元荒川水循環センター	管理棟(沈砂池)	下水道事業課	桶川市	1981	旧基準	RC	4+B1	8,314.83	A-③	1.43	I b	
1128	元荒川水循環センター	ポンプ棟	下水道事業課	桶川市	1981	旧基準	RC	2+B1	520.55	A-③	1.57	I b	
1129	元荒川水循環センター	送風機棟	下水道事業課	桶川市	1981	旧基準	RC	3	1,856.66	A-③	0.88	I b	
1130	元荒川水循環センター	汚泥脱水機棟	下水道事業課	桶川市	1981	旧基準	RC	2	3,725.85	A-③	1.09	I b	GIS値
1131	元荒川水循環センター	特高受変電所	下水道事業課	桶川市	1981	旧基準	S	1	243.00	A-③	1.55	I b	
1132	元荒川水循環センター	塩素滅菌棟	下水道事業課	桶川市	1981	旧基準	RC	1	244.97	A-③	2.08	I b	
1133	鴻巣中継ポンプ場	鴻巣中継ポンプ場	下水道事業課	鴻巣市	1981	旧基準	RC	2+B1	4,561.00	A-③	0.74	I b	
1134	古利根川水循環センター	ポンプ棟	下水道事業課	久喜市	1974	旧基準	S	1	446.15	A-③	0.94	I b	
1135	古利根川水循環センター	管理棟	下水道事業課	久喜市	1974	旧基準	RC	2+B1	2,557.57	A-③	1.18	I b	
1136	清久中継ポンプ場	清久中継ポンプ場	下水道事業課	久喜市	1980	旧基準	RC	2+B3	898.00	A-③	1.77	I b	
1137	河原井中継ポンプ場	河原井中継ポンプ場	下水道事業課	久喜市	1974	旧基準	RC	1+B2	219.00	A-③	2.15	I b	
1138	東中継ポンプ場	東中継ポンプ場	下水道事業課	久喜市	1974	旧基準	RC	1+B1	786.00	A-③	1.62	I b	
1139	鷺宮中継ポンプ場	鷺宮中継ポンプ場	下水道事業課	久喜市	1982	旧基準	RC	2+B3	2,393.00	A-③	1.75	I b	
1140	荒川左岸南部下水道事務所	事務所棟	下水道事業課	さいたま市	1990	新基準	RC	3	1,374.00	A-③	-	I b	
1141	荒川水循環センター	第2汚泥濃縮棟	下水道事業課	戸田市	1990	新基準	RC	4+B1	4,163.00	A-③	-	I b	
1142	荒川水循環センター	第2汚泥脱水機棟	下水道事業課	戸田市	1990	新基準	RC	3+B1	3,350.00	A-③	-	I b	
1143	荒川水循環センター	第2処理水再利用棟	下水道事業課	戸田市	1990	新基準	RC	1+B2	598.00	A-③	-	I b	
1144	三崎中継ポンプ場	三崎中継ポンプ場	下水道事業課	さいたま市	1996	新基準	RC	1+B3	3,492.00	A-③	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1145	さいたま新都心浄化プラント	さいたま新都心浄化プラント	下水道事業課	さいたま市	2000	新基準	RC	2+B1	1,440.00	A-③	-	I b	
1146	新河岸川水循環センター	第2汚泥棟	下水道事業課	和光市	1990	新基準	RC	3	9,856.00	A-③	-	I b	
1147	新河岸川水循環センター	塩素滅菌棟	下水道事業課	和光市	1991	新基準	RC	1	302.00	A-③	-	I b	
1148	新河岸川水循環センター	脱水汚泥貯留棟	下水道事業課	和光市	1992	新基準	RC	2	1,826.00	A-③	-	I b	
1149	新河岸川水循環センター	消却灰再資源化棟	下水道事業課	和光市	1991	新基準	RC	1	2,685.00	A-③	-	I b	
1150	新河岸川水循環センター	送風機棟2	下水道事業課	和光市	1996	新基準	RC	2	2,216.00	A-③	-	I b	
1151	新河岸川水循環センター	自家発電機棟	下水道事業課	和光市	2001	新基準	RC	2	1,200.00	A-③	-	I b	
1152	富士見中継ポンプ場	自家発電機棟	下水道事業課	富士見市	2000	新基準	RC	3	714.00	A-③	-	I b	
1153	新河岸川上流水循環センター	ポンプ棟	下水道事業課	川越市	1988	新基準	RC	1	413.00	A-③	-	I b	
1154	新河岸川上流水循環センター	高度処理棟	下水道事業課	川越市	2000	新基準	RC	2	1,863.00	A-③	-	I b	
1155	川島南中継ポンプ場	川島南中継ポンプ場	下水道事業課	川島町	1988	新基準	RC	2	1,326.00	A-③	-	I b	
1156	川島北中継ポンプ場	川島北中継ポンプ場	下水道事業課	川島町	1996	新基準	RC	1	1,391.00	A-③	-	I b	
1157	吉見中継ポンプ場	吉見中継ポンプ場	下水道事業課	吉見町	1998	新基準	RC	1	974.00	A-③	-	I b	
1158	寄居中継ポンプ場	寄居中継ポンプ場	下水道事業課	寄居町	2009	新基準	RC	2+B1	396.92	A-③	-	I b	
1159	小山川水循環センター	管理棟	下水道事業課	本庄市	1984	新基準	RC	3+B1	2,244.83	A-③	-	I b	
1160	小山川水循環センター	第1沈砂池ポンプ棟	下水道事業課	本庄市	1985	新基準	RC	2+B2	1,680.53	A-③	-	I b	
1161	小山川水循環センター	第1送風機棟	下水道事業課	本庄市	1984	新基準	RC	2+B1	1,071.43	A-③	-	I b	
1162	小山川水循環センター	地下水ポンプ棟	下水道事業課	本庄市	1984	新基準	RC	1+B1	147.82	A-③	-	I b	
1163	小山川水循環センター	汚泥処理棟	下水道事業課	本庄市	1985	新基準	RC	3+B1	2,041.97	A-③	-	I b	
1164	小山川水循環センター	ろ過棟	下水道事業課	本庄市	1993	新基準	RC	1	73.50	A-③	-	I b	
1165	中川水循環センター	管理棟	下水道事業課	三郷市	1989	新基準	RC	4	3,104.00	A-③	-	I b	
1166	中川水循環センター	送風機棟	下水道事業課	三郷市	1994	新基準	RC	2	1,570.00	A-③	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1167	中川水循環センター	沈砂池ポンプ棟(緊急遮断ゲート室)	下水道事業課	三郷市	1982	新基準	RC	2	1,373.00	A-③	-	I b	
1168	中川水循環センター	沈砂池ポンプ棟	下水道事業課	三郷市	1989	新基準	RC	2	7,956.00	A-③	-	I b	
1169	中川水循環センター	2号汚泥焼却炉	下水道事業課	三郷市	1993	新基準	RC	2	413.00	A-③	-	I b	
1170	中川水循環センター	3号汚泥焼却炉	下水道事業課	三郷市	1995	新基準	RC	2	413.00	A-③	-	I b	
1171	中川水循環センター	汚泥濃縮機棟	下水道事業課	三郷市	1995	新基準	RC	3	4,586.00	A-③	-	I b	
1172	中川水循環センター	自家発電機棟	下水道事業課	三郷市	2000	新基準	RC	2	763.00	A-③	-	I b	
1173	中川水循環センター	砂ろ過揚水ポンプ棟	下水道事業課	三郷市	2001	新基準	RC	2	377.00	A-③	-	I b	
1174	春日部中継ポンプ場	春日部中継ポンプ場	下水道事業課	春日部市	1986	新基準	RC	2	6,563.00	A-③	-	I b	
1175	浦和高校	管理棟	教育局財務課	さいたま市	1980	旧基準	RC	3	2,920.00	A-④	1.09	I b	
1176	浦和高校	芸術棟	教育局財務課	さいたま市	1963	旧基準	RC	4	1,337.00	A-④	0.82	I b	
1177	浦和高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1965	旧基準	RC	3	2,752.00	A-④	0.78	I b	
1178	浦和高校	普通教室棟	教育局財務課	さいたま市	1973	旧基準	RC	4	4,321.00	A-④	0.75	I b	
1179	熊谷高校	特別教室棟	教育局財務課	熊谷市	1979	旧基準	RC	3	4,100.00	A-④	0.75	I b	
1180	熊谷高校	記念館	教育局財務課	熊谷市	1976	旧基準	RC	3	1,353.00	A-④	0.85	I b	
1181	熊谷高校	教室棟	教育局財務課	熊谷市	1973	旧基準	RC	4	3,770.00	A-④	0.77	I b	
1182	熊谷高校	理科芸術棟	教育局財務課	熊谷市	1962	旧基準	RC	3	1,574.00	A-④	0.76	I b	
1183	熊谷高校	体育館	教育局財務課	熊谷市	1981	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.95	I b	
1184	川越高校	本館	教育局財務課	川越市	1973	旧基準	RC	5	4,177.00	A-④	0.75	I b	
1185	川越高校	特別教室棟	教育局財務課	川越市	1979	旧基準	RC	3	1,345.00	A-④	0.78	I b	
1186	春日部高校	体育館	教育局財務課	春日部市	1981	旧基準	S	2	1,438.00	A-④	1.22	I b	
1187	浦和第一女子高校	管理特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1961	旧基準	RC	4	3,881.00	A-④	0.81	I b	
1188	浦和第一女子高校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1980	旧基準	RC	3	1,969.00	A-④	1.03	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1189	浦和第一女子高校	図書館棟	教育局財務課	さいたま市	1969	旧基準	RC	2	1,430.00	A-④	0.80	I b	
1190	浦和第一女子高校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1959	旧基準	RC	3	2,617.00	A-④	0.76	I b	
1191	浦和第一女子高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1972	旧基準	S	2	1,714.00	A-④	0.9	I b	
1192	熊谷農業高校	管理棟・特別教室棟	教育局財務課	熊谷市	1979	旧基準	RC	3	2,428.00	A-④	0.96	I b	
1193	熊谷農業高校	特別教室棟	教育局財務課	熊谷市	1963	旧基準	RC	3	1,168.00	A-④	0.91	I b	
1194	熊谷農業高校	教室・特別教室棟	教育局財務課	熊谷市	1973	旧基準	RC	4	3,942.00	A-④	0.76	I b	
1195	熊谷農業高校	体育館	教育局財務課	熊谷市	1981	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.95	I b	
1196	熊谷女子高校	管理棟	教育局財務課	熊谷市	1980	旧基準	RC	4	3,698.00	A-④	0.84	I b	
1197	熊谷女子高校	特別教室棟	教育局財務課	熊谷市	1974	旧基準	RC	4	2,780.00	A-④	0.87	I b	
1198	熊谷女子高校	普通教室棟	教育局財務課	熊谷市	1972	旧基準	RC	4	3,923.00	A-④	0.80	I b	
1199	熊谷女子高校	体育館	教育局財務課	熊谷市	1967	旧基準	S	2	2,311.00	A-④	0.89	I b	
1200	川越女子高校	管理棟	教育局財務課	川越市	1964	旧基準	RC	3	1,652.00	A-④	0.92	I b	
1201	川越女子高校	図書館	教育局財務課	川越市	1968	旧基準	RC	3	1,260.00	A-④	0.76	I b	
1202	川越女子高校	教室棟	教育局財務課	川越市	1978	旧基準	RC	3	1,037.00	A-④	0.81	I b	
1203	川越女子高校	教室棟	教育局財務課	川越市	1959	旧基準	RC	4	4,560.00	A-④	0.75	I b	
1204	川越女子高校	体育館	教育局財務課	川越市	1979	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	1.06	I b	
1205	川越工業高校	管理棟	教育局財務課	川越市	1980	旧基準	RC	4	3,622.00	A-④	0.93	I b	
1206	川越工業高校	建築科棟	教育局財務課	川越市	1969	旧基準	RC	3	5,870.00	A-④	0.79	I b	
1207	川越工業高校	教室棟	教育局財務課	川越市	1956	旧基準	RC	4	3,938.00	A-④	0.75	I b	
1208	川越工業高校	体育館	教育局財務課	川越市	1978	旧基準	S	2	1,688.00	A-④	0.99	I b	
1209	川越総合高校	管理棟	教育局財務課	川越市	1969	旧基準	RC	4	3,713.00	A-④	0.76	I b	
1210	川越総合高校	特別教室棟	教育局財務課	川越市	1981	旧基準	RC	2	1,588.00	A-④	0.77	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1211	川越総合高校	本館	教育局財務課	川越市	1961	旧基準	RC	4	2,813.00	A-④	0.81	I b	
1212	川越総合高校	体育館	教育局財務課	川越市	1967	旧基準	S	2	1,319.00	A-④	0.85	I b	
1213	久喜高校	管理棟	教育局財務課	久喜市	1973	旧基準	RC	3	2,454.00	A-④	0.81	I b	
1214	久喜高校	特別教室	教育局財務課	久喜市	1965	旧基準	RC	4	3,317.00	A-④	0.78	I b	
1215	久喜高校	普通教室棟	教育局財務課	久喜市	1957	旧基準	RC	3	2,733.00	A-④	0.79	I b	
1216	不動岡高校	体育館	教育局財務課	加須市	1981	旧基準	S	2	1,731.00	A-④	0.94	I b	
1217	秩父農工科学高校	管理棟	教育局財務課	秩父市	1965	旧基準	RC	3	2,117.00	A-④	0.76	I b	
1218	秩父農工科学高校	特別教室棟	教育局財務課	秩父市	1966	旧基準	RC	3	2,170.00	A-④	0.77	I b	
1219	秩父農工科学高校	教室棟	教育局財務課	秩父市	1962	旧基準	RC	4	2,367.00	A-④	0.75	I b	
1220	秩父農工科学高校	教室棟	教育局財務課	秩父市	1965	旧基準	RC	4	2,022.00	A-④	0.85	I b	
1221	秩父農工科学高校	体育館	教育局財務課	秩父市	1968	旧基準	S	1	2,522.00	A-④	0.9	I b	
1222	本庄高校	管理棟	教育局財務課	本庄市	1970	旧基準	RC	3	2,581.00	A-④	0.75	I b	
1223	本庄高校	特別教室棟	教育局財務課	本庄市	1964	旧基準	RC	3	2,192.00	A-④	0.78	I b	
1224	本庄高校	普通教室棟	教育局財務課	本庄市	1969	旧基準	RC	3	2,933.00	A-④	0.81	I b	
1225	本庄高校	普通教室棟	教育局財務課	本庄市	1981	旧基準	RC	4	802.00	A-④	0.76	I b	
1226	本庄高校	セミナー棟	教育局財務課	本庄市	2013	新基準	RC	2	1,690.00	A-④	-	I b	
1227	本庄高校	体育館	教育局財務課	本庄市	1979	旧基準	S	2	1,832.00	A-④	0.92	I b	
1228	松山高校	管理特別教室棟	教育局財務課	東松山市	1970	旧基準	RC	4	3,400.00	A-④	0.75	I b	
1229	松山高校	家庭科教室図書館	教育局財務課	東松山市	1980	旧基準	RC	2	982.00	A-④	1.39	I b	
1230	松山高校	普通教室棟	教育局財務課	東松山市	1963	旧基準	RC	4	4,756.00	A-④	0.84	I b	
1231	松山高校	体育館(重層)	教育局財務課	東松山市	1973	旧基準	S	2	2,785.00	A-④	0.81	I b	
1232	深谷商業高校	特別棟	教育局財務課	深谷市	1967	旧基準	RC	4	1,746.00	A-④	0.77	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1233	深谷商業高校	普通棟	教育局財務課	深谷市	1965	旧基準	RC	4	1,693.00	A-④	0.77	I b	
1234	深谷商業高校	普通棟(2号棟)	教育局財務課	深谷市	1971	旧基準	RC	4	2,176.00	A-④	0.80	I b	
1235	深谷商業高校	管理棟	教育局財務課	深谷市	1978	旧基準	RC	4	3,859.00	A-④	0.84	I b	
1236	深谷商業高校	体育館	教育局財務課	深谷市	1980	旧基準	S	2	1,731.00	A-④	0.86	I b	
1237	杉戸農業高校	管理教室棟	教育局財務課	杉戸町	1973	旧基準	RC	4	4,242.00	A-④	0.76	I b	
1238	杉戸農業高校	普通教室棟	教育局財務課	杉戸町	1973	旧基準	RC	4	3,824.00	A-④	0.80	I b	
1239	杉戸農業高校	体育館	教育局財務課	杉戸町	1975	旧基準	S	2	1,529.00	A-④	0.79	I b	
1240	小川高校	特別教室棟	教育局財務課	小川町	1974	旧基準	RC	3	3,501.00	A-④	0.78	I b	
1241	小川高校	図書館	教育局財務課	小川町	1968	旧基準	RC	2	1,071.00	A-④	0.78	I b	
1242	小川高校	普通棟	教育局財務課	小川町	1963	旧基準	RC	4	1,609.00	A-④	0.87	I b	
1243	小川高校	普通棟	教育局財務課	小川町	1979	旧基準	RC	4	2,554.00	A-④	0.79	I b	
1244	小川高校	体育館	教育局財務課	小川町	1970	旧基準	S	2	2,100.00	A-④	0.9	I b	
1245	秩父高校	特別教室棟・理科棟	教育局財務課	秩父市	1970	旧基準	RC	3	3,222.00	A-④	0.84	I b	
1246	秩父高校	管理棟普通教室棟	教育局財務課	秩父市	1979	旧基準	RC	4	5,399.00	A-④	0.75	I b	
1247	秩父高校	重層体育館	教育局財務課	秩父市	1980	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.93	I b	
1248	春日部女子高校	新館・管理特別教室棟・理科特別教室棟	教育局財務課	春日部市	1978	旧基準	RC	4	5,807.00	A-④	0.82	I b	
1249	春日部女子高校	普通棟	教育局財務課	春日部市	1963	旧基準	RC	4	3,349.00	A-④	0.84	I b	
1250	春日部女子高校	体育館	教育局財務課	春日部市	1981	旧基準	S	2	1,841.00	A-④	0.95	I b	
1251	飯能高校	管理棟	教育局財務課	飯能市	1971	旧基準	RC	2	1,509.00	A-④	0.83	I b	
1252	飯能高校	特別教室棟	教育局財務課	飯能市	1972	旧基準	RC	4	2,051.00	A-④	0.80	I b	
1253	飯能高校	教室棟	教育局財務課	飯能市	1962	旧基準	RC	4	4,783.00	A-④	0.77	I b	
1254	飯能高校	体育館	教育局財務課	飯能市	1979	旧基準	S	2	1,731.00	A-④	0.85	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1255	越ヶ谷高校	特別教室棟	教育局財務課	越谷市	1980	旧基準	RC	4	6,273.00	A-④	0.76	I b	
1256	越ヶ谷高校	教室棟	教育局財務課	越谷市	1963	旧基準	RC	4	3,497.00	A-④	0.79	I b	
1257	浦和西高校	管理理科棟(1号館)	教育局財務課	さいたま市	1971	旧基準	RC	3	2,760.00	A-④	0.75	I b	
1258	浦和西高校	図書館	教育局財務課	さいたま市	1962	旧基準	RC	2	740.00	A-④	0.94	I b	
1259	浦和西高校	HR棟	教育局財務課	さいたま市	1956	旧基準	RC	5	4,351.00	A-④	0.76	I b	
1260	浦和西高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1975	旧基準	S	2	1,880.00	A-④	0.79	I b	
1261	川口工業高校	管理棟	教育局財務課	川口市	1971	旧基準	RC	3	2,542.00	A-④	0.84	I b	
1262	川口工業高校	教室棟	教育局財務課	川口市	1966	旧基準	RC	4	3,940.00	A-④	0.83	I b	
1263	川口工業高校	体育館	教育局財務課	川口市	1980	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.89	I b	
1264	幸手桜高校	管理棟	教育局財務課	幸手市	1981	旧基準	RC	4	2,962.00	A-④	0.80	I b	
1265	幸手桜高校	特別教室棟	教育局財務課	幸手市	1969	旧基準	RC	3	2,710.00	A-④	0.79	I b	
1266	幸手桜高校	教室棟	教育局財務課	幸手市	1965	旧基準	RC	4	3,952.00	A-④	0.80	I b	
1267	幸手桜高校	体育館	教育局財務課	幸手市	1981	旧基準	S	2	1,819.00	A-④	0.86	I b	
1268	豊岡高校	校舎	教育局財務課	入間市	1963	旧基準	RC	3	2,624.00	A-④	0.77	I b	
1269	豊岡高校	特別教室棟	教育局財務課	入間市	1980	旧基準	RC	2	799.00	A-④	1.19	I b	
1270	豊岡高校	校舎	教育局財務課	入間市	1961	旧基準	RC	3	3,221.00	A-④	0.77	I b	
1271	羽生実業高校	管理特別教室棟	教育局財務課	羽生市	1968	旧基準	RC	3	2,165.00	A-④	0.81	I b	
1272	羽生実業高校	特別教室棟	教育局財務課	羽生市	1981	旧基準	RC	4	3,805.00	A-④	0.75	I b	
1273	羽生実業高校	普通教室棟	教育局財務課	羽生市	1963	旧基準	RC	4	3,568.00	A-④	0.75	I b	
1274	羽生実業高校	体育館	教育局財務課	羽生市	1978	旧基準	S	2	1,825.00	A-④	0.86	I b	
1275	松山女子高校	管理棟	教育局財務課	東松山市	1970	旧基準	RC	3	2,580.00	A-④	0.77	I b	
1276	松山女子高校	特別教室棟	教育局財務課	東松山市	1967	旧基準	RC	3	2,225.00	A-④	0.78	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1277	松山女子高校	普通教室棟	教育局財務課	東松山市	1955	旧基準	RC	3	3,444.00	A-④	0.91	I b	
1278	鴻巣高校	管理・教室棟	教育局財務課	鴻巣市	1962	旧基準	RC	3	2,764.00	A-④	0.76	I b	
1279	鴻巣高校	特別教室棟	教育局財務課	鴻巣市	1978	旧基準	RC	4	1,120.00	A-④	0.77	I b	
1280	鴻巣高校	普通教室棟	教育局財務課	鴻巣市	1962	旧基準	RC	4	2,999.00	A-④	0.75	I b	
1281	鴻巣高校	体育館	教育局財務課	鴻巣市	1965	旧基準	S	1	1,299.00	A-④	0.85	I b	
1282	深谷第一高校	管理図書室棟	教育局財務課	深谷市	1965	旧基準	RC	3	2,140.00	A-④	0.87	I b	
1283	深谷第一高校	特別教室棟	教育局財務課	深谷市	1981	旧基準	RC	4	1,764.00	A-④	0.79	I b	
1284	深谷第一高校	普通特別教室棟	教育局財務課	深谷市	1959	旧基準	RC	3	3,274.00	A-④	0.82	I b	
1285	進修館高校	管理特別教室棟	教育局財務課	行田市	1979	旧基準	RC	4	5,861.00	A-④	0.76	I b	
1286	進修館高校	総合学科棟	教育局財務課	行田市	1969	旧基準	RC	4	4,953.00	A-④	0.85	I b	
1287	進修館高校	管理棟	教育局財務課	行田市	1963	旧基準	RC	3	1,882.00	A-④	0.75	I b	
1288	進修館高校	普通教室棟・渡り廊下	教育局財務課	行田市	1964	旧基準	RC	4	2,426.00	A-④	0.75	I b	
1289	進修館高校	体育館	教育局財務課	行田市	1967	旧基準	S	1	1,366.00	A-④	0.90	I b	
1290	大宮高校	管理特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1971	旧基準	RC	4	3,823.00	A-④	0.75	I b	
1291	大宮高校	普通特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1979	旧基準	RC	4	946.00	A-④	0.86	I b	
1292	大宮高校	普通特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1968	旧基準	RC	4	4,234.00	A-④	0.80	I b	
1293	大宮高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1965	旧基準	S	2	1,897.00	A-④	0.77	I b	
1294	川口高校	管理特別教育棟	教育局財務課	川口市	1978	旧基準	RC	4	4,309.00	A-④	0.75	I b	
1295	川口高校	普通特別教室棟	教育局財務課	川口市	1965	旧基準	RC	4	4,550.00	A-④	0.8	I b	
1296	岩槻商業高校	管理棟	教育局財務課	さいたま市	1978	旧基準	RC	4	2,660.00	A-④	0.78	I b	
1297	岩槻商業高校	普通教室棟	教育局財務課	さいたま市	1963	旧基準	RC	4	3,300.00	A-④	0.85	I b	
1298	岩槻商業高校	管理棟	教育局財務課	さいたま市	1970	旧基準	RC	4	1,197.00	A-④	0.76	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1299	岩槻商業高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1982	新基準	RC	3	1,679.00	A-④	-	I b	
1300	所沢高校	1号館	教育局財務課	所沢市	1978	旧基準	RC	4	2,691.00	A-④	0.85	I b	
1301	所沢高校	2号館	教育局財務課	所沢市	1976	旧基準	RC	4	3,895.00	A-④	0.82	I b	
1302	所沢高校	3号館	教育局財務課	所沢市	1962	旧基準	RC	4	2,192.00	A-④	0.80	I b	
1303	所沢高校	体育館	教育局財務課	所沢市	1968	旧基準	S	2	1,998.00	A-④	0.87	I b	
1304	小鹿野高校	管理棟	教育局財務課	秩父市	1977	旧基準	RC	2	1,390.00	A-④	0.97	I b	
1305	小鹿野高校	特別教室棟	教育局財務課	秩父市	1965	旧基準	RC	3	1,250.00	A-④	0.76	I b	
1306	小鹿野高校	普通教室棟	教育局財務課	秩父市	1971	旧基準	RC	4	3,087.00	A-④	0.77	I b	
1307	小鹿野高校	体育館	教育局財務課	秩父市	1979	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.95	I b	
1308	与野高校	教室管理棟	教育局財務課	さいたま市	1968	旧基準	RC	4	3,324.00	A-④	0.75	I b	
1309	与野高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1975	旧基準	RC	4	3,421.00	A-④	0.79	I b	
1310	与野高校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1963	旧基準	RC	3	2,215.00	A-④	0.80	I b	
1311	与野高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1965	旧基準	S	2	1,601.00	A-④	0.84	I b	
1312	浦和商業高校	管理特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1974	旧基準	RC	5	2,443.00	A-④	0.77	I b	
1313	浦和商業高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1979	旧基準	RC	5	2,254.00	A-④	0.91	I b	
1314	浦和商業高校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1972	旧基準	RC	4	2,165.00	A-④	0.80	I b	
1315	浦和商業高校	商業科特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1982	新基準	RC	5	2,429.00	A-④	-	I b	
1316	浦和商業高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1980	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	1.04	I b	
1317	大宮商業高校	管理棟	教育局財務課	さいたま市	1978	旧基準	RC	3	3,525.00	A-④	0.87	I b	
1318	大宮商業高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1981	旧基準	RC	3	3,044.00	A-④	0.83	I b	
1319	大宮商業高校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1972	旧基準	RC	3	3,018.00	A-④	0.79	I b	
1320	熊谷商業高校	管理特別教室棟	教育局財務課	熊谷市	1981	旧基準	RC	5	3,106.00	A-④	0.83	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1321	熊谷商業高校	特別教室棟	教育局財務課	熊谷市	1970	旧基準	RC	4	3,177.00	A-④	0.75	I b	
1322	熊谷商業高校	普通教室棟	教育局財務課	熊谷市	1979	旧基準	RC	5	3,334.00	A-④	0.83	I b	
1323	熊谷商業高校	体育館	教育局財務課	熊谷市	1965	旧基準	S	2	1,601.00	A-④	0.82	I b	
1324	熊谷工業高校	管理棟	教育局財務課	熊谷市	1965	旧基準	RC	3	1,190.00	A-④	0.79	I b	
1325	熊谷工業高校	教室棟	教育局財務課	熊谷市	1975	旧基準	RC	4	752.00	A-④	0.75	I b	
1326	熊谷工業高校	教室棟	教育局財務課	熊谷市	1963	旧基準	RC	4	2,772.00	A-④	0.75	I b	
1327	熊谷工業高校	体育館	教育局財務課	熊谷市	1968	旧基準	S	2	1,688.00	A-④	0.78	I b	
1328	蕨高校	職員室(管理棟)	教育局財務課	蕨市	1978	旧基準	RC	3	771.00	A-④	0.78	I b	
1329	蕨高校	教室棟(図書室)	教育局財務課	蕨市	1965	旧基準	RC	2	725.00	A-④	0.82	I b	
1330	蕨高校	教室棟	教育局財務課	蕨市	1962	旧基準	RC	3	2,520.00	A-④	0.75	I b	
1331	蕨高校	教室棟	教育局財務課	蕨市	1959	旧基準	RC	3	2,437.00	A-④	0.75	I b	
1332	蕨高校	体育館	教育局財務課	蕨市	1975	旧基準	S	2	1,827.00	A-④	0.9	I b	
1333	上尾高校	管理普通教室棟	教育局財務課	上尾市	1958	旧基準	RC	4	3,200.00	A-④	0.78	I b	
1334	上尾高校	普通教室棟	教育局財務課	上尾市	1961	旧基準	RC	4	2,972.00	A-④	0.75	I b	
1335	上尾高校	普通教室棟	教育局財務課	上尾市	1979	旧基準	RC	4	1,020.00	A-④	0.77	I b	
1336	上尾高校	体育館	教育局財務課	上尾市	1975	旧基準	S	2	1,984.00	A-④	0.84	I b	
1337	浦和工業高校	管理特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1963	旧基準	RC	3	1,971.00	A-④	0.83	I b	
1338	浦和工業高校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1963	旧基準	RC	4	2,682.00	A-④	0.78	I b	
1339	浦和工業高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1964	旧基準	S	2	1,834.00	A-④	0.78	I b	
1340	草加高校	管理棟	教育局財務課	草加市	1963	旧基準	RC	2	1,871.00	A-④	0.85	I b	
1341	草加高校	教室棟	教育局財務課	草加市	1963	旧基準	RC	2	2,089.00	A-④	0.84	I b	
1342	いずみ高校	管理教室棟	教育局財務課	さいたま市	1963	旧基準	RC	4	3,957.00	A-④	0.76	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1343	狭山工業高校	管理棟	教育局財務課	狭山市	1963	旧基準	RC	2	856.00	A-④	0.81	I b	
1344	狭山工業高校	普通特別教室棟	教育局財務課	狭山市	1963	旧基準	RC	4	3,425.00	A-④	0.77	I b	
1345	寄居城北高校	管理・商業棟	教育局財務課	寄居町	1963	旧基準	RC	3	2,818.00	A-④	0.76	I b	
1346	寄居城北高校	校舎	教育局財務課	寄居町	1963	旧基準	RC	4	3,969.00	A-④	0.76	I b	
1347	大宮工業高校	建築実習棟	教育局財務課	さいたま市	1980	旧基準	RC	5	2,245.00	A-④	0.78	I b	
1348	大宮工業高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1981	旧基準	RC	4	3,000.00	A-④	0.82	I b	
1349	大宮工業高校	普通教室棟	教育局財務課	さいたま市	1980	旧基準	RC	4	4,229.00	A-④	0.82	I b	
1350	大宮工業高校	体育館(重層)	教育局財務課	さいたま市	1981	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.77	I b	
1351	朝霞高校	管理棟	教育局財務課	朝霞市	1964	旧基準	RC	3	1,460.00	A-④	0.76	I b	
1352	朝霞高校	視聴覚棟	教育局財務課	朝霞市	1971	旧基準	RC	3	1,293.00	A-④	0.82	I b	
1353	朝霞高校	特別教室棟	教育局財務課	朝霞市	1964	旧基準	RC	3	2,636.00	A-④	0.72	I b	
1354	朝霞高校	教室棟	教育局財務課	朝霞市	1964	旧基準	RC	3	3,534.00	A-④	0.86	I b	
1355	久喜工業高校	管理棟	教育局財務課	久喜市	1964	旧基準	RC	2	827.00	A-④	0.85	I b	
1356	久喜工業高校	特別教室棟	教育局財務課	久喜市	1964	旧基準	RC	3	1,541.00	A-④	0.94	I b	
1357	久喜工業高校	普通教室棟	教育局財務課	久喜市	1964	旧基準	RC	3	1,829.00	A-④	0.75	I b	
1358	久喜工業高校	体育館	教育局財務課	久喜市	1967	旧基準	S	1	1,183.00	A-④	0.76	I b	
1359	戸田翔陽高校	管理棟	教育局財務課	戸田市	1966	旧基準	RC	3	1,661.00	A-④	0.79	I b	
1360	戸田翔陽高校	特別教室棟	教育局財務課	戸田市	1965	旧基準	RC	4	2,652.00	A-④	1.28	I b	
1361	戸田翔陽高校	教室棟	教育局財務課	戸田市	1965	旧基準	RC	3	2,676.00	A-④	0.79	I b	
1362	戸田翔陽高校	管理棟	教育局財務課	戸田市	1980	旧基準	RC	4	981.00	A-④	0.76	I b	
1363	戸田翔陽高校	体育館	教育局財務課	戸田市	1968	旧基準	S	2	1,836.00	A-④	0.78	I b	
1364	春日部工業高校	管理棟	教育局財務課	春日部市	1965	旧基準	RC	3	2,696.00	A-④	0.8	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1365	春日部工業高校	普通教室棟(東)	教育局財務課	春日部市	1974	旧基準	RC	3	1,497.00	A-④	0.75	I b	
1366	春日部工業高校	普通教室棟(西)	教育局財務課	春日部市	1965	旧基準	RC	3	2,063.00	A-④	0.89	I b	
1367	春日部工業高校	体育館	教育局財務課	春日部市	1968	旧基準	S	2	1,654.00	A-④	0.78	I b	
1368	狭山緑陽高校	管理棟	教育局財務課	狭山市	1968	旧基準	RC	3	1,600.00	A-④	0.84	I b	
1369	狭山緑陽高校	特別教室棟	教育局財務課	狭山市	1968	旧基準	RC	3	2,507.00	A-④	0.85	I b	
1370	狭山緑陽高校	普通教室棟	教育局財務課	狭山市	1967	旧基準	RC	3	2,999.00	A-④	0.75	I b	
1371	狭山緑陽高校	体育館	教育局財務課	狭山市	1968	旧基準	S	2	1,927.00	A-④	0.72	I b	
1372	鴻巣女子高校	管理棟	教育局財務課	鴻巣市	1970	旧基準	RC	3	1,749.00	A-④	0.79	I b	
1373	鴻巣女子高校	特別教室棟	教育局財務課	鴻巣市	1969	旧基準	RC	4	3,085.00	A-④	0.75	I b	
1374	鴻巣女子高校	普通教室棟	教育局財務課	鴻巣市	1969	旧基準	RC	3	2,322.00	A-④	0.76	I b	
1375	鴻巣女子高校	体育館	教育局財務課	鴻巣市	1978	旧基準	S	2	1,731.00	A-④	0.94	I b	
1376	岩槻高校	管理棟・渡り廊下	教育局財務課	さいたま市	1975	旧基準	RC	4	2,688.00	A-④	0.77	I b	
1377	岩槻高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1972	旧基準	RC	4	2,427.00	A-④	0.81	I b	
1378	岩槻高校	普通教室棟	教育局財務課	さいたま市	1966	旧基準	RC	3	1,662.00	A-④	0.78	I b	
1379	岩槻高校	普通教室棟	教育局財務課	さいたま市	1979	旧基準	RC	3	286.00	A-④	0.75	I b	
1380	岩槻高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1969	旧基準	S	1	1,453.00	A-④	0.75	I b	
1381	皆野高校	特別教室棟	教育局財務課	秩父市	1972	旧基準	RC	4	2,473.00	A-④	0.86	I b	
1382	皆野高校	管理・普通教室棟	教育局財務課	秩父市	1970	旧基準	RC	4	3,297.00	A-④	0.86	I b	
1383	皆野高校	体育館	教育局財務課	秩父市	1975	旧基準	S	2	1,711.00	A-④	0.85	I b	
1384	越谷北高校	管理棟	教育局財務課	越谷市	1971	旧基準	RC	4	3,195.00	A-④	0.76	I b	
1385	越谷北高校	特別教室棟	教育局財務課	越谷市	1971	旧基準	RC	4	2,640.00	A-④	0.82	I b	
1386	越谷北高校	普通教室棟	教育局財務課	越谷市	1970	旧基準	RC	4	3,011.00	A-④	0.78	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1387	越谷北高校	普通棟	教育局財務課	越谷市	1979	旧基準	RC	3	884.00	A-④	1.03	I b	
1388	越谷北高校	体育館	教育局財務課	越谷市	1972	旧基準	S	2	1,975.00	A-④	0.76	I b	
1389	所沢商業高校	管理棟	教育局財務課	所沢市	1971	旧基準	RC	4	2,865.00	A-④	0.78	I b	
1390	所沢商業高校	特別教室棟	教育局財務課	所沢市	1971	旧基準	RC	3	3,386.00	A-④	0.70	I b	
1391	所沢商業高校	教室棟	教育局財務課	所沢市	1970	旧基準	RC	4	4,068.00	A-④	0.80	I b	
1392	所沢商業高校	体育館	教育局財務課	所沢市	1973	旧基準	S	2	1,676.00	A-④	0.90	I b	
1393	誠和福祉高校	管理棟	教育局財務課	羽生市	1972	旧基準	RC	3	2,167.00	A-④	0.94	I b	
1394	誠和福祉高校	特別教室棟	教育局財務課	羽生市	1971	旧基準	RC	3	2,019.00	A-④	0.77	I b	
1395	誠和福祉高校	教室棟	教育局財務課	羽生市	1971	旧基準	RC	3	1,653.00	A-④	0.76	I b	
1396	誠和福祉高校	体育館	教育局財務課	羽生市	1973	旧基準	S	2	1,574.00	A-④	0.81	I b	
1397	常盤高校	校舎	教育局財務課	さいたま市	1972	旧基準	RC	4	5,103.00	A-④	0.93	I b	
1398	常盤高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1977	旧基準	S	2	1,727.00	A-④	0.86	I b	
1399	常盤高校	図書館	教育局財務課	さいたま市	1980	旧基準	RC	2	1,195.00	A-④	0.86	I b	
1400	羽生高校	普通特別管理棟	教育局財務課	羽生市	1976	旧基準	RC	4	5,565.00	A-④	0.83	I b	
1401	羽生高校	体育館	教育局財務課	羽生市	1978	旧基準	S	2	1,032.00	A-④	0.87	I b	
1402	坂戸高校	管理棟	教育局財務課	坂戸市	1974	旧基準	RC	2	2,502.00	A-④	1.21	I b	
1403	坂戸高校	特別教室棟	教育局財務課	坂戸市	1973	旧基準	RC	4	3,941.00	A-④	0.79	I b	
1404	坂戸高校	普通教室棟	教育局財務課	坂戸市	1972	旧基準	RC	3	3,972.00	A-④	0.77	I b	
1405	坂戸高校	体育館	教育局財務課	坂戸市	1975	旧基準	S	2	1,967.00	A-④	1.56	I b	
1406	吉川美南高校	管理棟	教育局財務課	吉川市	1974	旧基準	RC	3	1,718.00	A-④	0.90	I b	
1407	吉川美南高校	特別教室棟	教育局財務課	吉川市	1973	旧基準	RC	4	3,998.00	A-④	0.78	I b	
1408	吉川美南高校	教室棟	教育局財務課	吉川市	1972	旧基準	RC	3	3,080.00	A-④	0.78	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1409	吉川美南高校	体育館	教育局財務課	吉川市	1975	旧基準	S	2	1,747.00	A-④	0.86	I b	
1410	和光高校	管理棟	教育局財務課	和光市	1975	旧基準	RC	4	4,076.00	A-④	0.8	I b	
1411	和光高校	普通教室棟	教育局財務課	和光市	1973	旧基準	RC	5	5,058.00	A-④	0.87	I b	
1412	和光高校	体育館	教育局財務課	和光市	1977	旧基準	S	2	1,860.00	A-④	0.82	I b	
1413	桶川高校	管理棟	教育局財務課	桶川市	1975	旧基準	RC	3	3,032.00	A-④	0.74	I b	
1414	桶川高校	普通教室棟	教育局財務課	桶川市	1973	旧基準	RC	5	5,048.00	A-④	0.77	I b	
1415	桶川高校	体育館	教育局財務課	桶川市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.79	I b	
1416	越生高校	管理棟・渡り廊下	教育局財務課	越生町	1975	旧基準	RC	3	2,276.00	A-④	0.78	I b	
1417	越生高校	教室棟	教育局財務課	越生町	1974	旧基準	RC	5	5,054.00	A-④	0.81	I b	
1418	越生高校	体育館	教育局財務課	越生町	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.79	I b	
1419	児玉高校	管理棟	教育局財務課	本庄市	1974	旧基準	RC	3	2,970.00	A-④	0.76	I b	統廃合
1420	児玉高校	普通教室棟	教育局財務課	本庄市	1976	旧基準	RC	3	3,243.00	A-④	0.77	I b	統廃合
1421	児玉高校	体育館	教育局財務課	本庄市	1979	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.95	I b	統廃合
1422	新座高校	管理・特別教室棟	教育局財務課	新座市	1975	旧基準	RC	3	3,336.00	A-④	0.83	I b	
1423	新座高校	普通・特別教室棟	教育局財務課	新座市	1974	旧基準	RC	5	5,182.00	A-④	0.81	I b	
1424	新座高校	体育館	教育局財務課	新座市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.84	I b	
1425	八潮高校	管理棟	教育局財務課	八潮市	1975	旧基準	RC	3	3,345.00	A-④	0.82	I b	
1426	八潮高校	普通教室棟	教育局財務課	八潮市	1974	旧基準	RC	5	5,140.00	A-④	0.75	I b	
1427	八潮高校	体育館	教育局財務課	八潮市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.88	I b	
1428	蓮田松韻高校	特別教室棟	教育局財務課	蓮田市	1975	旧基準	RC	3	2,720.00	A-④	0.91	I b	
1429	蓮田松韻高校	普通教室棟	教育局財務課	蓮田市	1974	旧基準	RC	5	5,062.00	A-④	0.81	I b	
1430	蓮田松韻高校	メディア館	教育局財務課	蓮田市	2010	新基準	RC	5	1,217.00	A-④	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1431	蓮田松韻高校	備蓄倉庫体育館	教育局財務課	蓮田市	1977	旧基準	S	2	1,997.00	A-④	0.74	I b	
1432	川口北高校	第1校舎	教育局財務課	川口市	1975	旧基準	RC	5	5,080.00	A-④	0.83	I b	
1433	川口北高校	管理棟	教育局財務課	川口市	1976	旧基準	RC	4	4,061.00	A-④	0.83	I b	
1434	川口北高校	体育館	教育局財務課	川口市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.79	I b	
1435	志木高校	管理棟	教育局財務課	志木市	1976	旧基準	RC	4	4,033.00	A-④	0.82	I b	
1436	志木高校	普通教室棟	教育局財務課	志木市	1975	旧基準	RC	5	5,080.00	A-④	0.75	I b	
1437	志木高校	体育館	教育局財務課	志木市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.86	I b	
1438	所沢北高校	教室棟	教育局財務課	所沢市	1975	旧基準	RC	3	2,423.00	A-④	0.80	I b	
1439	所沢北高校	教室棟	教育局財務課	所沢市	1975	旧基準	RC	2	5,904.00	A-④	0.81	I b	
1440	所沢北高校	体育館	教育局財務課	所沢市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.82	I b	
1441	日高高校	特別棟	教育局財務課	日高市	1976	旧基準	RC	5	3,033.00	A-④	0.80	I b	
1442	日高高校	普通・管理棟	教育局財務課	日高市	1975	旧基準	RC	5	5,223.00	A-④	0.80	I b	
1443	日高高校	体育館	教育局財務課	日高市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.93	I b	
1444	深谷高校	管理棟	教育局財務課	深谷市	1976	旧基準	RC	3	2,568.00	A-④	1.07	I b	
1445	深谷高校	普通教室棟	教育局財務課	深谷市	1975	旧基準	RC	5	5,056.00	A-④	0.70	I b	
1446	深谷高校	体育館	教育局財務課	深谷市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.86	I b	
1447	越谷南高校	管理棟	教育局財務課	越谷市	1976	旧基準	RC	4	4,037.00	A-④	0.83	I b	
1448	越谷南高校	教室棟	教育局財務課	越谷市	1975	旧基準	RC	5	5,080.00	A-④	0.72	I b	
1449	越谷南高校	体育館	教育局財務課	越谷市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.99	I b	
1450	北本高校	管理棟	教育局財務課	北本市	1977	旧基準	RC	3	3,218.00	A-④	0.75	I b	
1451	北本高校	普通教室棟	教育局財務課	北本市	1976	旧基準	RC	5	5,174.00	A-④	0.75	I b	
1452	北本高校	体育館	教育局財務課	北本市	1977	旧基準	S	2	1,731.00	A-④	0.92	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1453	川越南高校	特別教室棟	教育局財務課	川越市	1977	旧基準	RC	3	3,268.00	A-④	0.98	I b	
1454	川越南高校	普通教室棟	教育局財務課	川越市	1976	旧基準	RC	5	5,097.00	A-④	0.81	I b	
1455	川越南高校	体育館	教育局財務課	川越市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.81	I b	
1456	熊谷西高校	管理棟	教育局財務課	熊谷市	1977	旧基準	RC	3	3,315.00	A-④	0.89	I b	
1457	熊谷西高校	普通教室棟	教育局財務課	熊谷市	1976	旧基準	RC	5	4,895.00	A-④	0.80	I b	
1458	熊谷西高校	体育館	教育局財務課	熊谷市	1978	旧基準	S	2	1,835.00	A-④	0.91	I b	
1459	三郷高校	管理棟	教育局財務課	三郷市	1977	旧基準	RC	3	3,136.00	A-④	0.75	I b	
1460	三郷高校	普通教室棟	教育局財務課	三郷市	1976	旧基準	RC	5	5,020.00	A-④	0.75	I b	
1461	三郷高校	体育館	教育局財務課	三郷市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.98	I b	
1462	栗橋北彩高校	管理棟	教育局財務課	久喜市	1977	旧基準	RC	3	3,087.00	A-④	0.84	I b	
1463	栗橋北彩高校	普通教室棟	教育局財務課	久喜市	1976	旧基準	RC	5	4,937.00	A-④	0.83	I b	
1464	栗橋北彩高校	体育館	教育局財務課	久喜市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.95	I b	
1465	草加南高校	特別教室棟	教育局財務課	草加市	1978	旧基準	RC	5	3,629.00	A-④	1.09	I b	
1466	草加南高校	普通教室棟	教育局財務課	草加市	1977	旧基準	RC	5	4,164.00	A-④	1.09	I b	
1467	草加南高校	体育館	教育局財務課	草加市	1978	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	1.00	I b	
1468	大宮武蔵野高校	特別棟	教育局財務課	さいたま市	1978	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
1469	大宮武蔵野高校	普通棟	教育局財務課	さいたま市	1977	旧基準	RC	5	4,164.00	A-④	0.75	I b	
1470	大宮武蔵野高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1978	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	1.06	I b	
1471	富士見高校	特別棟	教育局財務課	富士見市	1978	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.84	I b	
1472	富士見高校	教室棟・管理棟	教育局財務課	富士見市	1977	旧基準	RC	5	5,285.00	A-④	0.84	I b	
1473	富士見高校	体育館	教育局財務課	富士見市	1978	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	1.04	I b	
1474	滑川総合高校	特別教室棟	教育局財務課	滑川町	1978	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1475	滑川総合高校	普通教室棟	教育局財務課	滑川町	1977	旧基準	RC	5	4,164.00	A-④	0.75	I b	
1476	滑川総合高校	体育館	教育局財務課	滑川町	1978	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.94	I b	
1477	羽生第一高校	特別教室棟	教育局財務課	羽生市	1978	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	1.07	I b	
1478	羽生第一高校	普通教室・管理棟	教育局財務課	羽生市	1977	旧基準	RC	5	4,164.00	A-④	1.07	I b	
1479	羽生第一高校	体育館	教育局財務課	羽生市	1978	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.86	I b	
1480	上尾南高校	普通教室棟	教育局財務課	上尾市	1978	旧基準	RC	5	4,893.00	A-④	0.80	I b	
1481	上尾南高校	特別教室棟	教育局財務課	上尾市	1979	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.80	I b	
1482	上尾南高校	体育館	教育局財務課	上尾市	1979	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.94	I b	
1483	春日部東高校	特別教室棟	教育局財務課	春日部市	1979	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
1484	春日部東高校	普通教室棟	教育局財務課	春日部市	1978	旧基準	RC	5	4,893.00	A-④	0.75	I b	
1485	春日部東高校	体育館	教育局財務課	春日部市	1979	旧基準	S	2	1,797.00	A-④	0.99	I b	
1486	白岡高校	特別教室棟	教育局財務課	白岡市	1979	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
1487	白岡高校	普通教室棟	教育局財務課	白岡市	1978	旧基準	RC	5	4,171.00	A-④	0.75	I b	
1488	白岡高校	体育館	教育局財務課	白岡市	1979	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.99	I b	
1489	杉戸高校	特別教室棟	教育局財務課	杉戸町	1965	旧基準	RC	4	1,977.00	A-④	0.97	I b	
1490	杉戸高校	管理・普通教室棟	教育局財務課	杉戸町	1978	旧基準	RC	5	6,191.00	A-④	1.22	I b	
1491	杉戸高校	体育館	教育局財務課	杉戸町	1979	旧基準	S	1	1,750.00	A-④	1.16	I b	
1492	川口東高校	特別教室棟	教育局財務課	川口市	1980	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
1493	川口東高校	普通教室棟	教育局財務課	川口市	1979	旧基準	RC	5	4,170.00	A-④	0.75	I b	
1494	川口東高校	体育館	教育局財務課	川口市	1979	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.89	I b	
1495	浦和北高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1979	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.77	I b	
1496	浦和北高校	管理棟	教育局財務課	さいたま市	1979	旧基準	RC	5	4,893.00	A-④	0.77	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1497	浦和北高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1979	旧基準	S	2	1,855.00	A-④	1.07	I b	
1498	飯能高校	特別教室棟(南校舎)	教育局財務課	飯能市	1980	旧基準	RC	5	3,817.00	A-④	0.75	I b	統廃合
1499	飯能高校	普通教室棟(南校舎)	教育局財務課	飯能市	1979	旧基準	RC	4	4,170.00	A-④	0.88	I b	統廃合
1500	飯能高校	体育館(南校舎)	教育局財務課	飯能市	1979	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.93	I b	統廃合
1501	ふじみ野高校	特別教室棟	教育局財務課	ふじみ野市	1979	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
1502	ふじみ野高校	普通教室棟	教育局財務課	ふじみ野市	1979	旧基準	RC	5	4,965.00	A-④	0.75	I b	
1503	ふじみ野高校	スポーツサイエンス棟	教育局財務課	ふじみ野市	2013	新基準	S	1	785.00	A-④	-	I b	
1504	ふじみ野高校	体育館	教育局財務課	ふじみ野市	1979	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.81	I b	
1505	鷺宮高校	特別教室棟	教育局財務課	久喜市	1980	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
1506	鷺宮高校	普通教室棟	教育局財務課	久喜市	1979	旧基準	RC	5	4,170.00	A-④	0.75	I b	
1507	鷺宮高校	体育館	教育局財務課	久喜市	1979	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.95	I b	
1508	上尾鷹の台高校	特別教室棟	教育局財務課	上尾市	1981	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
1509	上尾鷹の台高校	普通教室棟	教育局財務課	上尾市	1980	旧基準	RC	5	4,893.00	A-④	0.91	I b	
1510	上尾鷹の台高校	体育館(重層)	教育局財務課	上尾市	1980	旧基準	RC	3	2,706.00	A-④	0.78	I b	
1511	朝霞西高校	特別教室棟	教育局財務課	朝霞市	1981	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
1512	朝霞西高校	普通教室棟	教育局財務課	朝霞市	1980	旧基準	RC	5	4,893.00	A-④	0.88	I b	
1513	朝霞西高校	体育館(重層)	教育局財務課	朝霞市	1980	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.81	I b	
1514	新座柳瀬高校	特別教室棟	教育局財務課	新座市	1980	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
1515	新座柳瀬高校	普通教室棟	教育局財務課	新座市	1980	旧基準	RC	5	4,893.00	A-④	0.75	I b	
1516	新座柳瀬高校	体育館(重層)	教育局財務課	新座市	1980	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.80	I b	
1517	川越西高校	特別教室棟	教育局財務課	川越市	1981	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
1518	川越西高校	普通教室棟	教育局財務課	川越市	1980	旧基準	RC	5	4,952.00	A-④	0.75	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1519	川越西高校	体育館(重層)	教育局財務課	川越市	1980	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.85	I b	
1520	所沢西高校	特別教室棟	教育局財務課	所沢市	1981	旧基準	RC	5	3,864.00	A-④	0.75	I b	
1521	所沢西高校	普通教室棟	教育局財務課	所沢市	1980	旧基準	RC	5	4,952.00	A-④	0.88	I b	
1522	所沢西高校	体育館(重層)	教育局財務課	所沢市	1980	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.86	I b	
1523	坂戸西高校	特別教室棟(B)	教育局財務課	坂戸市	1980	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.78	I b	
1524	坂戸西高校	普通教室棟(A)	教育局財務課	坂戸市	1980	旧基準	RC	5	5,275.00	A-④	0.78	I b	
1525	坂戸西高校	体育館(重層)	教育局財務課	坂戸市	1980	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.80	I b	
1526	妻沼高校	特別教室棟	教育局財務課	熊谷市	1980	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
1527	妻沼高校	普通教室棟	教育局財務課	熊谷市	1980	旧基準	RC	4	4,170.00	A-④	0.88	I b	
1528	妻沼高校	体育館(重層)	教育局財務課	熊谷市	1980	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.93	I b	
1529	越谷西高校	特別教室棟	教育局財務課	越谷市	1981	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
1530	越谷西高校	普通教室棟	教育局財務課	越谷市	1980	旧基準	RC	5	4,893.00	A-④	0.83	I b	
1531	越谷西高校	体育館(重層)	教育局財務課	越谷市	1980	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.95	I b	
1532	大宮東高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1981	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
1533	大宮東高校	普通教室棟	教育局財務課	さいたま市	1981	旧基準	RC	5	4,893.00	A-④	0.89	I b	
1534	大宮東高校	体育館(重層)	教育局財務課	さいたま市	1981	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.94	I b	
1535	大宮東高校	体育館(第2)	教育局財務課	さいたま市	1981	旧基準	S	2	1,717.00	A-④	1.49	I b	
1536	南稜高校	教室棟	教育局財務課	戸田市	1981	旧基準	RC	5	8,693.00	A-④	0.79	I b	
1537	南稜高校	体育館(重層)	教育局財務課	戸田市	1981	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.95	I b	
1538	桶川西高校	特別教室棟	教育局財務課	桶川市	1981	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
1539	桶川西高校	普通教室棟	教育局財務課	桶川市	1981	旧基準	RC	5	4,170.00	A-④	0.83	I b	
1540	桶川西高校	体育館(重層)	教育局財務課	桶川市	1981	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.80	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1541	吹上秋桜高校	特別教室棟	教育局財務課	鴻巣市	1981	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
1542	吹上秋桜高校	普通教室棟	教育局財務課	鴻巣市	1981	旧基準	RC	5	4,893.00	A-④	0.89	I b	
1543	吹上秋桜高校	体育館(重層)	教育局財務課	鴻巣市	1981	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	1.19	I b	
1544	所沢中央高校	管理普通教室棟	教育局財務課	所沢市	1981	旧基準	RC	4	4,992.00	A-④	0.82	I b	
1545	所沢中央高校	特別教室棟	教育局財務課	所沢市	1982	旧基準	RC	4	4,132.00	A-④	0.79	I b	
1546	所沢中央高校	体育館(重層)	教育局財務課	所沢市	1981	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.88	I b	
1547	草加東高校	特別教室棟	教育局財務課	草加市	1981	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
1548	草加東高校	普通教室棟	教育局財務課	草加市	1981	旧基準	RC	5	4,893.00	A-④	0.83	I b	
1549	草加東高校	体育館(重層)	教育局財務課	草加市	1981	旧基準	S	2	2,706.00	A-④	1.12	I b	
1550	三郷北高校	普通教室棟	教育局財務課	三郷市	1981	旧基準	RC	5	4,893.00	A-④	0.83	I b	
1551	三郷北高校	特別教室棟	教育局財務課	三郷市	1982	新基準	RC	5	3,721.00	A-④	-	I b	
1552	三郷北高校	体育館(重層)	教育局財務課	三郷市	1981	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	1.12	I b	
1553	庄和高校	特別教室棟	教育局財務課	春日部市	1981	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
1554	庄和高校	普通教室棟	教育局財務課	春日部市	1981	旧基準	RC	5	4,893.00	A-④	0.83	I b	
1555	庄和高校	体育館(重層)	教育局財務課	春日部市	1981	旧基準	S	3	2,706.00	A-④	0.94	I b	
1556	松伏高校	普通教室・管理棟	教育局財務課	松伏町	1982	新基準	RC	5	4,149.00	A-④	-	I b	
1557	松伏高校	体育館	教育局財務課	松伏町	1982	新基準	RC	3	2,840.00	A-④	-	I b	
1558	岩槻北陵高校	普通教室棟	教育局財務課	さいたま市	1982	新基準	RC	5	4,872.00	A-④	-	I b	
1559	岩槻北陵高校	体育館(重層)	教育局財務課	さいたま市	1982	新基準	RC	3	2,706.00	A-④	-	I b	
1560	大宮南高校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1982	新基準	RC	5	4,872.00	A-④	-	I b	
1561	狭山清陵高校	普通教室棟	教育局財務課	狭山市	1982	新基準	RC	5	4,205.00	A-④	-	I b	
1562	鶴ヶ島清風高校	普通教室棟	教育局財務課	鶴ヶ島市	1982	新基準	RC	5	4,928.00	A-④	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1563	和光国際高校	体育館(重層)	教育局財務課	和光市	1986	新基準	RC	3	2,951.00	A-④	-	I b	
1564	久喜北陽高校	体育館(重層)	教育局財務課	久喜市	1986	新基準	RC	3	2,778.00	A-④	-	I b	
1565	塙保己一学園	管理・特教棟	教育局財務課	川越市	1970	旧基準	RC	3	2,548.00	A-④	0.82	I b	
1566	塙保己一学園	教室棟	教育局財務課	川越市	1969	旧基準	RC	3	2,258.00	A-④	1.03	I b	
1567	塙保己一学園	寄宿舎	教育局財務課	川越市	1969	旧基準	RC	2	774.00	A-④	0.76	I b	
1568	塙保己一学園	寄宿舎	教育局財務課	川越市	1969	旧基準	RC	2	706.00	A-④	0.79	I b	
1569	塙保己一学園	食堂	教育局財務課	川越市	1970	旧基準	RC	1	795.00	A-④	0.88	I b	
1570	塙保己一学園	体育館	教育局財務課	川越市	1972	旧基準	S	1	774.00	A-④	1.38	I b	
1571	大宮ろう学園	幼・小学部棟	教育局財務課	さいたま市	1972	旧基準	RC	3	2,100.00	A-④	0.91	I b	
1572	大宮ろう学園	管理・特教棟	教育局財務課	さいたま市	1972	旧基準	RC	3	3,044.00	A-④	0.70	I b	
1573	大宮ろう学園	中・高等部棟	教育局財務課	さいたま市	1972	旧基準	RC	3	1,677.00	A-④	0.80	I b	
1574	大宮ろう学園	寄宿舎	教育局財務課	さいたま市	1972	旧基準	RC	2	1,165.00	A-④	0.85	I b	
1575	大宮ろう学園	体育館	教育局財務課	さいたま市	1978	旧基準	S	2	901.00	A-④	1.85	I b	
1576	坂戸ろう学園	幼・小学部棟	教育局財務課	坂戸市	1972	旧基準	RC	3	1,902.00	A-④	0.70	I b	
1577	坂戸ろう学園	管理・特教棟	教育局財務課	坂戸市	1972	旧基準	RC	3	1,899.00	A-④	0.76	I b	
1578	坂戸ろう学園	中・高等部棟	教育局財務課	坂戸市	1972	旧基準	RC	3	1,673.00	A-④	0.79	I b	
1579	坂戸ろう学園	寄宿舎	教育局財務課	坂戸市	1972	旧基準	RC	2	1,012.00	A-④	0.75	I b	
1580	坂戸ろう学園	体育館	教育局財務課	坂戸市	1980	旧基準	S	2	901.00	A-④	0.80	I b	
1581	熊谷特別支援学校	管理・教室棟	教育局財務課	熊谷市	1978	旧基準	RC	2	2,330.00	A-④	0.78	I b	
1582	熊谷特別支援学校	スロープ棟	教育局財務課	熊谷市	1968	旧基準	RC	2	646.00	A-④	0.85	I b	
1583	熊谷特別支援学校	中学部棟	教育局財務課	熊谷市	1969	旧基準	RC	2	1,242.00	A-④	0.78	I b	
1584	熊谷特別支援学校	小・中学部棟	教育局財務課	熊谷市	1967	旧基準	RC	1	511.00	A-④	1.24	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1585	熊谷特別支援学校	講堂	教育局財務課	熊谷市	1970	旧基準	S	2	521.00	A-④	0.75	I b	
1586	熊谷特別支援学校	第一寄宿舎	教育局財務課	熊谷市	1967	旧基準	RC	1	430.00	A-④	1.36	I b	
1587	熊谷特別支援学校	第一寄宿舎食堂	教育局財務課	熊谷市	1967	旧基準	RC	1	359.00	A-④	2.56	I b	
1588	熊谷特別支援学校	第二寄宿舎	教育局財務課	熊谷市	1968	旧基準	RC	1	544.00	A-④	0.88	I b	
1589	熊谷特別支援学校	第三寄宿舎	教育局財務課	熊谷市	1969	旧基準	RC	1	341.00	A-④	0.88	I b	
1590	熊谷特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	熊谷市	1973	旧基準	RC	2	1,242.00	A-④	0.61	I b	
1591	熊谷特別支援学校	屋内プール棟	教育局財務課	熊谷市	2006	新基準	S	1	562.00	A-④	-	I b	
1592	川越特別支援学校	小学部棟	教育局財務課	川越市	1972	旧基準	RC	2	1,266.00	A-④	0.77	I b	
1593	川越特別支援学校	中学部棟	教育局財務課	川越市	1972	旧基準	RC	3	1,494.00	A-④	0.84	I b	
1594	川越特別支援学校	管理・給食棟	教育局財務課	川越市	1972	旧基準	RC	2	1,426.00	A-④	0.75	I b	
1595	川越特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	川越市	1975	旧基準	RC	3	1,044.00	A-④	0.75	I b	
1596	川越特別支援学校	体育館	教育局財務課	川越市	1979	旧基準	S	2	811.00	A-④	0.90	I b	
1597	川口特別支援学校	中学部棟	教育局財務課	川口市	1975	旧基準	RC	3	1,602.00	A-④	0.75	I b	
1598	川口特別支援学校	管理・給食棟・高等部棟	教育局財務課	川口市	1975	旧基準	RC	3	1,917.00	A-④	0.81	I b	
1599	川口特別支援学校	小学部棟	教育局財務課	川口市	1975	旧基準	RC	3	1,849.00	A-④	0.69	I b	
1600	川口特別支援学校	体育館	教育局財務課	川口市	1980	旧基準	S	2	673.00	A-④	0.81	I b	
1601	越谷特別支援学校	小低学年棟	教育局財務課	越谷市	1977	旧基準	RC	1	1,016.00	A-④	1.40	I b	
1602	越谷特別支援学校	小高学年棟	教育局財務課	越谷市	1977	旧基準	RC	1	1,280.00	A-④	0.82	I b	
1603	越谷特別支援学校	中学部棟	教育局財務課	越谷市	1977	旧基準	RC	1	1,280.00	A-④	0.75	I b	
1604	越谷特別支援学校	給食棟	教育局財務課	越谷市	1978	旧基準	RC	1	315.00	A-④	1.26	I b	
1605	越谷特別支援学校	機能訓練棟	教育局財務課	越谷市	1979	旧基準	RC	1	680.00	A-④	0.94	I b	
1606	越谷特別支援学校	管理棟	教育局財務課	越谷市	1979	旧基準	RC	1	888.00	A-④	1.03	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1607	越谷特別支援学校	寄宿舎	教育局財務課	越谷市	1979	旧基準	RC	1	828.00	A-④	1.55	I b	
1608	越谷特別支援学校	体育館	教育局財務課	越谷市	1981	旧基準	S	2	763.00	A-④	0.94	I b	
1609	和光特別支援学校	小学部棟	教育局財務課	和光市	1977	旧基準	RC	1	1,286.00	A-④	0.77	I b	
1610	和光特別支援学校	中学部棟	教育局財務課	和光市	1978	旧基準	RC	1	1,337.00	A-④	0.90	I b	
1611	和光特別支援学校	小・中学部棟	教育局財務課	和光市	1978	旧基準	RC	1	1,556.00	A-④	0.99	I b	
1612	和光特別支援学校	給食棟	教育局財務課	和光市	1978	旧基準	RC	1	300.00	A-④	1.19	I b	
1613	和光特別支援学校	管理棟	教育局財務課	和光市	1979	旧基準	RC	1	540.00	A-④	0.90	I b	
1614	和光特別支援学校	管理訓練棟	教育局財務課	和光市	1979	旧基準	RC	1	768.00	A-④	0.90	I b	
1615	和光特別支援学校	体育館	教育局財務課	和光市	1981	旧基準	S	2	757.00	A-④	0.77	I b	
1616	和光南特別支援学校	小・中学部棟	教育局財務課	和光市	1977	旧基準	RC	2	2,541.00	A-④	0.76	I b	
1617	和光南特別支援学校	給食室	教育局財務課	和光市	1978	旧基準	RC	1	266.00	A-④	1.13	I b	
1618	和光南特別支援学校	普通教室棟	教育局財務課	和光市	1978	旧基準	RC	2	1,281.00	A-④	0.83	I b	
1619	和光南特別支援学校	管理・特教棟	教育局財務課	和光市	1979	旧基準	RC	2	1,577.00	A-④	0.83	I b	
1620	和光南特別支援学校	体育館	教育局財務課	和光市	1982	旧基準	S	2	801.00	A-④	0.94	I b	
1621	蓮田特別支援学校	中・高教室棟、理科教室棟	教育局財務課	蓮田市	1976	旧基準	RC	2	3,029.00	A-④	0.81	I b	
1622	蓮田特別支援学校	管理・特教棟	教育局財務課	蓮田市	1977	旧基準	RC	2	2,194.00	A-④	0.88	I b	
1623	蓮田特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	蓮田市	1981	旧基準	RC	2	628.00	A-④	0.93	I b	
1624	蓮田特別支援学校	体育館	教育局財務課	蓮田市	1979	旧基準	S	2	698.00	A-④	0.77	I b	
1625	行田特別支援学校	小学部棟	教育局財務課	行田市	1978	旧基準	RC	2	1,799.00	A-④	0.75	I b	
1626	行田特別支援学校	給食・機械棟	教育局財務課	行田市	1978	旧基準	RC	1	384.00	A-④	1.05	I b	
1627	行田特別支援学校	管理・中学部棟	教育局財務課	行田市	1979	旧基準	RC	3	2,481.00	A-④	0.70	I b	
1628	行田特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	行田市	1981	旧基準	RC	3	1,057.00	A-④	0.70	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1629	春日部特別支援学校	小学部棟	教育局財務課	春日部市	1978	旧基準	RC	2	2,325.00	A-④	0.70	I b	
1630	春日部特別支援学校	管理・中学部棟	教育局財務課	春日部市	1979	旧基準	RC	2	3,128.00	A-④	0.76	I b	
1631	春日部特別支援学校	給食棟	教育局財務課	春日部市	1979	旧基準	RC	1	350.00	A-④	2.95	I b	
1632	春日部特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	春日部市	1981	旧基準	RC	3	780.00	A-④	0.76	I b	
1633	秩父特別支援学校	知的障害棟	教育局財務課	秩父市	1981	旧基準	RC	2	1,391.00	A-④	0.78	I b	
1634	秩父特別支援学校	給食棟	教育局財務課	秩父市	1981	旧基準	RC	1	206.00	A-④	0.75	I b	
1635	三郷特別支援学校	普通・特教棟	教育局財務課	三郷市	1979	旧基準	RC	2	967.00	A-④	1.46	I b	
1636	三郷特別支援学校	管理・特教棟	教育局財務課	三郷市	1980	旧基準	RC	2	1,327.00	A-④	1.46	I b	
1637	三郷特別支援学校	普通特別教室棟	教育局財務課	三郷市	1982	旧基準	RC	2	967.00	A-④	1.4	I b	
1638	三郷特別支援学校	給食棟	教育局財務課	三郷市	1979	旧基準	RC	1	252.00	A-④	1.58	I b	
1639	本庄特別支援学校	管理・教室棟	教育局財務課	本庄市	1979	旧基準	RC	2	2,294.00	A-④	0.92	I b	
1640	本庄特別支援学校	給食棟	教育局財務課	本庄市	1979	旧基準	RC	1	252.00	A-④	2.09	I b	
1641	本庄特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	本庄市	1982	旧基準	RC	2	971.00	A-④	1.05	I b	
1642	上尾特別支援学校	管理・教室棟	教育局財務課	上尾市	1979	旧基準	RC	2	2,294.00	A-④	0.79	I b	
1643	上尾特別支援学校	給食棟	教育局財務課	上尾市	1979	旧基準	RC	1	252.00	A-④	1.54	I b	
1644	上尾特別支援学校	教室棟	教育局財務課	上尾市	1982	旧基準	RC	2	967.00	A-④	1.40	I b	
1645	東松山特別支援学校	管理・中学部棟	教育局財務課	東松山市	1980	旧基準	RC	2	1,424.00	A-④	0.76	I b	
1646	東松山特別支援学校	小学部棟	教育局財務課	東松山市	1980	旧基準	RC	2	1,522.00	A-④	0.76	I b	
1647	東松山特別支援学校	給食・機械棟	教育局財務課	東松山市	1980	旧基準	RC	1	322.00	A-④	2.73	I b	
1648	狭山特別支援学校	管理・教室棟	教育局財務課	狭山市	1980	旧基準	RC	3	1,379.00	A-④	0.79	I b	
1649	狭山特別支援学校	普通・特別教室棟	教育局財務課	狭山市	1980	旧基準	RC	3	1,424.00	A-④	1.22	I b	
1650	狭山特別支援学校	給食棟	教育局財務課	狭山市	1980	旧基準	RC	1	321.00	A-④	1.44	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1651	浦和特別支援学校	小学部棟	教育局財務課	さいたま市	1981	旧基準	RC	2	1,439.00	A-④	1.53	I b	
1652	浦和特別支援学校	給食棟	教育局財務課	さいたま市	1981	旧基準	RC	1	252.00	A-④	1.59	I b	
1653	浦和特別支援学校	管理・中学部棟	教育局財務課	さいたま市	1982	旧基準	RC	2	1,531.00	A-④	1.14	I b	
1654	さいたま桜高等学園	管理教室棟	教育局財務課	さいたま市	1969	旧基準	RC	4	5,447.00	A-④	0.75	I b	
1655	さいたま桜高等学園	実習棟	教育局財務課	さいたま市	1969	旧基準	RC	2	1,239.00	A-④	0.79	I b	
1656	上尾かしの木特別支援学校	北校舎	教育局財務課	上尾市	1975	旧基準	RC	5	5,080.00	A-④	0.80	I b	
1657	上尾かしの木特別支援学校	南校舎	教育局財務課	上尾市	1980	旧基準	RC	4	4,063.00	A-④	0.83	I b	
1658	上尾かしの木特別支援学校	体育館	教育局財務課	上尾市	1977	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	1.06	I b	
1659	所沢おおぞら特別支援学校	教室棟	教育局財務課	所沢市	1978	旧基準	RC	5	4,893.00	A-④	0.83	I b	
1660	所沢おおぞら特別支援学校	特別教室棟	教育局財務課	所沢市	1979	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.83	I b	
1661	所沢おおぞら特別支援学校	体育館	教育局財務課	所沢市	1979	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.94	I b	
1662	所沢おおぞら特別支援学校	給食宿泊棟	教育局財務課	所沢市	1983	新基準	RC	2	948.00	A-④	-	I b	
1663	深谷はばたき特別支援学校	普通教室棟	教育局財務課	深谷市	1978	旧基準	RC	5	4,170.00	A-④	0.75	I b	
1664	深谷はばたき特別支援学校	特別教室棟	教育局財務課	深谷市	1979	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
1665	深谷はばたき特別支援学校	体育館	教育局財務課	深谷市	1979	旧基準	S	2	1,750.00	A-④	0.87	I b	
1666	深谷はばたき特別支援学校	給食宿泊棟	教育局財務課	深谷市	1983	新基準	RC	3	804.11	A-④	-	I b	
1667	総合教育センター	管理本館棟	教育局財務課	行田市	1966	旧基準	RC	3	1,680.00	A-④	0.78	I b	
1668	総合教育センター	一般研修棟	教育局財務課	行田市	1966	旧基準	RC	3	2,944.00	A-④	0.76	I b	
1669	総合教育センター	専門研修棟	教育局財務課	行田市	1966	旧基準	RC	3	2,497.00	A-④	0.79	I b	
1670	総合教育センター	体育館	教育局財務課	行田市	1967	旧基準	S	2	1,714.00	A-④	0.77	I b	
1671	総合教育センター	体育研修棟	教育局財務課	行田市	1967	旧基準	RC	2	333.00	A-④	1.2	I b	
1672	総合教育センター	進修会館	教育局財務課	行田市	1968	旧基準	RC	2	269.00	A-④	0.93	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1673	総合教育センター	情報研修棟	教育局財務課	行田市	1973	旧基準	RC	2	764.00	A-④	0.81	I b	
1674	総合教育センター江南	本館	教育局財務課	熊谷市	1966	旧基準	RC	2	854.00	A-④	0.78	I b	
1675	総合教育センター江南	寄宿舎	教育局財務課	熊谷市	1965	旧基準	RC	2	817.00	A-④	0.79	I b	
1676	熊谷図書館	本館	教育局財務課	熊谷市	1970	旧基準	RC	3	2,866.00	A-④	0.60	I b	
1677	久喜図書館	本館	教育局財務課	久喜市	1979	旧基準	RC	3	3,296.00	A-④	0.83	I b	
1678	歴史と民俗の博物館(旧博物館)	本館	教育局財務課	さいたま市	1971	旧基準	RC	3	11,346.00	A-④	1.50	I b	
1679	近代美術館	本館	教育局財務課	さいたま市	1981	旧基準	RC	3	8,577.00	A-④	0.80	I b	
1680	自然の博物館(旧自然史博物館)	本館	教育局財務課	長瀬町	1980	旧基準	RC	2	3,022.00	A-④	0.79	I b	
1681	さきたま史跡の博物館(旧さきたま資料館)	本館	教育局財務課	行田市	1968	旧基準	RC	2	2,011.00	A-④	1.08	I b	
1682	嵐山史跡の博物館(旧歴史資料館)	本館	教育局財務課	嵐山町	1976	旧基準	RC	3	2,921.00	A-④	0.86	I b	
1683	嵐山史跡の博物館(旧歴史資料館)	展示館	教育局財務課	嵐山町	1977	旧基準	RC	1	612.00	A-④	1.61	I b	
1684	小川げんきプラザ	本館	教育局財務課	小川町	1971	旧基準	RC	5	2,961.00	A-④	0.75	I b	
1685	神川げんきプラザ	本館	教育局財務課	神川町	1973	旧基準	RC	3	1,561.00	A-④	0.76	I b	
1686	名栗げんきプラザ	本館	教育局財務課	飯能市	1981	旧基準	RC	3	4,125.00	A-④	0.88	I b	
1687	浦和高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1982	旧基準	S	2	1,731.00	A-④	0.84	I b	
1688	川越高校	図書館	教育局財務課	川越市	1999	新基準	RC	2	1,048.00	A-④	-	I b	
1689	川越高校	普通特別教室棟	教育局財務課	川越市	2003	新基準	RC	4	3,590.00	A-④	-	I b	
1690	川越高校	体育館柔剣道場	教育局財務課	川越市	2000	新基準	RC	4	4,652.00	A-④	-	I b	
1691	春日部高校	普通教室棟	教育局財務課	春日部市	1999	新基準	RC	4	6,085.00	A-④	-	I b	
1692	春日部高校	特別教室棟	教育局財務課	春日部市	1999	新基準	RC	3	5,544.00	A-④	-	I b	
1693	熊谷農業高校	食品化学実験棟	教育局財務課	熊谷市	1985	新基準	RC	3	2,307.00	A-④	-	I b	
1694	熊谷農業高校	生物生産工学科棟	教育局財務課	熊谷市	1991	新基準	RC	2	923.00	A-④	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1695	久喜高校	体育館	教育局財務課	久喜市	1991	新基準	S	2	1,750.00	A-④	-	I b	
1696	不動岡高校	図書視聴覚室	教育局財務課	加須市	2004	新基準	RC	4	1,766.00	A-④	-	I b	
1697	不動岡高校	外国語科棟	教育局財務課	加須市	1991	新基準	RC	3	823.00	A-④	-	I b	
1698	不動岡高校	特別教室棟	教育局財務課	加須市	2005	新基準	RC	3	4,740.00	A-④	-	I b	
1699	不動岡高校	管理普通教室棟	教育局財務課	加須市	2004	新基準	RC	4	5,892.00	A-④	-	I b	
1700	不動岡高校	小体育館	教育局財務課	加須市	1985	新基準	RC	1	533.00	A-④	-	I b	
1701	秩父高校	図書館	教育局財務課	秩父市	2007	新基準	W	2	866.00	A-④	-	I b	
1702	春日部女子高校	外国語科特別教室棟	教育局財務課	春日部市	1997	新基準	RC	3	875.00	A-④	-	I b	
1703	越ヶ谷高校	体育館	教育局財務課	越谷市	1999	新基準	RC	2	1,875.00	A-④	-	I b	
1704	豊岡高校	4号館	教育局財務課	入間市	1989	新基準	RC	4	1,561.00	A-④	-	I b	
1705	松山女子高校	体育館	教育局財務課	東松山市	1998	新基準	RC	2	2,034.00	A-④	-	I b	
1706	深谷第一高校	体育館	教育局財務課	深谷市	1993	新基準	S	2	1,746.00	A-④	-	I b	
1707	進修館高校	体育館	教育局財務課	行田市	1998	新基準	S	2	2,000.00	A-④	-	I b	
1708	進修館高校	図書館	教育局財務課	行田市	2007	新基準	W	2	725.00	A-④	-	I b	
1709	大宮高校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1987	新基準	RC	2	455.00	A-④	-	I b	
1710	川口高校	体育館(重層)	教育局財務課	川口市	1997	新基準	RC	3	2,880.00	A-④	-	I b	
1711	岩槻商業高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1994	新基準	S	2	1,843.00	A-④	-	I b	
1712	大宮商業高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1989	新基準	S	2	1,786.00	A-④	-	I b	
1713	熊谷工業高校	教室棟	教育局財務課	熊谷市	1986	新基準	RC	4	575.00	A-④	-	I b	
1714	上尾高校	特別教室棟	教育局財務課	上尾市	1999	新基準	RC	4	1,847.00	A-④	-	I b	
1715	草加高校	教室棟	教育局財務課	草加市	1983	新基準	RC	3	1,174.00	A-④	-	I b	
1716	草加高校	教室棟	教育局財務課	草加市	2003	新基準	RC	4	3,030.00	A-④	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1717	草加高校	体育館	教育局財務課	草加市	1998	新基準	S	2	2,053.00	A-④	-	I b	
1718	いずみ高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1988	新基準	RC	4	765.00	A-④	-	I b	
1719	いずみ高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1995	新基準	S	2	1,779.00	A-④	-	I b	
1720	狭山工業高校	体育館	教育局財務課	狭山市	1992	新基準	S	2	1,744.00	A-④	-	I b	
1721	朝霞高校	体育館	教育局財務課	朝霞市	2000	新基準	RC	2	2,375.00	A-④	-	I b	
1722	久喜工業高校	普通教室棟	教育局財務課	久喜市	1986	新基準	RC	3	565.00	A-④	-	I b	
1723	常盤高校	校舎	教育局財務課	さいたま市	1995	新基準	RC	2	883.00	A-④	-	I b	
1724	常盤高校	別館	教育局財務課	さいたま市	1991	新基準	RC	3	1,753.00	A-④	-	I b	
1725	坂戸高校	外国語科棟	教育局財務課	坂戸市	1993	新基準	RC	3	955.00	A-④	-	I b	
1726	吉川美南高校	教室棟	教育局財務課	吉川市	1983	新基準	RC	3	932.00	A-④	-	I b	
1727	新座高校	校舎	教育局財務課	新座市	1983	新基準	RC	4	1,221.00	A-④	-	I b	
1728	所沢北高校	普通教室棟	教育局財務課	所沢市	1984	新基準	RC	3	1,243.00	A-④	-	I b	
1729	越谷南高校	外国語科棟	教育局財務課	越谷市	1994	新基準	RC	3	889.00	A-④	-	I b	
1730	川越南高校	教室棟	教育局財務課	川越市	1984	新基準	RC	4	503.00	A-④	-	I b	
1731	草加南高校	外国語科棟	教育局財務課	草加市	2000	新基準	RC	2	460.00	A-④	-	I b	
1732	滑川総合高校	総合学科実習棟	教育局財務課	滑川町	2004	新基準	RC	3	2,496.00	A-④	-	I b	
1733	浦和北高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1997	新基準	RC	3	853.00	A-④	-	I b	
1734	ふじみ野高校	体育館(第2)	教育局財務課	ふじみ野市	1989	新基準	S	3	1,549.00	A-④	-	I b	
1735	松伏高校	特別教室棟	教育局財務課	松伏町	1983	新基準	RC	5	3,721.00	A-④	-	I b	
1736	松伏高校	音楽科棟	教育局財務課	松伏町	1995	新基準	RC	2	1,743.00	A-④	-	I b	
1737	岩槻北陵高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1983	新基準	RC	5	3,721.00	A-④	-	I b	
1738	大宮南高校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1983	新基準	RC	5	3,721.00	A-④	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1739	大宮南高校	体育館(重層)	教育局財務課	さいたま市	1983	新基準	RC	3	2,751.00	A-④	-	I b	
1740	狭山清陵高校	特別教室棟	教育局財務課	狭山市	1983	新基準	RC	5	3,721.00	A-④	-	I b	
1741	狭山清陵高校	体育館(重層)	教育局財務課	狭山市	1983	新基準	RC	3	2,818.00	A-④	-	I b	
1742	鶴ヶ島清風高校	特別教室棟	教育局財務課	鶴ヶ島市	1983	新基準	RC	5	3,721.00	A-④	-	I b	
1743	鶴ヶ島清風高校	体育館(重層)	教育局財務課	鶴ヶ島市	1983	新基準	RC	3	2,747.00	A-④	-	I b	
1744	越谷東高校	普通教室棟	教育局財務課	越谷市	1982	新基準	RC	5	4,872.00	A-④	-	I b	
1745	越谷東高校	特別教室棟	教育局財務課	越谷市	1983	新基準	RC	5	3,721.00	A-④	-	I b	
1746	越谷東高校	体育館(重層)	教育局財務課	越谷市	1983	新基準	RC	3	2,757.00	A-④	-	I b	
1747	宮代高校	特別教室棟	教育局財務課	春日部市	1982	新基準	RC	5	8,593.00	A-④	-	I b	
1748	宮代高校	体育館(重層)	教育局財務課	春日部市	1983	新基準	RC	3	2,766.00	A-④	-	I b	
1749	浦和東高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1983	新基準	RC	5	9,087.00	A-④	-	I b	
1750	浦和東高校	体育館(重層)	教育局財務課	さいたま市	1984	新基準	RC	3	2,833.00	A-④	-	I b	
1751	上尾橋高校	普通教室棟	教育局財務課	上尾市	1983	新基準	RC	5	4,894.00	A-④	-	I b	
1752	上尾橋高校	特別教室棟	教育局財務課	上尾市	1984	新基準	RC	5	4,193.00	A-④	-	I b	
1753	上尾橋高校	体育館(重層)	教育局財務課	上尾市	1984	新基準	RC	3	2,787.00	A-④	-	I b	
1754	新座総合技術高校	管理・普通教室棟	教育局財務課	新座市	1983	新基準	RC	4	4,894.00	A-④	-	I b	
1755	新座総合技術高校	特別教室棟	教育局財務課	新座市	1984	新基準	RC	5	4,238.00	A-④	-	I b	
1756	新座総合技術高校	特別教室棟	教育局財務課	新座市	1998	新基準	RC	2	822.00	A-④	-	I b	
1757	新座総合技術高校	体育館(重層)	教育局財務課	新座市	1984	新基準	RC	3	2,706.00	A-④	-	I b	
1758	川越初雁高校	普通教室棟	教育局財務課	川越市	1983	新基準	RC	5	4,894.00	A-④	-	I b	
1759	川越初雁高校	特別教室棟	教育局財務課	川越市	1984	新基準	RC	5	4,193.00	A-④	-	I b	
1760	川越初雁高校	体育館(重層)	教育局財務課	川越市	1984	新基準	RC	3	2,932.00	A-④	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1761	入間向陽高校	管理普通教室棟	教育局財務課	入間市	1983	新基準	RC	5	4,894.00	A-④	-	I b	
1762	入間向陽高校	特別教室棟	教育局財務課	入間市	1984	新基準	RC	5	4,193.00	A-④	-	I b	
1763	入間向陽高校	体育館(重層)	教育局財務課	入間市	1984	新基準	RC	3	2,884.00	A-④	-	I b	
1764	鳩山高校	校舎棟	教育局財務課	鳩山町	1983	新基準	RC	5	7,710.00	A-④	-	I b	
1765	鳩山高校	体育館(重層)	教育局財務課	鳩山町	1984	新基準	RC	3	2,960.00	A-④	-	I b	
1766	草加西高校	特別教室棟	教育局財務課	草加市	1982	新基準	RC	5	9,087.00	A-④	-	I b	
1767	草加西高校	体育館(重層)	教育局財務課	草加市	1984	新基準	RC	3	2,929.00	A-④	-	I b	
1768	川口青陵高校	校舎棟	教育局財務課	川口市	1984	新基準	RC	5	9,087.00	A-④	-	I b	
1769	川口青陵高校	体育館(重層)	教育局財務課	川口市	1985	新基準	RC	3	2,706.00	A-④	-	I b	
1770	伊奈学園総合高校	理科棟	教育局財務課	伊奈町	1984	新基準	RC	3	6,752.00	A-④	-	I b	
1771	伊奈学園総合高校	数学棟	教育局財務課	伊奈町	1984	新基準	RC	3	4,076.00	A-④	-	I b	
1772	伊奈学園総合高校	保健センター	教育局財務課	伊奈町	1984	新基準	RC	2	1,051.00	A-④	-	I b	
1773	伊奈学園総合高校	社会棟	教育局財務課	伊奈町	1985	新基準	RC	3	4,158.00	A-④	-	I b	
1774	伊奈学園総合高校	管理外国語棟	教育局財務課	伊奈町	1985	新基準	RC	3	6,624.00	A-④	-	I b	
1775	伊奈学園総合高校	国語棟	教育局財務課	伊奈町	1985	新基準	RC	3	4,004.00	A-④	-	I b	
1776	伊奈学園総合高校	芸術棟	教育局財務課	伊奈町	1985	新基準	RC	4	6,911.00	A-④	-	I b	
1777	伊奈学園総合高校	体育館(第1)	教育局財務課	伊奈町	1984	新基準	RC	1	893.00	A-④	-	I b	
1778	伊奈学園総合高校	体育館(第2)	教育局財務課	伊奈町	1985	新基準	RC	1	872.00	A-④	-	I b	
1779	伊奈学園総合高校	体育館(重層)	教育局財務課	伊奈町	1986	新基準	RC	2	2,350.00	A-④	-	I b	
1780	伊奈学園総合高校	体育館(大)	教育局財務課	伊奈町	1986	新基準	RC	1	2,234.00	A-④	-	I b	
1781	芸術総合高校	管理棟	教育局財務課	所沢市	1984	新基準	RC	3	5,102.00	A-④	-	I b	
1782	芸術総合高校	特別教室棟	教育局財務課	所沢市	1985	新基準	RC	3	5,013.00	A-④	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1783	芸術総合高校	体育館(重層)	教育局財務課	所沢市	1985	新基準	RC	3	2,752.00	A-④	-	I b	
1784	八潮南高校	普通教室棟	教育局財務課	八潮市	1984	新基準	RC	5	5,509.00	A-④	-	I b	
1785	八潮南高校	特別教室棟	教育局財務課	八潮市	1985	新基準	RC	5	4,193.00	A-④	-	I b	
1786	八潮南高校	体育館(重層)	教育局財務課	八潮市	1985	新基準	RC	3	2,763.00	A-④	-	I b	
1787	三郷工業技術高校	校舎棟	教育局財務課	三郷市	1985	新基準	RC	5	6,774.00	A-④	-	I b	
1788	三郷工業技術高校	体育館(重層)	教育局財務課	三郷市	1985	新基準	RC	3	2,706.00	A-④	-	I b	
1789	狭山経済高校	管理普通教室棟	教育局財務課	狭山市	1985	新基準	RC	4	4,286.00	A-④	-	I b	
1790	狭山経済高校	実習棟	教育局財務課	狭山市	1986	新基準	RC	4	5,881.00	A-④	-	I b	
1791	狭山経済高校	体育館(重層)	教育局財務課	狭山市	1985	新基準	RC	3	2,839.00	A-④	-	I b	
1792	大宮光陵高校	管理棟	教育局財務課	さいたま市	1986	新基準	RC	2	2,253.00	A-④	-	I b	
1793	大宮光陵高校	普通教室棟	教育局財務課	さいたま市	1986	新基準	RC	4	5,262.00	A-④	-	I b	
1794	大宮光陵高校	特別教室棟	教育局財務課	さいたま市	1986	新基準	RC	3	5,411.00	A-④	-	I b	
1795	大宮光陵高校	書道科棟	教育局財務課	さいたま市	2000	新基準	RC	1	307.00	A-④	-	I b	
1796	大宮光陵高校	体育館(重層)	教育局財務課	さいたま市	1986	新基準	RC	3	2,718.00	A-④	-	I b	
1797	越谷総合技術高校	普通教室棟	教育局財務課	越谷市	1986	新基準	RC	4	6,598.00	A-④	-	I b	
1798	越谷総合技術高校	体育館(重層)	教育局財務課	越谷市	1987	新基準	RC	3	2,791.00	A-④	-	I b	
1799	和光国際高校	特別教室棟	教育局財務課	和光市	1986	新基準	RC	5	8,058.00	A-④	-	I b	
1800	和光国際高校	特別教室棟	教育局財務課	和光市	1986	新基準	RC	4	2,619.00	A-④	-	I b	
1801	久喜北陽高校	普通教室棟	教育局財務課	久喜市	1986	新基準	RC	4	1,473.00	A-④	-	I b	
1802	久喜北陽高校	普通教室棟	教育局財務課	久喜市	1986	新基準	RC	4	2,021.00	A-④	-	I b	
1803	久喜北陽高校	普通教室棟	教育局財務課	久喜市	1986	新基準	RC	4	1,377.00	A-④	-	I b	
1804	久喜北陽高校	特別教室棟	教育局財務課	久喜市	1986	新基準	RC	4	1,999.00	A-④	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1805	久喜北陽高校	特別教室棟	教育局財務課	久喜市	1986	新基準	RC	4	1,748.00	A-④	-	I b	
1806	久喜北陽高校	特別教室棟	教育局財務課	久喜市	1986	新基準	RC	4	1,715.00	A-④	-	I b	
1807	久喜北陽高校	総合学科教室棟	教育局財務課	久喜市	1995	新基準	RC	4	1,433.00	A-④	-	I b	
1808	鳩ヶ谷高校	管理・普通教室棟	教育局財務課	川口市	1988	新基準	RC	4	4,170.00	A-④	-	I b	
1809	鳩ヶ谷高校	特別教室棟	教育局財務課	川口市	1988	新基準	RC	4	5,177.00	A-④	-	I b	
1810	鳩ヶ谷高校	体育館(重層)	教育局財務課	川口市	1983	新基準	RC	3	2,706.00	A-④	-	I b	
1811	大宮中央高校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1987	新基準	RC	3	4,965.00	A-④	-	I b	
1812	大宮中央高校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1991	新基準	RC	3	5,249.00	A-④	-	I b	
1813	大宮中央高校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1983	新基準	S	2	1,655.00	A-④	-	I b	
1814	塙保己一学園	幼・小学部棟	教育局財務課	川越市	1983	新基準	RC	3	504.00	A-④	-	I b	
1815	塙保己一学園	寄宿舎プレイルーム	教育局財務課	川越市	1988	新基準	S	1	226.00	A-④	-	I b	
1816	大宮ろう学園	職業科棟	教育局財務課	さいたま市	1986	新基準	RC	2	674.00	A-④	-	I b	
1817	大宮ろう学園	専攻科棟	教育局財務課	さいたま市	2000	新基準	RC	2	562.00	A-④	-	I b	
1818	坂戸ろう学園	産業工芸科棟	教育局財務課	坂戸市	1991	新基準	RC	2	592.00	A-④	-	I b	
1819	熊谷特別支援学校	体育館	教育局財務課	熊谷市	1997	新基準	RC	2	927.00	A-④	-	I b	
1820	越谷特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	越谷市	1984	新基準	RC	1	1,072.00	A-④	-	I b	
1821	和光特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	和光市	1986	新基準	RC	1	320.00	A-④	-	I b	
1822	和光南特別支援学校	実習棟	教育局財務課	和光市	1986	新基準	RC	2	492.00	A-④	-	I b	
1823	行田特別支援学校	体育館	教育局財務課	行田市	1985	新基準	S	2	799.00	A-④	-	I b	
1824	春日部特別支援学校	体育館	教育局財務課	春日部市	1983	新基準	S	2	820.00	A-④	-	I b	
1825	秩父特別支援学校	体育館	教育局財務課	秩父市	1986	新基準	RC	2	820.00	A-④	-	I b	
1826	秩父特別支援学校	屋内プール棟	教育局財務課	秩父市	1999	新基準	S	2	745.00	A-④	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1827	秩父特別支援学校	管理棟	教育局財務課	秩父市	1999	新基準	RC	2	2,846.00	A-④	-	I b	
1828	秩父特別支援学校	肢体不自由棟	教育局財務課	秩父市	1999	新基準	RC	1	982.00	A-④	-	I b	
1829	秩父特別支援学校	新知的障害棟	教育局財務課	秩父市	1999	新基準	RC	2	744.00	A-④	-	I b	
1830	所沢特別支援学校	管理・教室棟	教育局財務課	所沢市	1983	新基準	RC	2	4,357.00	A-④	-	I b	
1831	所沢特別支援学校	給食・機械棟	教育局財務課	所沢市	1983	新基準	RC	1	382.00	A-④	-	I b	
1832	所沢特別支援学校	体育館	教育局財務課	所沢市	1984	新基準	S	2	799.00	A-④	-	I b	
1833	三郷特別支援学校	普通教室棟	教育局財務課	三郷市	1987	新基準	RC	2	1,439.00	A-④	-	I b	
1834	三郷特別支援学校	体育館	教育局財務課	三郷市	1988	新基準	S	2	820.00	A-④	-	I b	
1835	本庄特別支援学校	体育館	教育局財務課	本庄市	1985	新基準	S	2	799.00	A-④	-	I b	
1836	本庄特別支援学校	教室棟	教育局財務課	本庄市	1987	新基準	RC	2	1,439.00	A-④	-	I b	
1837	上尾特別支援学校	体育館	教育局財務課	上尾市	1988	新基準	S	2	820.00	A-④	-	I b	
1838	上尾特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	上尾市	1992	新基準	RC	2	814.00	A-④	-	I b	
1839	東松山特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	東松山市	1985	新基準	RC	2	811.00	A-④	-	I b	
1840	東松山特別支援学校	体育館	教育局財務課	東松山市	1986	新基準	S	2	820.00	A-④	-	I b	
1841	東松山特別支援学校	高等部教室棟	教育局財務課	東松山市	2004	新基準	RC	2	636.00	A-④	-	I b	
1842	狭山特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	狭山市	1988	新基準	RC	3	628.00	A-④	-	I b	
1843	狭山特別支援学校	体育館	教育局財務課	狭山市	1990	新基準	RC	3	816.00	A-④	-	I b	
1844	浦和特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	さいたま市	1983	新基準	RC	3	1,026.00	A-④	-	I b	
1845	浦和特別支援学校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	1992	新基準	RC	3	472.00	A-④	-	I b	
1846	浦和特別支援学校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1987	新基準	S	2	820.00	A-④	-	I b	
1847	浦和特別支援学校	教室棟	教育局財務課	さいたま市	2005	新基準	S	2	225.00	A-④	-	I b	
1848	日高特別支援学校	小学部棟	教育局財務課	日高市	1984	新基準	RC	1	1,328.00	A-④	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1849	日高特別支援学校	給食棟	教育局財務課	日高市	1984	新基準	RC	1	309.00	A-④	-	I b	
1850	日高特別支援学校	管理棟	教育局財務課	日高市	1985	新基準	RC	1	792.00	A-④	-	I b	
1851	日高特別支援学校	中学部・特別教室棟	教育局財務課	日高市	1985	新基準	RC	1	1,725.00	A-④	-	I b	
1852	日高特別支援学校	高等部・特別教室棟	教育局財務課	日高市	1985	新基準	RC	1	952.00	A-④	-	I b	
1853	日高特別支援学校	体育館	教育局財務課	日高市	1988	新基準	S	2	716.00	A-④	-	I b	
1854	日高特別支援学校	プール上屋	教育局財務課	日高市	1994	新基準	S	1	548.00	A-④	-	I b	
1855	日高特別支援学校	職員室	教育局財務課	日高市	1992	新基準	RC	1	386.00	A-④	-	I b	
1856	久喜特別支援学校	管理・小学部棟	教育局財務課	久喜市	1985	新基準	RC	2	2,479.00	A-④	-	I b	
1857	久喜特別支援学校	中学部・高等部棟	教育局財務課	久喜市	1985	新基準	RC	2	1,819.00	A-④	-	I b	
1858	久喜特別支援学校	給食棟	教育局財務課	久喜市	1985	新基準	RC	1	300.00	A-④	-	I b	
1859	久喜特別支援学校	体育館	教育局財務課	久喜市	1988	新基準	S	2	820.00	A-④	-	I b	
1860	久喜特別支援学校	小中学校教室棟	教育局財務課	久喜市	2004	新基準	RC	2	600.00	A-④	-	I b	
1861	大宮北特別支援学校	小学部・中学部棟	教育局財務課	さいたま市	1987	新基準	RC	2	2,606.00	A-④	-	I b	
1862	大宮北特別支援学校	管理・高等部棟	教育局財務課	さいたま市	1987	新基準	RC	2	1,763.00	A-④	-	I b	
1863	大宮北特別支援学校	食堂棟・昇降口	教育局財務課	さいたま市	1987	新基準	RC	2	607.00	A-④	-	I b	
1864	大宮北特別支援学校	体育館	教育局財務課	さいたま市	1989	新基準	S	2	820.00	A-④	-	I b	
1865	大宮北特別支援学校	中学部棟	教育局財務課	さいたま市	2003	新基準	S	2	600.00	A-④	-	I b	
1866	越谷西特別支援学校	管理・小学部棟	教育局財務課	越谷市	1988	新基準	RC	2	2,489.00	A-④	-	I b	
1867	越谷西特別支援学校	中学部・高等部棟	教育局財務課	越谷市	1988	新基準	RC	2	1,766.00	A-④	-	I b	
1868	越谷西特別支援学校	給食棟	教育局財務課	越谷市	1988	新基準	RC	1	302.00	A-④	-	I b	
1869	越谷西特別支援学校	昇降口	教育局財務課	越谷市	1988	新基準	RC	2	226.00	A-④	-	I b	
1870	越谷西特別支援学校	体育館	教育局財務課	越谷市	1990	新基準	S	2	820.00	A-④	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1871	越谷西特別支援学校	高等部作業棟	教育局財務課	越谷市	1998	新基準	RC	3	1,882.00	A-④	-	I b	
1872	宮代特別支援学校	小学部棟	教育局財務課	春日部市	1989	新基準	RC	1	1,455.00	A-④	-	I b	
1873	宮代特別支援学校	管理・中学部棟	教育局財務課	春日部市	1989	新基準	RC	1	1,619.00	A-④	-	I b	
1874	宮代特別支援学校	高等部・食堂棟	教育局財務課	春日部市	1989	新基準	RC	1	1,722.00	A-④	-	I b	
1875	宮代特別支援学校	事務管理棟	教育局財務課	春日部市	1989	新基準	RC	1	823.00	A-④	-	I b	
1876	宮代特別支援学校	体育館	教育局財務課	春日部市	1990	新基準	S	2	761.00	A-④	-	I b	
1877	宮代特別支援学校	職員室	教育局財務課	春日部市	1996	新基準	S	1	334.00	A-④	-	I b	
1878	騎西特別支援学校	管理・小学部棟	教育局財務課	加須市	1990	新基準	RC	2	2,443.00	A-④	-	I b	
1879	騎西特別支援学校	中学部・高等部棟	教育局財務課	加須市	1990	新基準	RC	2	1,811.00	A-④	-	I b	
1880	騎西特別支援学校	給食棟	教育局財務課	加須市	1990	新基準	RC	1	302.00	A-④	-	I b	
1881	騎西特別支援学校	体育館	教育局財務課	加須市	1991	新基準	S	2	824.00	A-④	-	I b	
1882	毛呂山特別支援学校	管理・小学部棟	教育局財務課	毛呂山町	1991	新基準	RC	2	2,225.00	A-④	-	I b	
1883	毛呂山特別支援学校	中学部・高等部棟	教育局財務課	毛呂山町	1991	新基準	RC	2	1,815.00	A-④	-	I b	
1884	毛呂山特別支援学校	給食棟	教育局財務課	毛呂山町	1991	新基準	RC	1	282.00	A-④	-	I b	
1885	毛呂山特別支援学校	体育館	教育局財務課	毛呂山町	1992	新基準	RC	2	824.00	A-④	-	I b	
1886	川島ひばりが丘特別支援学校	管理棟	教育局財務課	川島町	2000	新基準	RC	1	2,043.00	A-④	-	I b	
1887	川島ひばりが丘特別支援学校	小学部棟	教育局財務課	川島町	2000	新基準	RC	1	1,746.00	A-④	-	I b	
1888	川島ひばりが丘特別支援学校	中学部棟	教育局財務課	川島町	2000	新基準	RC	1	948.00	A-④	-	I b	
1889	川島ひばりが丘特別支援学校	高等部棟	教育局財務課	川島町	2000	新基準	RC	1	938.00	A-④	-	I b	
1890	川島ひばりが丘特別支援学校	ひばりホーム	教育局財務課	川島町	2000	新基準	RC	1	276.00	A-④	-	I b	
1891	川島ひばりが丘特別支援学校	特別教室・給食棟	教育局財務課	川島町	2000	新基準	RC	1	2,487.00	A-④	-	I b	
1892	川島ひばりが丘特別支援学校	情報処理廊下棟	教育局財務課	川島町	2000	新基準	RC	1	572.00	A-④	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1893	川島ひばりが丘特別支援学校	プール・体育館棟	教育局財務課	川島町	2000	新基準	RC	1	2,041.00	A-④	-	I b	
1894	さいたま桜高等学園	実習棟	教育局財務課	さいたま市	2007	新基準	S	3	1,807.00	A-④	-	I b	
1895	さいたま桜高等学園	生活ホーム棟	教育局財務課	さいたま市	2007	新基準	S	2	437.00	A-④	-	I b	
1896	羽生ふじ高等学園	管理特別教室棟	教育局財務課	羽生市	1988	新基準	RC	4	3,528.00	A-④	-	I b	
1897	羽生ふじ高等学園	実習棟	教育局財務課	羽生市	1988	新基準	RC	1	890.00	A-④	-	I b	
1898	羽生ふじ高等学園	屋内体育館	教育局財務課	羽生市	2007	新基準	S	1	946.00	A-④	-	I b	
1899	深谷はばたき特別支援学校	プレイルーム棟	教育局財務課	深谷市	1985	新基準	S	2	849.00	A-④	-	I b	
1900	総合教育センター	相談棟	教育局財務課	行田市	1986	新基準	RC	2	988.00	A-④	-	I b	
1901	総合教育センター	多目的研修棟	教育局財務課	行田市	1989	新基準	S	1	420.00	A-④	-	I b	
1902	総合教育センター江南	バイオ実験実習棟	教育局財務課	熊谷市	1989	新基準	S	1	405.00	A-④	-	I b	
1903	久喜図書館	収蔵庫	教育局財務課	久喜市	1989	新基準	RC	3	763.00	A-④	-	I b	
1904	さいたま川の博物館	本館	教育局財務課	寄居町	1996	新基準	RC	2	3,998.00	A-④	-	I b	
1905	さきたま史跡の博物館(旧さきたま資料館)	古墳展示館	教育局財務課	行田市	1995	新基準	RC	2	268.00	A-④	-	I b	
1906	埼玉県文化財収蔵施設(旧埋蔵文化財センター)	本館	教育局財務課	熊谷市	1990	新基準	RC	1	3,194.00	A-④	-	I b	
1907	埼玉県文化財収蔵施設(旧埋蔵文化財センター)	倉庫	教育局財務課	熊谷市	1990	新基準	S	1	243.00	A-④	-	I b	
1908	埼玉県文化財収蔵施設(旧埋蔵文化財センター)	第2収蔵庫	教育局財務課	熊谷市	1997	新基準	S	1	1,560.00	A-④	-	I b	
1909	文書館	本館	教育局財務課	さいたま市	1982	新基準	RC	4	6,507.00	A-④	-	I b	
1910	長瀬げんきプラザ	管理研修棟	教育局財務課	長瀬町	1992	新基準	RC	3	737.00	A-④	-	I b	
1911	長瀬げんきプラザ	宿泊棟	教育局財務課	長瀬町	1992	新基準	RC	3	1,932.00	A-④	-	I b	
1912	長瀬げんきプラザ	体育館	教育局財務課	長瀬町	1992	新基準	RC	1	846.00	A-④	-	I b	
1913	加須げんきプラザ	本館	教育局財務課	加須市	1984	新基準	RC	2	3,467.00	A-④	-	I b	
1914	加須げんきプラザ	体育館	教育局財務課	加須市	1984	新基準	RC	2	1,420.00	A-④	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1915	小川げんきプラザ	活動センター	教育局財務課	小川町	1993	新基準	S	2	945.00	A-④	-	I b	
1916	神川げんきプラザ	体育館	教育局財務課	神川町	1986	新基準	S	1	852.00	A-④	-	I b	
1917	大滝げんきプラザ	センター棟	教育局財務課	秩父市	1992	新基準	RC	3	2,755.00	A-④	-	I b	
1918	大滝げんきプラザ	宿泊棟A	教育局財務課	秩父市	1992	新基準	RC	3	866.00	A-④	-	I b	
1919	大滝げんきプラザ	宿泊棟B	教育局財務課	秩父市	1992	新基準	RC	3	866.00	A-④	-	I b	
1920	大滝げんきプラザ	宿泊棟C	教育局財務課	秩父市	1992	新基準	RC	3	867.00	A-④	-	I b	
1921	大滝げんきプラザ	宿泊棟D	教育局財務課	秩父市	1992	新基準	RC	3	867.00	A-④	-	I b	
1922	大滝げんきプラザ	作業機棟	教育局財務課	秩父市	1992	新基準	RC	1	470.00	A-④	-	I b	
1923	大滝げんきプラザ	屋外炊事場	教育局財務課	秩父市	1992	新基準	W	1	828.00	A-④	-	I b	
1924	大滝げんきプラザ	セミナー棟	教育局財務課	秩父市	1992	新基準	RC	1	832.00	A-④	-	I b	
1925	大滝げんきプラザ	体育館	教育局財務課	秩父市	1992	新基準	RC	2	1,400.00	A-④	-	I b	
1926	さいたま川の博物館	レストハウス	教育局財務課	寄居町	1996	新基準	RC	2	824.00	A-④	-	I b	
1927	さいたま文学館	本館	教育局財務課	桶川市	1997	新基準	SRC	4	13,281.00	A-④	-	I b	
1928	草加かがやき特別支援学校	北教室棟	教育局財務課	草加市	1970	旧基準	RC	3	2,990.00	A-④	0.78	I b	
1929	草加かがやき特別支援学校	南教室棟	教育局財務課	草加市	1970	旧基準	RC	3	1,852.00	A-④	0.76	I b	
1930	草加かがやき特別支援学校	体育館	教育局財務課	草加市	1973	旧基準	S	2	932.00	A-④	0.93	I b	
1931	入間わかかき特別支援学校	A棟	教育局財務課	入間市	1979	旧基準	RC	5	4,164.00	A-④	0.75	I b	
1932	入間わかかき特別支援学校	B棟	教育局財務課	入間市	1980	旧基準	RC	5	3,721.00	A-④	0.75	I b	
1933	入間わかかき特別支援学校	C棟	教育局財務課	入間市	1982	新基準	RC	2	950.00	A-④	-	I b	
1934	入間わかかき特別支援学校	D棟	教育局財務課	入間市	1986	新基準	RC	2	865.00	A-④	-	I b	
1935	入間わかかき特別支援学校	屋内運動場	教育局財務課	入間市	1980	旧基準	S	2	1,861.00	A-④	0.96	I b	
1936	さいたま史跡の博物館(旧さいたま資料館)	レストハウス	教育局財務課	行田市	1989	新基準	S	1	400.19	A-④	-	I b	

「表2」耐震性が確保されている建築物(ランク I b)リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所 (市町村名)	建設年 (西暦)	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積 (㎡)	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
							構造	階数					
1937	岩槻はるかぜ特別支援学校	1校舎・2校舎	教育局財務課	さいたま市	1983	新基準	RC	2	3,478.00	A-④	-	I b	
1938	運転免許センター		警察本部施設課	鴻巣市	1987	新基準	SRC	4	18,367.25	B	-	I b	
1939	警察本部分庁舎(宮原)		警察本部施設課	さいたま市	1971	旧基準	RC	2	1,585.01	A-③	0.70	I b	
1940	交通機動隊		警察本部施設課	さいたま市	1971	旧基準	RC	3	1,234.94	A-③	0.76	I b	
1941	警察本部分庁舎(上尾)		警察本部施設課	上尾市	2007	新基準	S	2	1,608.14	A-③	-	I b	
1942	浦和西警察署		警察本部施設課	さいたま市	1979	旧基準	RC	3	2,963.08	A-③	0.72	I b	
1943	武南警察署		警察本部施設課	川口市	1979	旧基準	RC	3	2,782.48	A-③	0.76	I b	
1944	飯能警察署		警察本部施設課	飯能市	1980	旧基準	RC	3	1,719.14	A-③	0.82	I b	
1945	東松山警察署		警察本部施設課	東松山市	1981	旧基準	RC	3	2,110.44	A-③	0.69	I b	
1946	小川警察署		警察本部施設課	小川町	1981	旧基準	RC	3	1,471.18	A-③	0.88	I b	
1947	小鹿野警察署		警察本部施設課	小鹿野町	1971	旧基準	RC	2	703.26	A-③	0.69	I b	
1948	本庄警察署		警察本部施設課	本庄市	1983	旧基準	RC	3	2,027.32	A-③	0.73	I b	
1949	児玉警察署		警察本部施設課	本庄市	1969	旧基準	RC	2	782.41	A-③	0.78	I b	
1950	行田警察署		警察本部施設課	行田市	1977	旧基準	RC	3	1,469.57	A-③	0.77	I b	
1951	羽生警察署		警察本部施設課	羽生市	1977	旧基準	RC	3	1,305.85	A-③	0.75	I b	
1952	加須警察署		警察本部施設課	加須市	1963	旧基準	RC	3	2,021.62	A-③	0.90	I b	
1953	春日部警察署		警察本部施設課	春日部市	1982	旧基準	RC	3	2,629.05	A-③	0.61	I b	
1954	越谷警察署		警察本部施設課	越谷市	1982	旧基準	RC	3	2,995.97	A-③	0.86	I b	
1955	杉戸警察署		警察本部施設課	杉戸町	1982	旧基準	RC	3	1,526.07	A-③	0.68	I b	
1956	議事堂		管財課	さいたま市	1983	旧基準	SRC	5+B2	18,064.58	A-①	0.76	I b	