

(11)「総務部」県有建築物耐震性能リスト

| 番号 | 施設名 | 棟名 | 担当課室 | 設置場所 (市町村名) | 建設年 (西暦) | 建築基準法 耐震基準 | 構造・階数 | | 延べ面積 (㎡) | 用途 区分 | 最小 Is値 | ランク 区分 | 備考 |
|----|---------|---------------------|---------|----------------|-------------|---------------|-------|-------|-------------|----------|-----------|-----------|----|
| | | | | | | | 構造 | 階数 | | | | | |
| 1 | 県庁 | 本庁舎 | 管財課 | さいたま市 | 1951 | 旧基準 | RC | 5+B1 | 22,835.76 | A-① | 0.75 | I b | |
| 2 | 県庁 | 第2庁舎 | 管財課 | さいたま市 | 1974 | 旧基準 | SRC | 10+B2 | 33,513.66 | A-① | 0.80 | I b | |
| 3 | 県庁 | 第3庁舎 | 管財課 | さいたま市 | 1963 | 旧基準 | RC | 4+B1 | 6,358.23 | A-① | 0.75 | I b | |
| 4 | 県庁 | 別館 | 管財課 | さいたま市 | 1967 | 旧基準 | RC | 3+B1 | 2,783.84 | A-① | 0.75 | I b | |
| 5 | 県庁 | 衛生会館 | 管財課 | さいたま市 | 1961 | 旧基準 | RC | 3+B1 | 3,090.77 | A-① | 0.75 | I b | |
| 6 | 県庁 | 職員会館 | 管財課 | さいたま市 | 1970 | 旧基準 | RC | 5+B1 | 6,458.00 | A-① | 0.80 | I b | |
| 7 | 川口地方庁舎 | 南部地域振興センター・川口県税事務所 | 管財課 | 川口市 | 1965 | 旧基準 | RC | 2 | 1,514.89 | A-① | 0.90 | I b | |
| 8 | 朝霞地方庁舎 | 南西部地域振興センター・朝霞県税事務所 | 管財課 | 朝霞市 | 1972 | 旧基準 | RC | 2 | 1,100.99 | A-① | 0.96 | I b | |
| 9 | 東松山地方庁舎 | 庁舎棟 | 管財課 | 東松山市 | 1976 | 旧基準 | RC | 3 | 3,024.96 | A-① | 0.80 | I b | |
| 10 | 本庄地方庁舎 | 本館 | 管財課 | 本庄市 | 1964 | 旧基準 | RC | 3+B1 | 2,013.24 | A-① | 0.76 | I b | |
| 11 | 浦和合同庁舎 | 庁舎棟 | 管財課 | さいたま市 | 1985 | 新基準 | SRC | 5+B2 | 15,167.48 | A-① | - | I a | |
| 12 | 浦和合同庁舎 | 別館 | 管財課 | さいたま市 | 1985 | 新基準 | RC | 2+B1 | 2,194.91 | A-① | - | I b | |
| 13 | 越谷合同庁舎 | 越谷県税事務所棟 | 管財課 | 越谷市 | 1969 | 旧基準 | RC | 3+B1 | 2,043.68 | A-① | 0.64 | I b | |
| 14 | 越谷合同庁舎 | 越谷建築安全センター棟 | 管財課 | 越谷市 | 1969 | 旧基準 | RC | 2 | 1,128.73 | A-① | 0.93 | I b | |
| 15 | 越谷合同庁舎 | 越谷県土整備事務所棟 | 管財課 | 越谷市 | 1969 | 旧基準 | RC | 2 | 1,368.25 | A-③ | 0.76 | I b | |
| 16 | 飯能合同庁舎 | 飯能県税事務所棟 | 管財課 | 飯能市 | 1973 | 旧基準 | RC | 3 | 2,404.38 | A-① | 0.75 | I b | |
| 17 | 別所沼会館 | | 職員健康支援課 | さいたま市 | 1981 | 旧基準 | RC | 3 | 2,034.00 | B | 0.62 | I b | |