

(15)「福祉部」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所	建設年	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
				(市町村名)	(西暦)		構造	階数	(㎡)				
1	いわつき	管理棟	社会福祉課	さいたま市	1982	新基準	RC	2	935.14	A-⑤	-	I b	
2	いわつき	居住棟(東)	社会福祉課	さいたま市	1982	新基準	RC	1	489.89	A-⑤	-	I b	
3	いわつき	居住棟(西)	社会福祉課	さいたま市	1982	新基準	RC	1	470.00	A-⑤	-	I b	
4	いわつき	居住棟(南)	社会福祉課	さいたま市	1982	新基準	RC	1	470.00	A-⑤	-	I b	
5	いわつき	居住棟(北)	社会福祉課	さいたま市	1982	新基準	RC	1	489.89	A-⑤	-	I b	
6	おお里	管理棟	社会福祉課	熊谷市	1977	旧基準	RC	2	747.64	A-⑤	1.11	I b	
7	おお里	児童棟(A)	社会福祉課	熊谷市	1977	旧基準	RC	2	923.41	A-⑤	1.27	I b	
8	おお里	児童棟(B)	社会福祉課	熊谷市	1977	旧基準	RC	2	901.48	A-⑤	1.27	I b	
9	おお里	旧保育棟	社会福祉課	熊谷市	1977	旧基準	RC	1	273.94	A-⑤	1.72	I b	
10	おお里	旧職員棟	社会福祉課	熊谷市	1977	旧基準	RC	1	273.51	A-⑤	3.18	I b	
11	彩の国すこやかプラザ	本館	社会福祉課	さいたま市	2001	新基準	RC	5	6,801.98	B	-	I a	
12	障害者交流センター	本館	障害者福祉推進課	さいたま市	1989	新基準	SRC	2	7,774.29	A-⑤	-	I b	
13	上里学園	幼児棟	社会福祉課	上里町	1972	旧基準	RC	3	1,886.98	A-⑤	0.86	I b	
14	上里学園	管理棟	社会福祉課	上里町	1973	旧基準	RC	3	1,264.90	A-⑤	0.95	I b	
15	上里学園	児童棟	社会福祉課	上里町	1974	旧基準	RC	3	2,217.36	A-⑤	1.02	I b	
16	上里学園	小規模棟	社会福祉課	上里町	2022	新基準	RC	2	1,046.01	A-⑤	-	I a	
17	嵐山郷	管理棟	社会福祉課	嵐山町	1975	旧基準	RC	3	2,712.00	A-⑤	0.77	I b	
18	嵐山郷	重心棟	社会福祉課	嵐山町	1975	旧基準	RC	1	1,693.14	A-⑤	1.65	I b	
19	嵐山郷	診療棟	社会福祉課	嵐山町	1975	旧基準	RC	1	1,158.00	A-⑤	1.81	I b	
20	嵐山郷	重度棟1	社会福祉課	嵐山町	1975	旧基準	RC	1	736.95	A-⑤	0.83	I b	
21	嵐山郷	重度棟2	社会福祉課	嵐山町	1975	旧基準	RC	1	736.95	A-⑤	0.83	I b	
22	嵐山郷	重度棟3	社会福祉課	嵐山町	1975	旧基準	RC	1	736.95	A-⑤	0.83	I b	

(15)「福祉部」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所	建設年	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
				(市町村名)	(西暦)		構造	階数	(㎡)				
23	嵐山郷	重度棟4	社会福祉課	嵐山町	1975	旧基準	RC	1	736.95	A-⑤	0.83	I b	
24	嵐山郷	重度棟5	社会福祉課	嵐山町	1978	旧基準	RC	1	736.95	A-⑤	0.83	I b	
25	嵐山郷	重度棟6	社会福祉課	嵐山町	1978	旧基準	RC	1	736.95	A-⑤	0.83	I b	
26	嵐山郷	重度棟7	社会福祉課	嵐山町	1978	旧基準	RC	1	736.95	A-⑤	0.83	I b	
27	嵐山郷	重度棟8	社会福祉課	嵐山町	1978	旧基準	RC	1	736.95	A-⑤	0.83	I b	
28	嵐山郷	重度棟9	社会福祉課	嵐山町	1977	旧基準	RC	1	736.95	A-⑤	0.83	I b	
29	嵐山郷	重度棟10	社会福祉課	嵐山町	1977	旧基準	RC	1	793.56	A-⑤	0.83	I b	
30	嵐山郷	重度棟11	社会福祉課	嵐山町	1977	旧基準	RC	1	793.56	A-⑤	0.83	I b	
31	嵐山郷	重度棟12	社会福祉課	嵐山町	1977	旧基準	RC	1	793.56	A-⑤	0.83	I b	
32	嵐山郷	機能訓練棟	社会福祉課	嵐山町	1977	旧基準	RC	1	1,497.00	A-⑤	2.12	I b	
33	嵐山郷	ゲストハウス	社会福祉課	嵐山町	1976	旧基準	RC	2	981.70	A-⑤	0.86	I b	
34	嵐山郷	洗濯棟	社会福祉課	嵐山町	1975	旧基準	RC	1	369.00	A-⑤	1.69	I b	
35	嵐山郷	給食棟	社会福祉課	嵐山町	1975	旧基準	RC	1	515.00	A-⑤	1.33	I b	
36	伊豆潮風館	本館	障害者福祉推進課	静岡県伊東市	1987	新基準	RC	3	3,662.11	A-⑤	-	I b	
37	中央児童相談所	本館	こども安全課	上尾市	1979	旧基準	RC	2	1,326.59	A-⑤	0.81	I b	
38	中央児童相談所	一時保護所棟	こども安全課	上尾市	1979	旧基準	RC	2	1,021.95	A-⑤	0.79	I b	
39	中央児童相談所	治療棟	こども安全課	上尾市	2003	新基準	S	2	377.29	A-⑤	-	I b	
40	中央児童相談所	会議室棟	こども安全課	上尾市	2023	新基準	S	1	217.71	A-⑤	-	I a	
41	南児童相談所	本館	こども安全課	川口市	2011	新基準	RC	3	3,190.38	A-⑤	-	I a	
42	川越児童相談所	本館	こども安全課	川越市	1978	旧基準	RC	2	1,032.11	A-⑤	1.11	I b	
43	川越児童相談所	会議室棟	こども安全課	川越市	2020	新基準	S	1	158.80	A-⑤	-	I a	
44	所沢児童相談所	本館	こども安全課	所沢市	1987	新基準	RC	3	1,385.10	A-⑤	-	I b	

(15)「福祉部」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所	建設年	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
				(市町村名)	(西暦)		構造	階数	(㎡)				
45	所沢児童相談所	一時保護所棟	こども安全課	所沢市	1989	新基準	RC	2	1,102.99	A-⑤	-	I b	
46	所沢児童相談所	新館	こども安全課	所沢市	2020	新基準	S	1	199.05	A-⑤	-	I a	
47	旧熊谷児童相談所	本館	こども安全課	熊谷市	1965	旧基準	RC	2	931.31	A-⑤	0.79	I b	
48	熊谷児童相談所	新庁舎	こども安全課	熊谷市	2023	新基準	RC	3	3,939.64	A-⑤	-	I a	
49	越谷児童相談所	本館	こども安全課	越谷市	1973	旧基準	RC	2	1,071.00	A-⑤	0.97	I b	
50	越谷児童相談所	一時保護所棟	こども安全課	越谷市	2005	新基準	RC	2	1,095.00	A-⑤	-	I a	
51	越谷児童相談所	事務室棟	こども安全課	越谷市	2020	新基準	S	2	204.00	A-⑤	-	I b	
52	草加児童相談所	庁舎	こども安全課	草加市	1967	旧基準	RC	2	1,193.11	A-⑤	0.71	I b	
53	草加児童相談所	別館	こども安全課	草加市	2023	新基準	S	2	224.00	A-⑤	-	I a	
54	埼玉学園	体育館	こども安全課	上尾市	1986	新基準	RC	1	797.45	A-⑤	-	I b	
55	埼玉学園	本館	こども安全課	上尾市	1962	旧基準	RC	2	985.68	A-⑤	0.84	I b	
56	埼玉学園	新館	こども安全課	上尾市	1990	新基準	RC	2	591.10	A-⑤	-	I b	
57	埼玉学園	新教育棟	こども安全課	上尾市	2002	新基準	RC	2	689.68	A-⑤	-	I b	
58	埼玉学園	調理棟	こども安全課	上尾市	1996	新基準	RC	1	371.28	A-⑤	-	I b	
59	埼玉学園	第1寮	こども安全課	上尾市	1970	旧基準	RC	2	236.82	A-⑤	0.87	I b	
60	埼玉学園	第2寮	こども安全課	上尾市	1969	旧基準	RC	2	236.82	A-⑤	0.83	I b	
61	埼玉学園	第3寮	こども安全課	上尾市	1969	旧基準	RC	2	236.82	A-⑤	0.83	I b	
62	埼玉学園	第4寮	こども安全課	上尾市	1969	旧基準	RC	2	236.82	A-⑤	0.88	I b	
63	埼玉学園	第5寮	こども安全課	上尾市	1969	旧基準	RC	2	236.82	A-⑤	0.87	I b	
64	埼玉学園	第6寮	こども安全課	上尾市	1970	旧基準	RC	2	236.82	A-⑤	0.87	I b	
65	埼玉学園	第7寮	こども安全課	上尾市	2008	新基準	RC	1	389.66	A-⑤	-	I a	
66	埼玉学園	第8寮	こども安全課	上尾市	1983	新基準	RC	1	321.97	A-⑤	-	I b	

(15)「福祉部」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所	建設年	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
				(市町村名)	(西暦)		構造	階数	(㎡)				
67	埼玉学園	第9寮	こども安全課	上尾市	1984	新基準	RC	1	373.95	A-⑤	-	I b	
68	埼玉学園	第10寮	こども安全課	上尾市	1985	新基準	RC	1	373.95	A-⑤	-	I b	
69	総合リハビリテーションセンター	A棟	総合リハビリテーションセンター	上尾市	1981	旧基準	RC	5+B1	9,493.73	B	0.77	I b	
70	総合リハビリテーションセンター	B棟	総合リハビリテーションセンター	上尾市	1981	旧基準	RC	3	4,079.69	B	0.80	I b	
71	総合リハビリテーションセンター	C棟	総合リハビリテーションセンター	上尾市	1981	旧基準	RC	1+B1	2,600.13	B	0.82	I b	
72	総合リハビリテーションセンター	D棟	総合リハビリテーションセンター	上尾市	1984	新基準	RC	2+B1	2,305.12	B	-	I b	
73	総合リハビリテーションセンター	E棟	総合リハビリテーションセンター	上尾市	1984	新基準	RC	2	1,463.48	B	-	I b	
74	総合リハビリテーションセンター	F棟	総合リハビリテーションセンター	上尾市	1993	新基準	SRC	5+B1	10,536.05	B	-	I a	
75	総合リハビリテーションセンター	スロープ棟	総合リハビリテーションセンター	上尾市	1981	旧基準	RC	5+B1	1,549.86	B	0.94	I b	