

(21)「企業局」県有建築物耐震性能リスト

番号	施設名	棟名	担当課室	設置場所	建設年	建築基準法 耐震基準	構造・階数		延べ面積	用途 区分	最小 Is値	ランク 区分	備考
				(市町村名)	(西暦)		構造	階数	(㎡)				
1	大久保浄水場	中央管理本館	水道管理課	さいたま市	1967	旧基準	RC	2	1,184.04	A-③	0.90	I b	
2	大久保浄水場	西部管理本館	水道管理課	さいたま市	1973	旧基準	RC	2	4,008.13	A-③	0.80	I b	
3	庄和浄水場	管理本館	水道管理課	春日部市	2003	新基準	RC	2	1,498.68	A-③	-	I a	
4	庄和浄水場	管理本館	水道管理課	春日部市	1974	旧基準	RC	4	7,616.85	A-③	0.79	I b	
5	行田浄水場	管理本館	水道管理課	行田市	1984	新基準	RC	3	5,791.87	A-③	-	I b	
6	新三郷浄水場	管理本館	水道管理課	三郷市	1990	新基準	SRC	2	5,891.12	A-③	-	I b	
7	吉見浄水場	管理本館	水道管理課	吉見町	2005	新基準	RC	3	5,194.87	A-③	-	I a	
8	柿木浄水場	事務所棟	水道管理課	草加市	1964	旧基準	RC	1	373.00	A-③	1.92	I b	
9	柿木浄水場	管理棟	水道管理課	草加市	1964	旧基準	RC	1	649.94	A-③	0.75	I b	
10	水質管理センター	本館	水道管理課	行田市	2001	新基準	SRC	2	2,536.43	A-③	-	I a	
11	吉見ゴルフ場	クラブハウス	地域整備課	吉見町	1982	新基準	RC	2	2,483.75	B	-	I a	
12	大麻生ゴルフ場	クラブハウス	地域整備課	熊谷市	2017	新基準	S	3	2,590.31	B	-	I a	