

【 下水道の汚水の河川への緊急放流の状況について 】

- ・八潮市で発生した下水道管破損に関し、人命救助を優先して道路陥没現場への汚水の流量を極力減らすために、1月29日より下水道の汚水を春日部中継ポンプ場より近傍の水路、新方川を經由して中川に緊急的に放流を実施
- ・放流にあたっては、国土交通省より排水ポンプ車の派遣等、協力を得ている
- ・汚水の放流による影響を少しでも減らすべく、1月31日より新方川上流水路に希釈水の放流を行うとともに、2月9日より元荒川から河川水を取水し、新方川上流水路に希釈水として放流
- ・2月1日 19時、放流点に塩素混和槽を設置し、効率的な塩素混合を実施
- ・3月3日 緊急放流を停止し、放流先水路の清掃実施。引き続き水質調査を実施していく。

