

温度計試験結果

(認定事業者校正証明書(写)又は基準器検査成績書(写)を添付すること)

取付箇所	最高目盛( ) 最小目盛( )	外観検査	基準温度( )						判定
			比較						
		適・否	昇温						適・否
			降温						
		適・否	昇温						適・否
			降温						
		適・否	昇温						適・否
			降温						
		適・否	昇温						適・否
			降温						

判定基準：許容誤差は最小目盛以内又は JIS 規格に定める許容誤差以内

圧力計試験結果

(認定事業者校正証明書(写)又は基準器検査成績書(写)を添付すること)

取付箇所	メーカー名 製造番号	最高目盛(MPa) 最小目盛(MPa)	外観検査	基準圧力(MPa)								判定
				比較								
			適・否	昇圧								適・否
				降圧								
			適・否	昇圧								適・否
				降圧								
			適・否	昇圧								適・否
				降圧								
			適・否	昇圧								適・否
				降圧								
			適・否	昇圧								適・否
				降圧								
			適・否	昇圧								適・否
				降圧								

- 1 最高目盛まで検査すること。
- 2 記載欄不足の場合は別紙とすること。
- 3 許容誤差は最小目盛の 1 / 2 以内又は JIS 規格に定める許容誤差以内