

下水汚泥堆肥 有害成分分析結果(令和5年度試作堆肥)

埼玉県下水道局下水道事業課

| 試料名             | 試料採取日    | 有害成分(mg/kg) |       |     |      |     |     |
|-----------------|----------|-------------|-------|-----|------|-----|-----|
|                 |          | ヒ素          | カドミウム | 水銀  | ニッケル | クロム | 鉛   |
| 小山川水循環センター試作堆肥  | R5.10.13 | 4.3         | 1.4   | 0.3 | 78   | 54  | 17  |
| 荒川上流水循環センター試作堆肥 | R5.12.8  | 4.6         | 1.3   | 0.3 | 80   | 55  | 26  |
| 市野川水循環センター試作堆肥  | R6.2.16  | 5.0         | 1.4   | 0.2 | 98   | 60  | 29  |
| 基準値             |          | 50          | 5     | 2   | 300  | 500 | 100 |