

県道川口上尾線幸町工区無電柱化事業に関する説明会 開催結果について

1. 開催日時・場所・参加者

日	時間帯	会場
令和7年6月13日(金)	19:00～20:00	並木公民館
令和7年6月15日(日)	11:30～12:30	

合計 3名

2. 説明内容

- 無電柱化事業について
 - 1) 目的
 - 2) 整備手法
 - 3) 整備の流れ
- 県道川口上尾線(幸町工区)の計画
 - 1) 整備箇所
 - 2) 地上機器設置予定箇所
- 今後のスケジュール
 - 1) R7年度事業予定

3. 質疑応答の概要

【事業全般に関すること】

Q 地中化事業のデメリットを教えてください。

A 事業期間が長期間になる点。電線、電柱がなくなるが、地上機器が地上に露出してしまう点が懸念点として挙げられる。

【工事に関すること】

Q 工事の予定としては、何時くらいからやるのか。

A 現状の予定ですと、21時から5時までを想定している。

Q 騒音とかはあるのか。

A 重機に関しては、使用時のみ稼働させて、使わないときは切るなどの対策をして騒音を最小限になるようにする。

Q 本体工事が4年間、事業期間全体が9年間という話があったが、その4年間というのは何の期間なのか。

A 特殊部と呼ばれるものの設置と配管工事に4年間かかる予定。

Q 今回の工事は、具体的にどのような工事が行われるってことをイメージすればよいか。歩道を掘り返すのか。

A 歩道は掘り返して工事を行う。

Q 駐車場を管理しているのだが、こういった対応をするのか。

A 工事を行う前の週には周知させていただく。

もし駐車場に停められない場合は別の駐車場へ停めていただき、業者が後日清算させていただく。

Q 駐車場の出入りは毎日あり、台数も多い。別の駐車場に止めるといった対応は難しい。利用者に支障が無いように、他の方法を検討してほしい。

A 出入口に敷鉄板を敷設して対応する。敷設前に改めて、説明させていただく。

Q インターネットの回線などを新設する場合は、どうなるのか。

A 歩道を掘削して新規に管を入れるのではなく、既存の管の中を通すイメージ。