刀水橋（利根川）

	試験項目		定量下限値	令和4年									令和5年			年間		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
採水条件	採水日			4月26日	5月31日	6月28日	7月26日	8月30日	9月27日	10月25日	11月10日	12月8日	1月12日	2月21日	3月9日			
	採水時刻			10:45	10:20	9:50	10:10	10:00	10:00	10:00	10:00	10:15	10:15	10:15	10:00			
	天候			曇	雨	晴	曇	曇	晴	曇	快晴	晴	曇	晴	快晴			
	気温	℃		22.3	17.7	32.0	28.8	23.8	25.2	11.9	17.9	12.2	6.3	8.2	19.2	32.0	6.3	18.8
	水温	℃		15.1	16.0	22.8	24.7	22.1	20.6	13.4	12.7	9.8	5.3	5.2	10.1	24.7	5.2	14.8
一般項目	pH値			7.1	7.0	7.2	7.2	7.2	6.9	7.6	7.6	7.2	7.0	7.1	6.8	7.6	6.8	7.2
	導電率	μS/cm	1	113	130	168	182	206	199	263	226	250	214	211	209	263	113	198
	濁度	度	0.1	2.9	16	3.5	4.0	3.2	5.4	2.8	2.0	2.8	0.7	3.9	3.4	16	0.7	4.2
	色度	度	1	7	9	11	7	7	7	8	4	8	3	7	6	11	3	7
	アルカリ度	mg/L	0.2	17.2	17.7	26.2	32.2	38.1	35.8	43.0	37.7	31.5	30.5	28.2	26.0	43.0	17.2	30.3
	臭気			藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭			
	臭気（塩素添加）			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
	有機物(TOCの量)	mg/L	0.2	0.9	1.1	1.5	1.3	1.1	1.1	1.4	1.3	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	0.9	1.2
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02	0.00	0.07	0.05	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.07	0.07	0.00	0.02
発色法	シアン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	フェノール類	mg/L	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	MBAS	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
かび臭	2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ジェオスミン	μg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.002	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000	0.002	0.002	0.000	0.000
VOC等	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ジクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	クロロホルム	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	四塩化炭素	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ベンゼン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	トルエン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	キシレン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ブロモホルム	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	総トリハロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ホルムアルデヒド生成能	mg/L	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
金属類	ホウ素	mg/L	0.02	0.03	0.04	0.06	0.05	0.06	0.04	0.08	0.07	0.07	0.06	0.07	0.08	0.08	0.03	0.06
	アルミニウム	mg/L	0.02	0.16	0.14	0.12	0.12	0.09	0.11	0.08	0.09	0.24	0.12	0.12	0.14	0.24	0.08	0.13
	クロム	mg/L	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	マンガン	mg/L	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.00	0.01
	ニッケル	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.003	0.002	0.003	0.002	0.002	0.000	0.003	0.000	0.000
	銅	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	亜鉛	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	モリブデン	mg/L	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	カドミウム	mg/L	0.0006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	アンチモン	mg/L	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	鉛	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ウラン	mg/L	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	鉄	mg/L	0.06	0.11	0.09	0.08	0.09	0.00	0.07	0.00	0.00	0.10	0.09	0.08	0.09	0.11	0.00	0.07
	ヒ素	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	セレン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	ナトリウム	mg/L	2.5	6.2	8.2	8.9	9.3	11	8.0	15	14	14	13	12	12	15	6.2	11
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	5	32	39	52	56	65	53	79	66	67	57	58	60	79	32	57
イオン類	硝酸・亜硝酸態窒素	mg/L	0.3	0.8	1.0	1.1	1.4	1.7	1.9	2.6	2.0	2.0	1.7	1.6	1.5	2.6	0.8	1.6
	硝酸態窒素	mg/L	0.3	0.8	1.0	1.1	1.4	1.7	1.9	2.6	2.0	2.0	1.7	1.6	1.5	2.6	0.8	1.6
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	0.016	0.011	0.020	0.018	0.020	0.010	0.043	0.028	0.037	0.036	0.028	0.036	0.043	0.010	0.025
	フッ素イオン	mg/L	0.05	0.08	0.07	0.10	0.10	0.12	0.09	0.13	0.11	0.13	0.10	0.11	0.13	0.13	0.07	0.11
	塩化物イオン	mg/L	3.0	7.7	9.7	12	12	14	9.4	20	18	18	16	17	18	20	7.7	14
	リン酸イオン	mg/L	0.05	0.07	0.11	0.10	0.18	0.26	0.09	0.23	0.17	0.18	0.18	0.17	0.19	0.26	0.07	0.16
	臭化物イオン	mg/L	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00
	硫酸イオン	mg/L	3	17	23	28	27	30	25	36	30	34	28	32	35	36	17	29
	塩素酸	mg/L	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	亜塩素酸	mg/L	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	過塩素酸	mg/L	0.001	0.001	0.000	0.001	0.002	0.001	0.001	0.004	0.003	0.002	0.000	0.002	0.002	0.004	0.000	0.002