利根大堰（利根川）

	試験項目		定量下限値	令和6年									令和7年		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
採水条件	採水日			4月30日	5月28日	6月25日	7月23日	8月27日							
	採水時刻			10:00	9:15	9:20	9:40	9:20							
	天候			雨	曇	曇	晴	晴							
	気温	℃		20.1	21	29.0	29.3	29.0							
	水温	℃		16.5	18.2	24.0	27.3	26.4							
一般項目	pH値			7.2	7.2	7.0	7.3	7.7							
	導電率	μS/cm	1	137	175	205	161	180							
	濁度	度	0.1	3.6	3.0	6.3	12	21							
	色度	度	1	6	5	10	10	11							
	アルカリ度	mg/L	0.2	20.2	23.6	33.8	30.0	38.0							
	臭気			藻臭	藻臭	藻臭	藻臭	藻臭							
	臭気（塩素添加）			－	－	－	－	－							
	有機物(TOCの量)	mg/L	0.2	1.1	1.1	1.7	2.7	2.4							
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02	0.03	0.05	0.04	0.09	0.07							
発色法	シアン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000							
	フェノール類	mg/L	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000							
	MBAS	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
かび臭	2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.003	0.000							
	ジェオスミン	μg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.005	0.000							
VOC等	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000							
	ジクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000							
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000							
	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000							
	クロロホルム	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000							
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000							
	四塩化炭素	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000							
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000							
	ベンゼン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000							
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000							
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000							
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	トルエン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000							
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000							
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000							
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000							
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000							
	キシレン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000							
	ブロモホルム	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000							
	総トリハロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000							
	ホルムアルデヒド生成能	mg/L	0.005	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000							
金属類	ホウ素	mg/L	0.02	0.04	0.05	0.06	0.04	0.05							
	アルミニウム	mg/L	0.02	0.07	0.08	0.13	0.13	0.22							
	クロム	mg/L	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000							
	マンガン	mg/L	0.01	0.02	0.03	0.03	0.02	0.03							
	ニッケル	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.002	0.000	0.000							
	銅	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	亜鉛	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	モリブデン	mg/L	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000							
	カドミウム	mg/L	0.0006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000							
	アンチモン	mg/L	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000							
	鉛	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000							
	ウラン	mg/L	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000							
	鉄	mg/L	0.06	0.00	0.07	0.13	0.11	0.16							
	ヒ素	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000							
	セレン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000							
	ナトリウム	mg/L	2.5	7.0	9.9	9.8	7.8	8.6							
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	5	39	51	59	45	56							
イオン類	硝酸・亜硝酸態窒素	mg/L	0.3	0.9	1.1	1.5	1.4	1.6							
	硝酸態窒素	mg/L	0.3	0.9	1.1	1.5	1.4	1.6							
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.004	0.016	0.010	0.016	0.026	0.017							
	フッ素イオン	mg/L	0.05	0.00	0.09	0.13	0.11	0.11							
	塩化物イオン	mg/L	3.0	9.3	13	14	11	10							
	リン酸イオン	mg/L	0.05	0.11	0.17	0.27	0.27	0.26							
	臭化物イオン	mg/L	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	硫酸イオン	mg/L	3	22	29	34	22	25							
	塩素酸	mg/L	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	亜塩素酸	mg/L	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
	過塩素酸	mg/L	0.001	0.000	0.002	0.000	0.000	0.000							