三国橋（渡良瀬川）

	試験項目		定量下限値	令和7年									令和8年			年間		
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
採水条件	採水日			4月2日	5月14日	6月4日	7月2日											
	採水時刻			10:20	10:15	10:20	10:30											
	天候			雨	曇	曇	晴											
	気温	℃		10.0	24.2	24.2	33.0											
	水温	℃		10.1	20.2	20.2	27.6											
一般項目	pH値			8.2	7.5	7.4	7.5											
	導電率	μS/cm	1	191	207	189	231											
	濁度	度	0.1	10	6.5	10	9.2											
	色度	度	1	9	13	15	16											
	アルカリ度	mg/L	0.2	42.4	48.5	46.0	53.8											
	臭気			土臭	藻臭	藻臭	藻臭											
	臭気（塩素添加）			―	―	―	―											
	過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	0.3	7.3	5.3	6.4	7.3											
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02	0.37	0.12	0.11	0.12											
かび臭	2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.002	0.002	0.006	0.003	0.003											
	ジェオスミン	μg/L	0.002	0.004	0.005	0.003	0.003											
VOC等	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	ジクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	メチル-t-ブチルエーテル	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	(シス+トランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	クロロホルム	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	四塩化炭素	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	ベンゼン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00											
	トルエン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	キシレン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000											
	ブロモホルム	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
	総トリハロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000	0.000	0.000											
金属類	ホウ素	mg/L	0.02	0.04	0.02	0.03	0.03											
	アルミニウム	mg/L	0.02	0.17	0.08	0.32	0.08											
	クロム	mg/L	0.004	0.000	0.000	0.000	0.000											
	マンガン	mg/L	0.01	0.07	0.05	0.03	0.04											
	ニッケル	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000											
	銅	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00											
	亜鉛	mg/L	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00											
	モリブデン	mg/L	0.014	0.000	0.000	0.000	0.000											
	カドミウム	mg/L	0.0006	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000											
	アンチモン	mg/L	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000											
	鉛	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000											
	ウラン	mg/L	0.0004	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000											
	鉄	mg/L	0.06	0.26	0.19	0.21	0.27											
	ヒ素	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.002											
	セレン	mg/L	0.002	0.000	0.000	0.000	0.000											
	ナトリウム	mg/L	3	12	11	10	13											
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	10	58	63	63	69											
イオン類	硝酸・亜硝酸態窒素	mg/L	0.05	1.66	1.65	1.42	1.38											
	硝酸態窒素	mg/L	0.05	1.61	1.62	1.40	1.35											
	亜硝酸態窒素	mg/L	0.005	0.054	0.030	0.023	0.032											
	フッ素イオン	mg/L	0.08	0.00	0.00	0.00	0.11											
	塩化物イオン	mg/L	0.3	12	12	10	14											
	リン酸イオン	mg/L	0.05	0.24	0.14	0.18	0.28											
	臭化物イオン	mg/L	0.05	0.05	0.09	0.06	0.07											
	硫酸イオン	mg/L	5	22	23	21	24											
	塩素酸	mg/L	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00											
	亜塩素酸	mg/L	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00											