

友沼橋(思川)

	試験項目		定量 下限値	令和7年								令和8年			年間			
				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	最高	最低	平均
採水条件	採水日			4月2日	5月14日													
	採水時刻			11:40	11:30													
	天候			雨	曇													
	気温	℃		12.6	25.0													
	水温	℃		11.5	20.4													
一般項目	pH値			7.9	7.7													
	導電率	μS/cm	1	169	159													
	濁度	度	0.1	11	4.0													
	色度	度	1	8	8													
	アルカリ度	mg/L	0.2	40.5	38.6													
	臭気			藻臭	藻臭													
	臭気(塩素添加)			—	—													
	過マンガン酸カリウム消費量	mg/L	0.3	7.6	3.8													
	アンモニア態窒素	mg/L	0.02	0.18	0.04													
	かび臭	2-メチルイソボルネオール	μg/L	0.002	0.000	0.000												
ジェオスミン		μg/L	0.002	0.003	0.004													
VOC等	1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000													
	ジクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000													
	メチルtertブチルエーテル	mg/L	0.001	0.000	0.000													
	(シストランス)-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000													
	クロロホルム	mg/L	0.001	0.000	0.000													
	1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000													
	四塩化炭素	mg/L	0.001	0.000	0.000													
	1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000													
	ベンゼン	mg/L	0.001	0.000	0.000													
	トリクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000													
	ブロモジクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000													
	1,4-ジオキサン	mg/L	0.01	0.00	0.00													
	トルエン	mg/L	0.001	0.000	0.000													
	1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.001	0.000	0.000													
	1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.001	0.000	0.000													
	テトラクロロエチレン	mg/L	0.001	0.000	0.000													
	ジブロモクロロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000													
	キシレン	mg/L	0.002	0.000	0.000													
	ブロモホルム	mg/L	0.001	0.000	0.000													
	総トリハロメタン	mg/L	0.001	0.000	0.000													
金属類	ホウ素	mg/L	0.02	0.00	0.00													
	アルミニウム	mg/L	0.02	0.08	0.06													
	クロム	mg/L	0.004	0.000	0.000													
	マンガン	mg/L	0.01	0.03	0.02													
	ニッケル	mg/L	0.002	0.000	0.000													
	銅	mg/L	0.02	0.00	0.00													
	亜鉛	mg/L	0.02	0.00	0.00													
	モリブデン	mg/L	0.014	0.000	0.000													
	カドミウム	mg/L	0.0006	0.0000	0.0000													
	アンチモン	mg/L	0.0004	0.0000	0.0000													
	鉛	mg/L	0.002	0.000	0.000													
	ウラン	mg/L	0.0004	0.0000	0.0000													
	鉄	mg/L	0.06	0.14	0.11													
	ヒ素	mg/L	0.002	0.000	0.000													
	セレン	mg/L	0.002	0.000	0.000													
	ナトリウム	mg/L	3	10	8													
	カルシウム・マグネシウム等(硬度)	mg/L	10	53	53													
	イオン類	硝酸・亜硝酸態窒素	mg/L	0.05	1.76	1.78												
硝酸態窒素		mg/L	0.05	1.71	1.71													
亜硝酸態窒素		mg/L	0.005	0.053	0.066													
フッ素イオン		mg/L	0.08	0.00	0.00													
塩化物イオン		mg/L	0.3	9.8	7.4													
リン酸イオン		mg/L	0.05	0.18	0.10													
臭化物イオン		mg/L	0.05	0.05	0.07													
硫酸イオン		mg/L	5	16	17													
塩素酸		mg/L	0.06	0.00	0.00													
亜塩素酸		mg/L	0.06	0.00	0.00													