

給水先の水質(平成22年度データ)

### 水質検査結果(自動水質計器測定)

#### 本庄市第二浄水場

試験項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			年間		
		最高	最低	平均																																				
濁度	度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
色度	度	0.5	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.3	0.0	0.0	0.6	0.0	0.2	0.6	0.0	0.3	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	1.4	0.0	0.2	1.4	0.0	0.0	1.4	0.0	0.0
残留塩素	mg/L	0.63	0.50	0.57	0.58	0.42	0.51	0.54	0.41	0.48	0.53	0.23	0.45	0.50	0.35	0.43	0.47	0.36	0.43	0.63	0.45	0.53	0.63	0.45	0.54	0.58	0.42	0.47	0.58	0.44	0.49	0.53	0.44	0.49	0.69	0.45	0.60	0.69	0.23	0.50

#### 坂戸、鶴ヶ島(企)坂戸浄水場

試験項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			年間					
		最高	最低	平均																																							
濁度	度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
色度	度	0.6	0.0	0.2	0.6	0.0	0.0	0.5	0.0	0.2	0.6	0.0	0.4	0.6	0.0	0.3	1.0	0.0	0.4	0.6	0.0	0.4	0.7	0.2	0.4	0.7	0.2	0.4	0.6	0.0	0.3	0.6	0.2	0.4	0.6	0.0	0.4	1.0	0.0	0.3	1.0	0.0	0.3
残留塩素	mg/L	0.63	0.52	0.58	0.69	0.51	0.57	0.80	0.57	0.68	0.87	0.77	0.82	0.86	0.74	0.79	0.91	0.66	0.80	0.72	0.58	0.66	0.78	0.57	0.68	0.65	0.55	0.60	0.65	0.51	0.59	0.66	0.51	0.60	0.79	0.48	0.64	0.91	0.48	0.67			

#### 杉戸町第二配水場

試験項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			年間					
		最高	最低	平均																																							
濁度	度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0	0.2	0.0	0.0
色度	度	0.6	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.6	0.0	0.0	0.7	0.0	0.2	0.7	0.0	0.3	0.5	0.0	0.4	0.6	0.0	0.3	0.5	0.0	0.2	0.7	0.0	0.2	0.6	0.0	0.0	1.2	0.0	0.2	1.2	0.0	0.2	1.2	0.0	0.0
残留塩素	mg/L	0.73	0.55	0.62	0.59	0.50	0.56	0.61	0.48	0.56	0.71	0.50	0.60	0.77	0.46	0.60	0.81	0.56	0.65	0.89	0.53	0.68	0.73	0.49	0.58	0.64	0.44	0.50	0.54	0.39	0.45	0.62	0.48	0.54	0.72	0.51	0.65	0.89	0.39	0.58			

#### ときがわ町本郷受水場

試験項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			年間					
		最高	最低	平均																																							
濁度	度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0
色度	度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
残留塩素	mg/L	0.71	0.62	0.66	0.71	0.60	0.67	0.72	0.47	0.56	0.62	0.33	0.52	0.48	0.35	0.41	0.47	0.31	0.38	0.57	0.38	0.51	0.74	0.53	0.61	0.66	0.55	0.59	0.66	0.50	0.58	0.59	0.47	0.53	0.68	0.51	0.57	0.74	0.31	0.55			

3月については、停電の影響により16日～22日の間欠測していたため、この期間の水質データは含んでおりません。