

給水先の水質(平成26年度データ)

水質検査結果(自動水質計器測定)

蕨市塚越浄水場

試験項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		最高	最低	平均																																	
濁度	度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
色度	度	0.5	0.3	0.3	0.6	0.2	0.4	0.6	0.2	0.4	0.5	0.3	0.4	0.8	0.3	0.4	0.7	0.3	0.5	0.6	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2
残留塩素	mg/L	0.64	0.48	0.59	0.74	0.53	0.64	0.85	0.68	0.78	0.96	0.76	0.85	0.93	0.78	0.87	0.94	0.80	0.86	0.95	0.76	0.89	0.95	0.66	0.75	0.72	0.56	0.67	0.73	0.58	0.67	0.78	0.60	0.66	0.63	0.56	0.60

川口市鳩ヶ谷浄水場

試験項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月			
		最高	最低	平均																																		
濁度	度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
色度	度	0.3	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.0	0.1	0.1
残留塩素	mg/L	0.53	0.45	0.48	0.67	0.42	0.52	0.79	0.59	0.64	0.67	0.53	0.58	0.67	0.54	0.59	0.65	0.59	0.62	0.61	0.54	0.58	0.63	0.54	0.58	0.59	0.53	0.56	0.67	0.54	0.61	0.64	0.55	0.60	0.59	0.53	0.57	

和光市南浄水場

試験項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		最高	最低	平均																																	
濁度	度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
色度	度	0.5	0.3	0.4	0.6	0.3	0.4	0.5	0.2	0.4	0.5	0.3	0.4	0.7	0.3	0.4	0.6	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2
残留塩素	mg/L	0.64	0.52	0.56	0.79	0.55	0.64	0.88	0.66	0.76	0.84	0.69	0.76	0.87	0.69	0.78	0.90	0.74	0.83	0.88	0.73	0.82	0.82	0.66	0.71	0.73	0.61	0.66	0.67	0.56	0.62	0.68	0.45	0.60	0.65	0.48	0.60

入間市豊岡配水場

試験項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		最高	最低	平均																																	
濁度	度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
色度	度	0.4	0.2	0.3	0.5	0.1	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.2	0.3	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1
残留塩素	mg/L	0.53	0.43	0.46	0.68	0.43	0.52	0.83	0.57	0.70	0.80	0.61	0.69	0.83	0.60	0.71	0.78	0.69	0.73	0.82	0.66	0.76	0.78	0.62	0.68	0.65	0.58	0.62	0.68	0.53	0.61	0.61	0.54	0.57	0.60	0.49	0.55