

給水先の水質(平成28年度データ)

水質検査結果(自動水質計器測定)

本庄市第二浄水場

試験項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
		最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均						
濁度	度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
色度	度	0.2	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.3
残留塩素	mg/L	0.61	0.47	0.55	0.62	0.48	0.55	0.68	0.35	0.57	0.66	0.45	0.52	0.61	0.33	0.47	0.78	0.54	0.64	0.66	0.43	0.56	0.65	0.47	0.55	0.70	0.51	0.63	0.73	0.51	0.61	0.63	0.52	0.59	0.65	0.55	0.60			

蓮田市浄水場

試験項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
		最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均						
濁度	度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
色度	度	0.4	0.2	0.3	0.3	0.0	0.2	0.7	0.3	0.5	0.6	0.2	0.4	0.5	0.3	0.4	0.8	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.1	0.3
残留塩素	mg/L	0.69	0.51	0.62	0.81	0.60	0.69	0.92	0.68	0.79	0.88	0.68	0.77	0.87	0.65	0.76	0.95	0.72	0.81	0.76	0.54	0.69	0.84	0.64	0.71	0.85	0.66	0.77	0.90	0.65	0.76	0.79	0.70	0.76	0.82	0.69	0.76			

杉戸町第二配水場

試験項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
		最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均						
濁度	度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
色度	度	0.5	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.6	0.3	0.4	0.6	0.2	0.4	0.5	0.2	0.4	0.5	0.2	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.6	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4
残留塩素	mg/L	0.64	0.46	0.57	0.76	0.52	0.66	0.80	0.51	0.68	0.79	0.54	0.67	0.65	0.49	0.57	0.72	0.47	0.60	0.57	0.46	0.52	0.71	0.48	0.62	0.83	0.56	0.67	0.89	0.51	0.68	0.67	0.51	0.60	0.76	0.61	0.68			

川口市鳩ヶ谷浄水場

試験項目	単位	4月			5月			6月			7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月					
		最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均	最高	最低	平均						
濁度	度	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0			
色度	度	0.3	0.0	0.2	0.3	0.0	0.2	0.4	0.1	0.3	0.7	0.1	0.3	0.8	0.3	0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	0.0	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2
残留塩素	mg/L	0.51	0.42	0.46	0.70	0.42	0.50	0.72	0.57	0.64	0.71	0.62	0.66	0.75	0.62	0.67	0.70	0.62	0.66	0.67	0.59	0.62	0.66	0.54	0.60	0.61	0.53	0.58	0.62	0.54	0.57	0.57	0.53	0.55	0.55	0.50	0.53			