

庄和浄水場の浄水発生土の測定結果

単位：Bq/Kg

| 採取日 | 放射性ヨウ素 | 放射性セシウム | | |
|-------------|---------|----------|----------|-----|
| | ヨウ素 131 | セシウム 134 | セシウム 137 | 合計 |
| 平成26年4月4日 | 不検出 | 28 | 66 | 94 |
| 平成26年4月18日 | 不検出 | 30 | 71 | 101 |
| 平成26年5月8日 | 不検出 | 29 | 61 | 90 |
| 平成26年5月16日 | 不検出 | 32 | 82 | 114 |
| 平成26年5月30日 | 不検出 | 30 | 100 | 130 |
| 平成26年6月13日 | 不検出 | 36 | 97 | 133 |
| 平成26年6月27日 | 不検出 | 46 | 100 | 150 |
| 平成26年7月11日 | 不検出 | 46 | 150 | 200 |
| 平成26年7月25日 | 不検出 | 49 | 170 | 220 |
| 平成26年8月8日 | 不検出 | 42 | 140 | 180 |
| 平成26年8月22日 | 不検出 | 43 | 130 | 170 |
| 平成26年9月5日 | 不検出 | 24 | 83 | 107 |
| 平成26年9月19日 | 不検出 | 28 | 110 | 140 |
| 平成26年10月3日 | 不検出 | 28 | 100 | 130 |
| 平成26年10月17日 | 不検出 | 30 | 100 | 130 |
| 平成26年10月31日 | 不検出 | 20 | 88 | 108 |
| 平成26年11月14日 | 不検出 | 27 | 86 | 113 |
| 平成26年11月28日 | 不検出 | 51 | 140 | 190 |
| 平成26年12月12日 | 不検出 | 14 | 66 | 80 |
| 平成26年12月26日 | 不検出 | 15 | 66 | 81 |
| 平成27年1月9日 | 不検出 | 17 | 63 | 80 |
| 平成27年1月23日 | 不検出 | 13 | 56 | 69 |
| 平成27年2月6日 | 不検出 | 不検出 | 38 | 38 |
| 平成27年2月20日 | 不検出 | 13 | 34 | 47 |
| 平成27年3月6日 | 不検出 | 不検出 | 34 | 34 |
| 平成27年3月20日 | 不検出 | 不検出 | 37 | 37 |