

新三郷浄水場の浄水発生土の測定結果

単位: Bq/Kg

採取日	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	合計
平成27年4月3日	不検出	24	69	93
平成27年4月17日	不検出	28	95	123
平成27年5月1日	不検出	34	110	144
平成27年5月15日	不検出	20	71	91
平成27年5月29日	不検出	16	100	116
平成27年6月12日	不検出	18	89	107
平成27年6月26日	不検出	18	80	98
平成27年7月10日	不検出	25	91	147
平成27年7月24日	不検出	24	94	118
平成27年8月7日	不検出	74	290	364
平成27年8月21日	不検出	55	180	235
平成27年9月4日	不検出	32	170	202
平成27年9月18日	不検出	41	160	201
平成27年10月2日	不検出	34	140	174
平成27年10月16日	不検出	18	110	128
平成27年10月30日	不検出	23	120	143
平成27年11月13日	不検出	18	120	138
平成27年11月27日	不検出	32	130	162
平成27年12月11日	不検出	11	68	79
平成27年12月25日	不検出	11	76	87
平成28年1月8日	不検出	10	40	50
平成28年1月22日	不検出	不検出	40	40
平成28年2月5日	不検出	13	55	68
平成28年2月19日	不検出	10	48	58
平成28年3月4日	不検出	不検出	64	64
平成28年3月18日	不検出	18	68	86