

庄和浄水場の浄水発生土の測定結果

単位 : Bq/Kg

採取日	放射性ヨウ素	放射性セシウム		
	ヨウ素131	セシウム134	セシウム137	合計
平成23年5月6日	220	2,900	3,200	6,100
平成23年5月20日	不検出	2,800	3,200	6,000
平成23年6月3日	不検出	2,500	2,900	5,400
平成23年6月17日	不検出	1,800	2,100	3,900
平成23年7月1日	不検出	1,200	1,400	2,600
平成23年7月15日	不検出	960	1,100	2,060
平成23年7月29日	不検出	660	870	1,530
平成23年8月12日	不検出	620	740	1,360
平成23年8月26日	不検出	620	780	1,400
平成23年9月9日	不検出	610	750	1,360
平成23年9月22日	不検出	440	560	1,000
平成23年10月7日	不検出	390	440	830
平成23年10月21日	不検出	360	420	780
平成23年11月4日	不検出	370	440	810
平成23年11月18日	不検出	310	430	740
平成23年12月2日	不検出	350	430	780
平成23年12月16日	不検出	390	490	880
平成23年12月30日	不検出	300	390	690
平成24年1月13日	不検出	290	400	690
平成24年1月27日	不検出	280	390	670
平成24年2月10日	不検出	230	300	530
平成24年2月24日	不検出	230	350	580
平成24年3月9日	不検出	180	240	420
平成24年3月23日	不検出	130	160	290