

大久保浄水場の敷地境界における空間放射線量の測定結果

単位: μ Sv(マイクロシーベルト)/h(時間)

測定日	空間放射線量	
	最小値	最大値
令和4年4月13日	0.047	0.057
令和4年7月15日	0.039	0.057
令和4年10月12日	0.046	0.063
令和5年1月12日	0.042	0.065