

新三郷浄水場の敷地境界における空間放射線量の測定結果

単位: μ Sv(マイクロシーベルト)/h(時間)

測定日	空間放射線量	
	最小値	最大値
平成30年4月3日	0.062	0.101
平成31年4月17日	0.052	0.099
令和元年5月8日	0.050	0.094
令和元年5月15日	0.053	0.089
令和元年5月29日	0.067	0.083
令和元年6月12日	0.049	0.089
令和元年6月26日	0.047	0.092
令和元年7月10日	0.072	0.090
令和元年7月24日	0.067	0.091
令和元年8月7日	0.052	0.089
令和元年8月21日	0.055	0.085
令和元年9月4日	0.061	0.077
令和元年9月18日	0.045	0.084
令和元年10月2日	0.049	0.080
令和元年10月16日	0.049	0.083
令和元年10月30日	0.047	0.077
令和元年11月13日	0.047	0.085
令和元年11月27日	0.076	0.090
令和元年12月11日	0.056	0.101
令和元年12月25日	0.061	0.085
令和2年1月8日	0.063	0.089
令和2年1月22日	0.051	0.080
令和2年2月5日	0.050	0.087
令和2年2月19日	0.053	0.088
令和2年3月4日	0.066	0.102
令和2年3月16日	0.054	0.081