

## 39 油水分離槽の清掃

油水分離槽の清掃を行っていますか？

油水分離槽は、危険物や油混じりの排水等が、敷地外、特に河川や公共下水道等に流出拡大するのを防いでくれます。

しかし、清掃を怠ると装置の機能が十分に発揮されません。日ごろから油水分離槽を点検し、清掃を確実に行いましょう。

### 1 清掃の確実な実施

油水分離槽の蓋を開けて、油が溜まっていないか、土砂等が堆積していないか確認してください。油水分離槽につながる排水溝も併せて確認してください。

日ごろから油水分離槽を点検し、清掃を確実に行いましょう。

### 2 事故事例

- ① 給油取扱所において、油水分離槽に土砂等が堆積し軽油も浮いている状態であった。そのため、降雨時に雨水を処理しきれず、軽油が付近の側溝に流出した。（H20）
- ② 一般取扱所において、ためます内の清掃が行われていなかったため、溜まっていた灯油及び重油が降雨により溢れ出し、一部（約10リットル）が事業所敷地内の側溝から河川に流出した。（H20）



油水分離槽の例  
(蓋を開けたところ)

出典：総務省消防庁「危険物等事故報告オンライン処理システム」